

STANOVISKO č. 146/2021

k existenci sítí, pro územní a stavební řízení sloučené

Žadatel:

AGRODRUŽSTVO MORKOVICE, družstvo

Ing. Jaromír Stavinocha

Sokolská 700

76833 Morkovice-Slížany

Investor:

je totožný

Název stavby - akce:

Stavba stáje a dojírny Počenice- Tetětice.

Místo stavby: Počenice 1709 (Počenice-Tetětice)

Katastr: Počenice

Předložený projekt řeší stavbu stáje a dojírny na pozemcích parc.č. 692/4, 1709, 1715, 1714, 1713, 1708 v k.ú. Počenice v zemědělském areálu Agrodružstva Morkovice. Objekty budou napojeny na rozvody elektřiny a vody v areálu.

Areál je napojen stávající přípojkou na veřejný vodovod ve správě společnosti VaK Kroměříž, a.s. Nový rozvod vody bude napojen na stávající areálový rozvod vody. Vnitřní vodovod musí být v souladu s ČSN EN 1717 (ochrana proti zpětnému průtoku), vodovodní přípojka nesmí být propojena s potrubím jiného vodovodu např. ze studny.

Splaškové odpadní vody budou odváděny do nové jímky na vyvážení, odkud budou tyto odpadní vody likvidovány oprávněnou firmou v pravidelných časových intervalech. Upozorňujeme stavebníka na povinnost archiovat doklady od vyvážení jímky po dobu nejméně 2 let a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování ve smyslu §38 odst. 8 zákona o vodách č. 254/2001 Sb. ve znění následujících novelizací.

Dešťové vody budou svedeny do retenčních nádrží. Zachycená dešťová voda bude využívána pro potřeby farmy (proplach kejdrových kanálů, oplach ploch areálu, mytí zemědělských strojů, zálivka atd.).

Kontaminované vody ze stájí a dojírny budou svedeny kejdrovým kanálem do nové přečerpávací jímky umístěné vedle stáje, ze které bude kejda přečerpávána do stávající skladové jímky.

Napojení objektů na dopravní infrastrukturu je řešeno po stávajících komunikacích v areálu.

V místech stavby se nenachází žádné zařízení v majetku ani v provozování společnosti VaK Kroměříž, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací stavby dle předložené projektové dokumentace.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

Vyřizuje: Zdeňka Bucňáková

Telefon: +420 573 517 228

Datum: 9. 2. 2021

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64 -37-

767 01 Kroměříž

IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Ing. Petr Vedra

Výrobně technický náměstek

Počenice, areál Agrodružstva Morkovice

