PŮDORYS STŘECHY



STŘECHA NAD SCHODIŠTĚM (+1x ZRCADLOVÉ PROVEDENÍ)



POZNÁMKA

–PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENA SONDÁŽ OBVODOVÝCH STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ PRO OVĚŘENÍ JEJICH MATERIÁLOVÉHO SLOŽENÍ A VÝTAŽNÉ ZKOUŠKY PRO UPŘESNĚNÍ NÁVRHU KOTVENÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DÁLE BUDOU PROVEDENY SONDY DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z BOLETICKÝCH PANELŮ PRO UPŘESNĚNÍ JEJICH KONSTRUKCE, STAVU, PŘÍPADNÝCH ÚPRAV A KOTVENÍ NOVÉHO PLÁŠTĚ ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ.
NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU OBJEDNATELE DOŠLO K ÚPRAVĚ SKLADBY STŘECHY DLE JIM DODANÉHO NÁVRHU NA PODTLAKOVÝ SYSTÉM. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ (VČETNĚ POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI A DOPADŮ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE A PROFESE) BUDE UPŘESNĚNO VYBRANÝM DODAVATELEM V RÁMCI DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE DLE POUŽITÉHO SYSTÉMU.

Č. REVIZE:	POPIS REVIZE:	DATUM VYDÁNÍ:	VYPRACOVAL:
01	DOPLNĚNÍ SLUNOLAMŮ	10/2016	ING. ARCH. POKLUDA
02	ZMĚNA SKLADBY STŘECHY (VIZ POZNÁMKA)	12/2016	ING. REITER

±0,000 = ...m.n.m.

Výškový systém = B.p.v.
Souřadnicový systém = JTSK

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

TEPELNÁ IZOLACE–FASÁDA:
FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS 70 F (λ =0,040 W/mK) TL. 140 (100) mm, V OSTĚNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ TL. MIN. 30mm, PŘETAŽENA ZA HRANU RÁMU

VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ OPRAVA–FASÁDA:
SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA (VIZ POPIS SKLADEB)

ST1 SKLADBA SKLÁDANÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ

–STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VNITŘNÍHO PLÁŠTĚ
–STÁVAJÍCÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE "BOLETICKÝCH" PANELŮ
–SENDVIČOVÉ PUR PANELY TL.100mm (U=0,226W/m²K)
SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ VČETNĚ VYROVNÁNÍ, KOTVENÍ, OPLECHOVÁNÍ, LEMOVÁNÍ, KRYCÍCH LIŠT APOD.

ST3 SKLADBA STĚNOVÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ

–STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ STĚNA (OBKLAD KERAM. PÁSKEM + CEM. LEPÍCÍ MALTA + VYROVNÁVACÍ MALTA + ZDIVO Z VOŠTINOVÝCH CIHEL + VNITŘNÍ OMÍTKA)
–PENETRACE NA NESAVÝ PODKLAD S OBSAHEM PÍSKU
–PRŮŽNÝ LEPÍCÍ TMEL NA BÁZI CEMENTU
–IZOLANT – EPS 70 F, TL. 140 MM
–TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA S PLASTOVÝM TRNEM, SPLňující KV. TŘ. A, BODOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA = 0,000 W/K, KOTVENÍ HLOUBKA 25 MM
–PERLINKA R 117, SPOTŘEBA 1,1 M2/M2,
–STĚRKA, SPOTŘEBA CCA 4 KG/M2,
–PENETRACE POD OMÍTKU, SPOTŘEBA 0,2 KG/M2,
–HYDROFOBNÍ PROBARVENÁ PASTÓZNÍ OMÍTKA NA SILIKONSILIKÁTOVÉ BÁZI SE SAMOČISTÍCÍM EFEKTEM, 1,5 MM ZRNITÁ, SPOTŘEBA 2,5 KG/M2

ST4 SKLADBA STĚNOVÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ

–STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ STĚNA (JÁDROVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA + ZDIVO Z VOŠTINOVÝCH CIHEL + VNITŘNÍ OMÍTKA)
–PENETRACE
–LEPÍCÍ TMEL
–IZOLANT – EPS 70 F, TL. 140 MM
–TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA S PLASTOVÝM TRNEM, SPLňující KV. TŘ. A, BODOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA = 0,000 W/K, KOTVENÍ HLOUBKA 25 MM
–PERLINKA R 117, SPOTŘEBA 1,1 M2/M2,
–STĚRKA, SPOTŘEBA CCA 4 KG/M2,
–PENETRACE POD OMÍTKU, SPOTŘEBA 0,2 KG/M2,
–HYDROFOBNÍ PROBARVENÁ PASTÓZNÍ OMÍTKA NA SILIKONSILIKÁTOVÉ BÁZI SE SAMOČISTÍCÍM EFEKTEM, 1,5 MM ZRNITÁ, SPOTŘEBA 2,5 KG/M2

ST5 SKLADBA STĚNOVÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ

–STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ STĚNA (ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL. 60MM (EPS TL. 50MM) + ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC + VNITŘNÍ OMÍTKA)
–PENETRACE
–LEPÍCÍ TMEL
–IZOLANT – EPS 70 F, TL. 100 MM
–TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA S KOVOVÝM ŠROUBEM, ZAFREZOVANÁ MONTÁŽ S CERTIFIKACÍ DLE ETAG 014, BODOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA = 0,001 W/K + POLYSTYRENOVÁ ZÁTKA, SPOTŘEBA 6 KS/M2,
–PERLINKA R 117, SPOTŘEBA 1,1 M2/M2,
–STĚRKA, SPOTŘEBA CCA 4 KG/M2,
–PENETRACE POD OMÍTKU, SPOTŘEBA 0,2 KG/M2,
–HYDROFOBNÍ PROBARVENÁ PASTÓZNÍ OMÍTKA NA SILIKONSILIKÁTOVÉ BÁZI SE SAMOČISTÍCÍM EFEKTEM, 1,5 MM ZRNITÁ, SPOTŘEBA 2,5 KG/M2

NOVÁ SKLADBA STŘECHY S2A

– STŘEŠNÍ POVLAKOVÁ KRYTINA (STŘEŠNÍ FOLIE PVC–P VYZTUŽENÁ POLYESTEROVOU MŘÍŽKOU), STABILIZACE PODTLAKOVÝM KOTVENÍM (NÁVRH DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ DLE POUŽITÉHO SYSTÉMU)
– SEPARAČNÍ VRSTVA – TEXTILIE ZE SYNTETICKÝCH VLÁKEN (PLOŠNÁ HMOTNOST MIN. 300g/m²)
– TEPELNÁ IZOLACE – EPS 100 S VE DVOU VRSTVÁCH (100+80mm) S PŘEKRYTÍM SPAR, MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU SPOLU S KRYTINOU
– STÁVAJÍCÍ SKLADBA S2

NOVÁ SKLADBA STŘECHY S2

– HYDROIZOLACE Z ASF. PÁSŮ
– SIPOREXOVÉ DESKY TL. 150mm
– POLSTR TL. 50mm, LEPENOU DOLŮ
– KERAMZITBETON VE SPÁDU 30–150mm
– BETONOVÁ MAZANINA TL. 40mm
– STROPNÍ DESKY DSN + ZALITÍ BET. TL. 50mm

NOVÁ SKLADBA STŘECHY S3A

– STŘEŠNÍ POVLAKOVÁ KRYTINA (STŘEŠNÍ FOLIE PVC–P VYZTUŽENÁ POLYESTEROVOU MŘÍŽKOU), STABILIZACE PODTLAKOVÝM KOTVENÍM (NÁVRH DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ DLE POUŽITÉHO SYSTÉMU)
– SEPARAČNÍ VRSTVA – TEXTILIE ZE SYNTETICKÝCH VLÁKEN (PLOŠNÁ HMOTNOST MIN. 300g/m²)
– TEPELNÁ IZOLACE – EPS 100 S VE DVOU VRSTVÁCH (100+80mm) S PŘEKRYTÍM SPAR, MECHANICKY KOTVENÁ K PODKLADU SPOLU S KRYTINOU
– STÁVAJÍCÍ SKLADBA S3

STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘECHY S3

– HYDROIZOLACE Z ASF. PÁSŮ
– SIPOREXOVÉ DESKY TL. 150mm
– POLSTR TL. 50mm, LEPENOU DOLŮ
– BETONOVÁ MAZANINA TL. 40mm
– STROPNÍ DESKY VE SPÁDU

HLAVNÍ PROJEKTANT:	STEMIO a.s. sídlo: LAZARSKÁ 1718/3, 110 00 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO tel: +420 227 031 970 provozovna: J. STAŠI 165, 763 02 ZLÍN - MALENOVICE tel/fax: +420 577 158 529 mobil: +420 731 653 834 email: zlin@stemio.cz www.stemio.eu	ČÍSLO PARÉ:	AUTORIZACE:
SUBDODAVATEL:		DATUM:	10/2015
		MĚŘÍTKO:	1:100
		STUPEŇ PD:	TDW
OBJEDNATEL:	AGROPODNIK, a.s., ZLÍN KVÍTKOVICKÁ 1386, NAPAJEDLA	ZAKÁZKA ČÍSLO:	15_361
		MANAŽER PROJEKTU:	ING. M. RANOCHA
NÁZEV AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY - VÍCEÚČELOVÉ ADMIN. BUDOVY č. 007, 008, 035 AGROPODNÍK, a.s., ZLÍN	ARCHITEKT:	ING. ARCH. V. POKLUDA
		ODP. PROJ. PROFESE:	ING. ARCH. V. POKLUDA
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 007	PROJEKTANT:	ING. A.REITER
OZNAČENÍ PROFESE:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	CAD FILE:	D11-210-00-STŘECHA_N.DWG
OBSAH:	STŘECHA NÁVRH	OZNAČENÍ PROFESE:	ČÍSLO VÝKRESU - REVIZE:
		D.1.1	210-02