

12/2016	<b>Změna skladby střechy, doplnění popisu standardů (příloha 1)</b>	<b>01</b>
Datum	Popis revize	Revize

Projektant :

**Stemio**

**Stemio a.s.**

Sídlo: Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1 – Nové město

Provozovna : J. Staši 165, 763 02 Zlín – Malenovice

IČ : 28 20 30 11 DIČ : CZ28203011

Tel. : + 420 731 653 834

Tel./fax : + 420 577 158 529

E-mail : [zlin@stemio.cz](mailto:zlin@stemio.cz)

[www.stemio.eu](http://www.stemio.eu)

Investor :

**Agropodnik, a.s., Zlín**

Kvítkovická 1386

763 61 Napajedla

Název stavby :

**STAVEBNÍ ÚPRAVY – VÍCEÚČELOVÉ ADMINISTRATIVNÍ  
BUDOVY č. 007, 008, 035  
AGROPODNIK, a.s., KVÍTKOVICKÁ 1386, NPAJEDLA**

Stavební objekt:

**SO 007**

Část :

**D. 1 – DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU  
D.1.1 – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

Název přílohy :

**TECHNICKÁ ZPRÁVA**

Stupeň dokumentace :

Dokumentace pro výběr dodavatele

Autorizace :

Č. paré :

Datum : 11/2015

Vypracoval : Ing. A. Reiter

Kontroloval : Ing. arch. V. Pokluda

Odp. projektant : Ing. arch. V. Pokluda

CAD file : D11\_101\_00\_TZ.doc

Stupeň	Číslo výkresu	Revize
TDW	101	01

Stupeň dokumentace :

**Dokumentace pro výběr dodavatele**

Název stavby :

**STAVEBNÍ ÚPRAVY – VÍCEÚČELOVÉ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY  
č. 007, 008, 035**

**AGROPODNIK, a.s., KVÍTKOVICKÁ 1386, NPAJEDLA**

## **TECHNICKÁ ZPRÁVA**

### **D.1.1. – ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

<b>1. Seznam dokumentace</b>	<b>č.v.</b>
1. Technická zpráva	D.1.1 - 101.00
2. Půdorys 1.NP - Bourání	D.1.1 - 201.00
3. Půdorys 2.NP - Bourání	D.1.1. - 202.00
4. Půdorys 3.NP - Bourání	D.1.1. - 203.00
5. Půdorys střechy - Bourání	D.1.1. - 204.00
6. Řez A-A - Bourání	D.1.1. - 205.00
7. Pohledy - Bourání	D.1.1. - 206.00
8. Půdorys 1.NP – Návrh	D.1.1 - 207.00
9. Půdorys 2.NP - Návrh	D.1.1. - 208.00
10. Půdorys 3.NP – Návrh	D.1.1. - 209.00
11. Půdorys střechy - Návrh	D.1.1. - 210.00
12. Řez A-A - Návrh	D.1.1. - 211.00
13. Pohledy - Návrh	D.1.1. - 212.00
14. Výpis klempířských výrobků - Návrh	D.1.1. - 213.00
15. Výpis zámečnických výrobků - Návrh	D.1.1. - 214.00

### **2. Účel a základní údaje objektu:**

#### **2.1 Účel objektu a jeho úprav**

Projektová dokumentace řeší dodatečné zateplení obvodového pláště a střechy víceúčelové administrativní budovy.

Účelem realizace zpracovaného návrhu řešení je zejména dosažení aktuálních požadavků na tepelně technické parametry obálky budovy.

Jelikož je objekt provozován, nebyly dle požadavku investora prováděny sondy do jeho konstrukcí, aby byly důkladně prověřeny skladby střech, podlah a stěn. Zpracovaný návrh řešení vychází z archivní projektové dokumentace s tím, že jednotlivé skladby budou ověřovány před zahájením, nebo v průběhu stavebních prací. Veškeré odchylky od předpokládaného stavu musí být zdokumentovány a náhradní řešení upřesněno s projektantem.

#### **2.2 Kapacity objektu**

- zastavěná plocha : 520,4 m<sup>2</sup>

- obestavěný prostor : 6.140 m<sup>3</sup>

## **2.3 Projektové podklady**

Výchozími podklady pro zpracování projektové dokumentace :

- energetický posudek, zpracovaný doc. ing. Fr. Hruškou, Ph.D.
- archivní dokumentace poskytnutá investorem
- informace získané v archivu MÚ Napajedla
- informace o dostavbách, úpravách a stávajícím stavu poskytnuté investorem
- polohopisné a výškopisné zaměření (podklad JD TM ZK)
- orientační tahové zkoušky pro zjištění materiálového složení a pevnosti podkladu pro kotvení fasádního zateplovacího systému, provedené technikem fy. EJOT

## **3. Architektonické, výtvarné a funkční řešení:**

SO 007 tvoří třípodlažní objekt obdélníkového půdorysu s rozměry 37,28 x 13,24m. K němu jsou z východu a západu připojeny dvě schodišťové věže, vedoucí až na střešnou plochu objektu. Na východní straně navazuje krytý vjezd do areálu s vjízdou, na severní straně navazuje opravárenská hala.

Využití objektu je smíšené – prodejní a administrativní plochy. Vertikální komunikační jádra tvoří dvě železobetonové schodiště, spojující centrální chodby v jednotlivých podlažích..

Budova je napojena na síť technické infrastruktury (kanalizace, vodovod, elektro, plynovod a sdělovací rozvody) a přes přilehlé zpevněné plochy i na infrastrukturu dopravní.

Objekt je řešen jako železobetonový montovaný skelet s plochou jednoplášňovou střechou. Opláštění objektu je řešeno na štitových stěnách cihelnými vyzdívkami a povrchovou úpravou keramickým páskem (HOB-ALIT) barvy hnědé, na podélných stranách objektu je řešeno jako montované z Boletických panelů (výplň smaltovaným tvrzeným sklem v barvě modré). Schodišťové věže jsou vyzdívané z voštinových cihel, původní Copilitová stěna jižní fasády byla cca v r. 2005 nahrazena vyzdívkou z pórobetonových tvárnic s okny a zateplením kontaktním fasádním zateplovacím systémem s EPS tl. 50mm (ověřeno vrtanou sondou).

Dodatečné zateplení štítů je navrženo kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) s využitím izolačních desek z fasádního polystyrenu, zateplení fasád s Boletickými panely je navrženo sendvičovými panely s IPN (PUR) jádrem tl. 100 mm (s využitím nosných rámců Boletických panelů). Zateplení střešních konstrukcí je navrženo s využitím izolačních desek z EPS.

S výměnou oken se. neuvažuje, jelikož byla měněna v nedávné době a splňují požadované tepelné technické parametry. Uvažuje se s výměnou, nebo repasí ocelových vrat a dveří ze schodišťového prostoru na střešnou plochu.

## **4. Orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění :**

Objekt je orientován podélnou osou ve směru SV-JZ.

Daná orientace a rozmístění okenních otvorů zajišťuje optimální osvětlení vnitřních prostor. Většina pobytových místností je i osluněna, přestože charakter provozu toto nevyžaduje.

## **5. Geologické poměry**

Inženýrsko-geologický průzkum (IGP) staveniště projektované stavby nebyl proveden, jelikož charakter prováděných prací nevyvolá změny v zatížení objektu, ani nebudou prováděny zemní práce a zakládání.

## **6. Popis technického řešení objektu:**

### **6.1 Zemní práce**

Všechna podlaží objektu jsou nadzemní. V rámci zateplení objektu se zemní práce neprovádí.

## **6.2 Základy**

Zateplení objektu nevyvolá změnu stávajících základových konstrukcí ani požadavky na nové základové konstrukce.

## **6.3 Svislé a vodorovné nosné konstrukce – konstrukce rámu**

Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový montovaný skelet s konstrukční výškou 3,60m. Do ŽB patek s kalichem jsou vetknuty ŽB sloupy rozm. 350x350mm. Na ně jsou osazeny průvlaky tvaru T, do jejichž ozubů jsou vsazeny stropní panely tl. 250mm. Konstrukce je zavětrována pomocí vyzdívaných stěn. 3.NP bylo doprojektováno dodatečně. Podle archivní dokumentace tvoří nosnou konstrukci ocelové příhradové vazníky s ŽB deskou betonovanou do trapézových plechů (údaj potvrzený investorem).

Schodišťové věže jsou zděné z voštinových cihel, z jižní strany s pórobetonových tvárníc (dodatečně prováděná náhrada Copilitové stěny).

## **6.4 Zastřešení**

Nosnou konstrukci zastřešení třípodlažní části objektu tvoří vodorovná stropní konstrukce v rámci konstrukce skeletu. Na ni je provedena vlastní střecha ve skladbě (shora, předpoklad dle archivní dokumentace):

### **Skladba S2**

- hydroizolace z asf. pásů
- siporexové desky tl. 150mm
- Polsid tl. 50mm, lepenkou dolů
- keramzitbeton ve spádu 30-150mm, po obvodě u atiky větrací mezera s vývody pod oplechování atiky – **odvětrání ponechat a prodloužit přes nástavbu atiky**
- stropní ŽB deska tl. 40+50mm do trapézových plechů.

Na tuto stávající skladbu bude provedeno dodatečné zateplení ve skladbě (shora):

### **Skladba S2A:**

- **střešní povlaková krytina (střešní folie PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou), nemechanické kotvení (podtlakový systém),**
- **separační vrstva - textilie ze syntetických vláken (plošná hmotnost min. 300g/m<sup>2</sup>)**
- **tepelná izolace - EPS 100 S ve dvou vrstvách (100+80mm) s překrytím spar, mechanicky kotvená k podkladu spolu s krytinou**
- stávající skladba S2

Skladba střech schodišťových věží je obdobná, liší se nosnou konstrukcí a je následující (předpoklad dle archivní dokumentace, shora):

### **Skladba S3:**

- hydroizolace z asf. pásů
- siporexové desky tl. 150mm
- Polsid tl. 50mm, lepenkou dolů
- betonová mazanina tl. 40mm
- stropní desky ve spádu

Na tuto stávající skladbu bude provedeno dodatečné zateplení ve skladbě (shora):

### **Skladba S3A: (totožná se skladbou S2A)**

- **střešní povlaková krytina (střešní folie PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou), nemechanické kotvení (podtlakový systém),**
- **separační vrstva - textilie ze syntetických vláken (plošná hmotnost min. 300g/m<sup>2</sup>)**
- **tepelná izolace - EPS 100 S ve dvou vrstvách (100+80mm) s překrytím spar, stávající skladba S3**

**Poznámka:** Na základě požadavku objednatele došlo k úpravě skladby střechy dle jím dodaného návrhu na podtlakový systém. Technické řešení (včetně posouzení proveditelnosti a dopadů na ostatní konstrukce a profese) bude upřesněno vybraným dodavatelem v rámci dodavatelské dokumentace dle použitého systému.

Navrhované úpravy vychází z požadavků energetického posouzení objektu. Případné odchylky od předpokládaného stavu musí být zohledněny v řešení celku.

### **6.5 Stěnový plášť**

Stěnový plášť třípodlažní části i schodišťových věží je tvořen ve štítech vyzdívkou z voštinových cihel. Povrchová úprava je glazovaným keramickým obkladem HOB – ALIT do cementové malty. Severní stěny schodišťových věží jsou vyzděny z voštinových cihel a opatřeny jádrovou fasádní omítkou. Jižní stěny byly dodatečně vyzděny z pórobetonových tvárnic (náhrada za původní Copilitové stěny) a opatřeny kontaktním fasádním zateplovacím systémem s EPS tl. 50mm.

Podélná fasáda je tvořena montovaným pláštěm z Boletických panelů (nosná konstrukce z ocelových profilů, vnitřní plášť z cementovláknitých, nebo dřevovláknitých desek, vnější plášť z tvrzeného smaltovaného skla, výplň minerální vatou).

Pro upřesnění skladeb stěnových konstrukcí, kvality a pevnosti podkladu a návrhu způsobu kotvení kontaktního fasádního systému bylo technikem fy. EJOT provedeno několik nahodilých vrtaných sond a orientační tahové zkoušky. Na základě těchto zkoušek bylo navrženo následovné použití kotevních prvků:

- pro podklad z keramických panelů, voštinových cihel a betonu talířová hmoždinka s plastovým trnem, splňující kv. tř. A, bodový součinitel prostupu tepla = 0,000 W/K, kotevní hloubka 25 mm
- pro podklad z pórobetonových tvárnic talířová hmoždinka s kovovým šroubem, zafrézovaná montáž s certifikací dle ETAG 014, bodový součinitel prostupu tepla = 0,001 W/K ), kotevní hloubka 65mm

Při návrhu délky kotevních prvků je nutno zohlednit tloušťku neúnosných vrstev (stávající omítky, obklady, zateplovací systémy ...), tloušťku navrhované tepelné izolace a lepidla a nakonec požadovanou hloubku kotvení.

Okna ve stěnovém plášti jsou nová, plastová, vyhovují stávajícím tepelně technickým požadavkům a budou zachována.

Zateplení objektu je navrženo dle požadavku investora na minimalizaci zásahu do vnitřních prostor s ohledem na nepřerušení provozu v objektu. Z tohoto důvodu je ponechán nosný ocelový rám s okny a vnitřní část opláštění Boletických panelů. Demontována je pouze vnější skleněná výplň a tepelná izolace z minerální vlny (dle zkušenosti investora z údržby některých panelů je slehlá a je ve špatném stavu). Na nosnou konstrukci stávajících panelů bude namontováno nové opláštění ze stěnových sendvičových panelů s tepelně izolačním IPN (PUR) jádrem. V místě rámců stávajících panelů zůstane vzduchová mezera bez výplně tepelnou izolací, neboť bez demontáže vnitřního opláštění by byla problematická montáž nové parozábrany, bez které by byla tepelná izolace časem nefunkční.

Navrhovaná skladba fasády ze sendvičových panelů je následující (od interieru):

#### **Skladba ST1:**

- stávající konstrukce vnitřního pláště
- stávající nosná ocelová konstrukce "boletických" panelů
- sendvičové IPN (PUR) panely tl.100mm ( $u \leq 0,226 \text{ W/m}^2\text{K}$ ), systémové řešení včetně vyrovnání, kotvení, oplechování, lemování, krycích lišt apod.

**Na provedení opláštění ze sendvičových panelů je nutno zpracovat dodavatelskou dokumentaci včetně řešení detailů a kladečského plánu panelů.**

U štítových stěn třípodlažní části objektu a schod. věží, opatřených keram. obkladem, je navrhovaná skladba zateplení (ETICS) následující (od interieru):

#### **Skladba ST3:**

- stávající obvodová stěna (obklad keram. páskem + cem. lepicí malta + vyrovnávací malta + zdivo z voštinových cihel / beton + vnitřní omítko)

- penetrace na nesavý podklad s obsahem písku
- pružný lepicí tmel na bázi cementu
- izolant - EPS 70 F, tl. 140 mm
- talířová hmoždinka s plastovým trnem, splňující kv. tř. A, bodový součinitel prostupu tepla = 0,000 W/K, kotevní hloubka 25 mm
- perlinka R 117, spotřeba 1,1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>,
- stěrka, spotřeba cca 4 kg/m<sup>2</sup>,
- penetrace pod omítku, spotřeba 0,2 kg/m<sup>2</sup>,
- hydrofobní probarvená pastózní omítka na silikonsilikátové bázi se samočisticím efektem, 1,5 mm zrnitá, spotřeba 2,5 kg/m<sup>2</sup>

U severních obvodových stěny schod. věží, opatřených fasádní jádrovou omítkou, je navrhovaná skladba zateplení (ETICS) následující (od interieru):

Skladba ST4:

- stávající obvodová stěna (jádrová fasádní omítka + zdivo z voštinových cihel / beton + vnitřní omítka)
- penetrace
- lepicí tmel
- izolant - EPS 70 F, tl. 140 mm
- talířová hmoždinka s plastovým trnem, splňující kv. tř. A, bodový součinitel prostupu tepla = 0,000 W/K, kotevní hloubka 25 mm
- perlinka R 117, spotřeba 1,1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>,
- stěrka, spotřeba cca 4 kg/m<sup>2</sup>,
- penetrace pod omítku, spotřeba 0,2 kg/m<sup>2</sup>,
- hydrofobní probarvená pastózní omítka na silikonsilikátové bázi se samočisticím efektem, 1,5 mm zrnitá, spotřeba 2,5 kg/m<sup>2</sup>

U jižních obvodových stěny schod. věží, opatřených již existujícím zateplením, je navrhovaná skladba zateplení (ETICS) následující (od interieru):

Skladba ST5:

- stávající obvodová stěna (zateplovací systém tl. 60mm (EPS tl. 50mm) + zdivo z pórobetonových tvárnic + vnitřní omítka)
- penetrace
- lepicí tmel
- izolant - EPS 70 F, tl. 100 mm
- talířová hmoždinka s kovovým šroubem, zafrézovaná montáž s certifikací dle etag 014, bodový součinitel prostupu tepla = 0,001 w/k + polystyrenová zátka, spotřeba 6 ks/m<sup>2</sup>,
- perlinka r 117, spotřeba 1,1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>,
- stěrka, spotřeba cca 4 kg/m<sup>2</sup>,
- penetrace pod omítku, spotřeba 0,2 kg/m<sup>2</sup>,
- hydrofobní probarvená pastózní omítka na silikonsilikátové bázi se samočisticím efektem, 1,5 mm zrnitá, spotřeba 2,5 kg/m<sup>2</sup>

Před započítáním prací na zateplení bude provedena na stávajícím obvodovém plášti tzv. výtrhová zkouška navrženého typu kotevních hmoždin. Na jejím základě bude upřesněn druh a počet kotev v jednotlivých částech fasády. Dále bude provedeno zaměření tloušťky vnějších povrchových úprav stěn pro upřesnění délky kotev.

Kontaktní fasádní zateplovací systém – ETICS - musí být proveden jako systémová konstrukce a musí splňovat kritéria evropské směrnice ETAG č. 004, kvalitativní třídu „A“ dle TP CZB. Provedení ETICS dle ČSN 73 2901, dle systémových detailů. Provedení vč. základacích lišt splňující požadavky ČSN 73 0810, systémových profilů – rohový, nadpražní, parapetní, dilatační, začíšťovací atd.

Fasádní desky – izolační deska z EPS 70 F ( $\lambda_D=0,039$  W.m-1.K-1) – mechanicky kotveno systémovými kotvami, základní počet kotev v ploše 6 ks/m<sup>2</sup>, nároží 8 ks/m<sup>2</sup>. Zateplení ostění

přetažením izolantu 30 mm přes rám okna. (Do výšky min. 300 mm nad upravený terén budou použity soklové EPS desky tl. 140 mm).

## **6.6 Podlahy**

Stávající podlahy jsou ve všech podlažích provedeny ve skladebných tloušťkách 10cm. Nášlapné vrstvy jsou provedeny z keramické dlažby, PVC a koberce.

V rámci navrhovaných stavebních úprav se do stávajících podlah využívaných podlaží nezasahuje.

## **6.7 Výplně otvorů-okna**

Okenní otvory v obvodových stěnách jsou opatřeny stávajícími plastovými okny a izolačním dvojsklem. Okna jsou většinou jednokřídlová, otevíravá a sklápěcí, opatřená celoobvodovým bezpečnostním kováním, s pevně zasklenou spodní částí. Součinitel prostupu tepla  $U=1,20\text{W/m}^2\text{K}$ . Barva bílá.

Stávající okna svými tepelně technickými vlastnostmi vyhovují požadavkům a nebudou měněna.

## **6.8 Dveře, zárubně**

### **Vstupní dveře :**

Stávající vstupní dveře hlavní budovy jsou provedeny z hliníkových profilů se zasklením z izolačního dvojskla. Součinitel prostupu tepla max.  $U=1,30\text{W/m}^2\text{K}$ . Barva bílá.

V západní štítové stěně budou vybourány stávající ocelová vrata a budou nahrazena dozdívkou a hliníkovými prosklenými vstupními dveřmi s nadsvětlíkem. Součinitel prostupu tepla  $U=1,20\text{W/m}^2\text{K}$ .

V jižní fasádě budou vyměněna, nebo repasována ocelová dvoukřídlová vrata tak, aby dosáhla součinitele prostupu tepla  $U=1,70\text{W/m}^2\text{K}$ .

Na výstupu ze schodišťových věží na střechu budou vyměněny, nebo repasovány ocelové dveře tak, aby dosáhly součinitele prostupu tepla  $U=1,20\text{W/m}^2\text{K}$ .

### **Vnitřní dveře :**

Vnitřní dveřní křídla jsou stávající, hladká, plná a prosklená, s polodrážkou, do ocelových lisovaných zárubní. Navrhované stavební úpravy se vnitřních dveří nedotknou

## **6.9 Podhledy**

Ve většině místností jsou stávající minerální rastrové podhledy. Ty budou dotčeny jen v nejnutnějším rozsahu (demontáž VZT, elektro atd.). Poté budou uvedeny do původního stavu.

## **6.10 Izolace tepelné**

Tepelná izolace obvodového pláště je zajištěna jednak použitím kontaktního zateplovacího systému (ETICS) i izolantem EPS 70 F tl. 140 (100)mm a jednak použitím stěnových sendvičových panelů s tepelnou izolací IPN (PUR). Podrobný popis viz část 6.5 – Stěnový plášť.

Tepelná izolace střešního pláště je zajištěna navýšením vrstvy tepelného izolantu z EPS 100 S v tloušťce 180mm. Podrobný popis viz část 6.4 – Zastřešení.

## **6.11 Úprava povrchů :**

### **Úpravy povrchů vnitřních**

Vnitřní povrchy budou dotčeny jen v nejnutnějším rozsahu (vybourání dveří, demontáže VZT, elektro atd.). Zapravení dotčených ploch bude provedeno dle okolních navazujících povrchů.

### **Úpravy povrchů vnějších**

Z vnější strany je objekt z části opatřen sendvičovými panely. Úprava těchto ploch je dána povrchovou úpravou panelů barvy. Zbývající plochy budou povrchově upraveny venkovní

jemnozrnnou tenkovrstvou omyvatelnou omítkovinou s antibakteriální přísadou a probarvenou ve hmotě. Ta bude aplikována jako finální vrstva kontaktního fasádního zateplovacího systému. Barevné členění viz výkres pohledů

### **6.13 Malby, nátěry**

Vnitřní dotčené povrchy budou po zapravení opatřeny disperzním nátěrem (dle okolních ploch)

### **7. Údaje o technickém vybavení objektu:**

Tato PD neřeší nové technické vybavení objektu.

### **8. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků :**

Navrhovaná stavba není po dokončení zdrojem škodlivých látek a exhalací. Po dobu výstavby bude staveniště omezeným zdrojem hluku a prachu. V rámci předvýrobní přípravy dodavatele stavby budou navrženy technologické postupy, které budou minimalizovat negativní vlivy stavebních prací na stávající zástavbu a na životní prostředí.

S odpady, vznikajícími při realizaci stavby a při jejím provozu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 275/2002 Sb., kterým se mění zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami – zvláště vyhl. MŽP č. 381/2001Sb., kterou se vydává Katalog odpadů. Budou druhotně využity, recyklovány nebo uloženy na schválené skládce.

### **9. Dodržení obecných požadavků na výstavbu :**

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými právními předpisy a normami. Použité materiály a celkové řešení odpovídá platným technickým požadavkům na výstavbu.

Barevnost a členění povrchových úprav bude upřesněna architektem dle nabídky vybraného dodavatele.

Ve Zlíně, 11/2015

Vypracoval: Ing. A. Reiter

Kontroloval : Ing. arch. V. Pokluda

Seznam příloh:

Příloha č.1 – Popis standardů



## Popis standardů stav. materiálů a konstrukcí, požadovaných investorem

	Popis	Specifikace	Způsob prokázání
Vnější povrchové úpravy a obvodový plášť	Kompletní zateplovací systém	Evropské technické schválení ETAG 004	Evropské technické schválení (ETA) nebo prohlášení o vlastnostech (POV)
	Kompletní zateplovací systém	Technologický předpis na údržbu ETICS	Technologický předpis na údržbu a sanaci výrobce
	Kompletní zateplovací systém	Osvědčení pro provádění vnějšího KZS ETICS	Osvědčení dodavatele pro provádění vnějšího KZS ETICS
	Kompletní zateplovací systém	Mechanická odolnost ETICS proti nárazu min. 15J kat. 1, u vstupů 40J kat. 1 s anorganickými pojivy	Certifikát z nezávislé zkušebny
	Kompletní zateplovací systém	Tmel na lepení izolantu s faktorem difúzního odporu max. 18	Certifikát výrobce nebo technický list výrobku
	Kompletní zateplovací systém	Minerální armovací tmel na stěrkování izolantu plochy s anorganickými pojivy s faktorem difúzního odporu max. 25	Certifikát výrobce nebo technický list výrobku
	Kompletní zateplovací systém	Bitumenový systémový tmel na lepení desek XPS v soklové části	Certifikát výrobce nebo technický list výrobku
	Izolant - XPS/ Perimetr	l max. 0,038 W/mK,	Certifikát výrobce nebo technický list výrobku
	Izolant - EPS 70F	l max. 0,039 W/mK,	Certifikát výrobce nebo technický list výrobku
	Výztužná síťovina	Výztužná síťovina plošná hmotnost více než 145 g/m <sup>2</sup>	Certifikát výrobce nebo technický list výrobku
	Kotevní technika	Evropské technické schválení ETAG 014 s kategorií A,B,C,D,E, budou použity hmoždinky se zápusnou montáží a zátkou z příslušného izolantu popř. šroubovací hmoždinky pro zápusnou montáž	Evropské technické schválení (ETA)
	Kotevní technika	Bodový součinitel prostupu tepla max. 0,001 W/K	Certifikát výrobce nebo technický list výrobku
	Omítka	Silikonsilikátová omítka se samočistícím efektem, potlačující vznik a výskyt mikroorganismů	Certifikát výrobce nebo technický list výrobku
	Omítka	Paropropustnost V1	Certifikát výrobce nebo technický list výrobku
Střecha	Střešní krytina	mekčené PVC s nosná vložkou z tkaného polyesterového vlákna - nemechanicky kotvena PVC fólie tl. 1,6mm - odolnost proti krupobití EN 13583 -16m/s - pevnost v tahu EN 12311-2 min. 1050N/50mm - odolnost proti přetržení EN 12310-2 min. 210N - odolnost proti nárazu EN 12691 min. 600mm - odolnost vůči ohni EN 1187 Broof(t)	Certifikát výrobce nebo technický list výrobku
		Certifikovaná skladba střešního pláště	Certifikát notifikované osoby

\_\_\_\_\_  
razítko a podpis uchazeče