

ST1 SKLADBA SKLÁDANÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ

–STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VNITŘNÍHO PLÁŠTĚ
–STÁVAJÍCÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE "BOLETICKÝCH" PANELŮ
–SENDVIČOVÉ PUR PANELY TL.100mm (U=0,226W/m²K)
SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ VČETNĚ VYROVNÁNÍ, KOTVENÍ, OPLECHOVÁNÍ, LEMOVÁNÍ, KRYCÍCH LIŠT APOD.

ST3 SKLADBA STĚNOVÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ

–STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ STĚNA (OBKLAD KERAM. PÁSKEM + CEM. LEPÍCÍ MALTA + VYROVNÁVACÍ MALTA + ZDIVO Z VOŠTINOVÝCH CIHEL / KERAMICKÝ PANEL / BETON + VNITŘNÍ OMÍTKA)
–PENETRACE NA NESAVÝ PODKLAD S OBSAHEM PÍSKU
–PRUŽNÝ LEPÍCÍ TMEL NA BÁZI CEMENTU
–IZOLANT – EPS 70 F, TL. 140 MM
–TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA S PLASTOVÝM TRNEM, SPLŇUJÍCÍ KV. TŘ. A, BODOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA = 0,000 W/K, KOTVENÍ HLOUBKA 25 MM
–PERLINKA R 117, SPOTŘEBA 1,1 M2/M2,
–STĚRKA, SPOTŘEBA CCA 4 KG/M2,
–PENETRACE POD OMÍTKU, SPOTŘEBA 0,2 KG/M2,
–HYDROFOBNÍ PROBARVENÁ PASTOZNÍ OMÍTKA NA SILIKONSILIKÁTOVÉ BÁZI SE SAMOČISTÍCÍM EFEKTEM, 1,5 MM ZRNITÁ, SPOTŘEBA 2,5 KG/M2

ST4 SKLADBA STĚNOVÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ

–STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ STĚNA (JÁDROVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA + BETON + VNITŘNÍ OMÍTKA)
–PENETRACE
–LEPÍCÍ TMEL
–IZOLANT – EPS 70 F, TL. 140 MM
–TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA S PLASTOVÝM TRNEM, SPLŇUJÍCÍ KV. TŘ. A, BODOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA = 0,000 W/K, KOTVENÍ HLOUBKA 25 MM
–PERLINKA R 117, SPOTŘEBA 1,1 M2/M2,
–STĚRKA, SPOTŘEBA CCA 4 KG/M2,
–PENETRACE POD OMÍTKU, SPOTŘEBA 0,2 KG/M2,
–HYDROFOBNÍ PROBARVENÁ PASTOZNÍ OMÍTKA NA SILIKONSILIKÁTOVÉ BÁZI SE SAMOČISTÍCÍM EFEKTEM, 1,5 MM ZRNITÁ, SPOTŘEBA 2,5 KG/M2

ST6 SKLADBA STĚNOVÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ

–STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ STĚNA (FASÁDNÍ OMÍTKA + ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC + VNITŘNÍ OMÍTKA)
–PENETRACE
–LEPÍCÍ TMEL
–IZOLANT – EPS 70 F, TL. 140 MM
–TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA S KOVOVÝM ŠROUBEM, ZAFRÉZOVANÁ MONTÁŽ S CERTIFIKACÍ DLE ETAG 014, BODOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA = 0,001 W/K + POLYSTYRENOVÁ ZÁTKA, SPOTŘEBA 6 KS/M2,
–PERLINKA R 117, SPOTŘEBA 1,1 M2/M2,
–STĚRKA, SPOTŘEBA CCA 4 KG/M2,
–PENETRACE POD OMÍTKU, SPOTŘEBA 0,2 KG/M2,
–HYDROFOBNÍ PROBARVENÁ PASTOZNÍ OMÍTKA NA SILIKONSILIKÁTOVÉ BÁZI SE SAMOČISTÍCÍM EFEKTEM, 1,5 MM ZRNITÁ, SPOTŘEBA 2,5 KG/M2

ST7 SKLADBA STĚNOVÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ (STÁVAJÍCÍ, BEZ ÚPRAV)

–VNITŘNÍ OMÍTKA
–ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC (YTONG), TL. 300mm
–LEPÍCÍ TMEL
–IZOLANT – EPS, TL. 100 MM
–TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA
–PERLINKA
–STĚRKA
–VENKOVNÍ JEMNOZRNNÁ OMÍTKA

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

TEPELNÁ IZOLACE–FASÁDA:
FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS 70 F (λ =0,040 W/mK) TL. 140 mm, V OSTĚNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ TL. MIN. 30mm, PŘETAŽENA ZA HRANU RÁMU
VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA–FASÁDA:
SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA (VIZ POPIS SKLADEB)

MONTÁŽE

M1 ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ A KONSTRUKCÍ, DEMONTOVANÝCH PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ (S PŘÍPADNÝMI ÚPRAVAMI)

POZNÁMKA

–PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENA SONDÁŽ OBVODOVÝCH STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ PRO OVĚŘENÍ JEJICH MATERIÁLOVÉHO SLOŽENÍ A VÝTAŽNÉ ZKOUŠKY PRO UPŘESNĚNÍ NÁVRHU KOTVENÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DÁLE BUDOU PROVEDENY SONDY DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z BOLETICKÝCH PANELŮ PRO UPŘESNĚNÍ JEJICH KONSTRUKCE, STAVU, PŘÍPADNÝCH ÚPRAV A KOTVENÍ NOVÉHO PLÁŠTĚ ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ.
–PŘED ZATEPLENÍM VÝCHODNÍ FASÁDY BUDE DEMONTOVÁN HUP A PLYNOVODNÍ POTRUBÍ, OSAZENÉ NA FASÁDĚ. PO PROVEDENÍ PRACÍ BUDE PROVEDENA MONTÁŽ NOVÉHO POTRUBÍ. ALTERNATIVNĚ MŮŽE BÝT OBVODOVÁ STĚNA ZA POTRUBÍM A ARMATURAMI ZATEPLENA POMOCÍ IZOLAČNÍCH DESEK Z FENOLICKÉ PĚNY (λ=0,020 W/mK), ADEKVÁTNÍ TLOUŠŤKA K EPS 70 F 140mm JE 70mm FENOLICKÉ PĚNY.

Č. REVIZE:	POPIS REVIZE:	DATUM VYDÁNÍ:	VYPRACOVAL:
...	...	...	...

±0,000 = ...m.n.m.

Výškový systém = B.p.v.
Souřadnicový systém = JTSK

HLAVNÍ PROJEKTANT:	STEMIO a.s. sídlo: LAZARSKÁ 1718/3, 110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO tel: +420 227 031 970 provozovna: J. STAŠI 165, 763 02 ZLÍN – MALENOVICE tel/fax: +420 577 158 529 mobil: +420 731 653 834 email: zlin@stemio.cz www.stemio.eu	ČÍSLO PARÉ:	AUTORIZACE:
SUBDODAVATEL:		DATUM:	11/2015
		MĚŘÍTKO:	1:100
		STUPEŇ PD:	TDW
OBJEDNATEL:	AGROPODNIK, a.s., ZLÍN KVÍTKOVICKÁ 1386, NAPAJEDLA	ZAKÁZKA ČÍSLO:	15_361
		MANAŽER PROJEKTU:	ING. M. RANOCHA
NÁZEV AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY – VÍCEÚČELOVÉ ADMIN. BUDOVY č. 007, 008, 035 AGROPODNIK, a.s., ZLÍN	ARCHITEKT:	ING. ARCH. V. POKLUDA
		ODP. PROJ. PROFESE:	ING. ARCH. V. POKLUDA
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 008	PROJEKTANT:	ING. A.REITER
OZNAČENÍ PROFESE:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	CAD FILE:	D11-207-00-PŮDORYS1NP_N.DWG
OBSAH:	PŮDORYS 1NP NÁVRH	OZNAČENÍ PROFESE:	ČÍSLO VÝKRESU – REVIZE:
		D.1.1	207-00