

ST1 SKLADBA SKLÁDANÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VNITŘNÍHO PLÁŠTĚ
- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE "BOLETICKÝCH" PANELŮ
- SENDVIČOVÉ PUR PANELY TL.100mm (U_S≤0,226W/m²K) SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ VČETNĚ VYROVNÁNÍ, KOTVENÍ, OPLECHOVÁNÍ, LEMOVÁNÍ, KRYCÍCH LIŠT APOD.

ST3 SKLADBA STĚNOVÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ STĚNA (OBKLAD KERAM. PÁSKEM + CEM. LEPÍCÍ MALTA + VYROVNÁVACÍ MALTA + ZDIVO Z VOŠTINOVÝCH CIHEL / KERAMICKÝ PANEL / BETON + VNITŘNÍ OMÍTKA)
- PENETRACE NA NESAVÝ PODKLAD S OBSAHEM PÍSKU
- PRUŽNÝ LEPÍCÍ TMEL NA BÁZI CEMENTU
- IZOLANT – EPS 70 F, TL. 140 MM
- TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA S PLASTOVÝM TRNEM, SPLŇUJÍCÍ KV. TŘ. A, BODOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA = 0,000 W/K, KOTVENÍ HLOUBKA 25 MM
- PERLINKA R 117, SPOTŘEBA 1,1 M2/M2,
- ŠTĚRKA, SPOTŘEBA CCA 4 KG/M2,
- PENETRACE POD OMÍTKU, SPOTŘEBA 0,2 KG/M2,
- HYDROFOBNÍ PROBARVENÁ PASTÓZNÍ OMÍTKA NA SILIKONSILIKÁTOVÉ BÁZI SE SAMOČISTÍCÍM EFEKTEM, 1,5 MM ZRNITÁ, SPOTŘEBA 2,5 KG/M2

NOVÁ SKLADBA PODLAHY P2

- CEMENTOVÝ POTĚR C20/25 OCELÍ HLAZENÝ, VYZTUŘENÝ SVAŘ. SÍTÍ KARI Ø5–100/100mm, TL. 50mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA – PE FOLIE TL. 0,2mm
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 S, 2x50mm S PŘEKRYTÍM SPAR
- VYSPRAVENÍ PODKLADU CEM. MALTOU
- STÁVAJÍCÍ ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE

NOVÁ SKLADBA STŘECHY S6A

- ZATĚŽOVACÍ VRSTVA – VÝSOSEVKY FR. 16–32mm, TL. 50mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA – TEXTILIE ZE SYNTETICKÝCH VLÁKEN (PLOŠNÁ HMOTNOST MIN. 300g/m²)
- TEXTILIE ZE SYNTETICKÝCH VLÁKEN (PLOŠNÁ HMOTNOST MIN. 300g/m²)
- STŘEŠNÍ POVLAKOVÁ KRYTINA (STŘEŠNÍ FOLIE PVC–P VYZTUŽENÁ POLYESTEROVOU MŘÍŽKOU)
- SEPARAČNÍ VRSTVA – TEXTILIE ZE SYNTETICKÝCH VLÁKEN (PLOŠNÁ HMOTNOST MIN. 300g/m²)
- TEPELNÁ IZOLACE – EPS 100 S VE DVOU VRSTVÁCH (100+80mm) S PŘEKRYTÍM SPAR,
- STÁVAJÍCÍ SKLADBA S6

STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘECHY S6

- STŘEŠNÍ FOLIE
- BITAGIT S
- 3x IPA
- POLSID TL. 50mm
- HERAKLIT 35mm
- ŠTĚRK 30–210mm
- ZATŘENÍ SPAR CEM. MALTOU, TL. 15mm
- STROPNÍ DESKY TL. 250mm

SKLADBA STŘECHY S7 (STÁVAJÍCÍ, BEZ ÚPRAV)

- STŘEŠNÍ FOLIE
- RUBOL RS
- BITAGIT S
- 3x IPA
- POLSID TL. 50mm
- HERAKLIT 35mm
- TRAPÉZ. PL. V=30mm, VLNY ZATŘENÉ BET. MAZANINOU

STŘECHA NAD STROJOVNOU VÝTAHU (STÁVAJÍCÍ, BEZ ÚPRAV)



POZNÁMKA

–PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENA SONDÁŽ OBVODOVÝCH STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ PRO OVĚŘENÍ JEJICH MATERIÁLOVÉHO SLOŽENÍ A VÝTAŽNÉ ZKOUŠKY PRO UPŘESNĚNÍ NÁVRHU KOTVENÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DÁLE BUDOU PROVEDENY SONDY DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z BOLETICKÝCH PANELŮ PRO UPŘESNĚNÍ JEJICH KONSTRUKCE, STAVU, PŘÍPADNÝCH ÚPRAV A KOTVENÍ NOVÉHO PLÁŠTĚ ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ. NA STŘECHÁCH BUDOU PROVEDENY SONDY PRO OVĚŘENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH SKLADEB A VÝTAŽNÉ ZKOUŠKY PRO UPŘESNĚNÍ NÁVRHU KOTVENÍ NOVÝCH VRSTEV STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ.

Č. REVIZE:	POPIS REVIZE:	DATUM VYDÁNÍ:	VYPRACOVAL:
...	...	...	...

±0,000 = ...m.n.m.

Výškový systém = B.p.v.
Souřadnicový systém = JTSK

HLAVNÍ PROJEKTANT: STEMIO a.s.
sídlo:
LAZARSKÁ 1718/3, 110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO
tel: +420 227 031 970
provozovna:
J. STAŠI 165, 763 02 ZLÍN – MALENOVICE
tel/fax: +420 577 158 529
mobil: +420 731 653 834
email: zlin@stemio.cz
www.stemio.eu

SUBDODAVATEL:		ČÍSLO PARÉ:	AUTORIZACE:
		DATUM:	10/2015
		MĚŘÍTKO:	1:100
		STUPEŇ PD:	TDW
OBJEDNATEL:	AGROPODNIK, a.s., ZLÍN KVÍTKOVICKÁ 1386, NAPAJEDLA	ZAKÁZKA ČÍSLO:	15_361
		MANAŽER PROJEKTU:	ING. M. RANOCHA
NÁZEV AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY – VÍCEÚČELOVÉ ADMIN. BUDOVY č. 007, 008, 035 AGROPODNIK, a.s., ZLÍN	ARCHITEKT:	ING. ARCH. V. POKLUDA
		ODP. PROJ. PROFESE:	ING. ARCH. V. POKLUDA
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 008	PROJEKTANT:	ING. A.REITER
OZNAČENÍ PROFESE:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	CAD FILE:	D11-210-00-STŘECHA_N.DWG
OBSAH:	STŘECHA NÁVRH	OZNAČENÍ PROFESE:	ČÍSLO VÝKRESU – REVIZE: D.1.1 210-01