



LEGENDA :

DRS
3-okruhy
vč. skříně

Potrubí PEX–AL–PEX, pressfitinky, včetně tepelné izolace, vedeno ve vrstvě tepelné izolace podlahy

Otopné těleso ocelové deskové, se středovým připojením, dle specifikace
M–ventil pro OT se středovým připojením vč. termostatické hlavice

Sestava rozdělovač / sběrač, vč. podmičkové skříně, PN 10, T = +120 °C, materiál mosaz OT 58, sestava osazena uzavíracími ventily a regulačními šroubeními včetně konzoly, kulovými uzavěři se šroubením na vstupu/výstupu a ukončením rozdělovače/sběrače s automatickým odvzdušňovacím ventilem, otočným vypouštěcím ventilem, součástí dodávky je skříň o příslušné velikosti

Nástěnný el. topný panel

Stropní el. topný panel

Vnitřní jednotka TČ vzduch–voda (4kW)
s integrovaným ohřevem teplé vody ve vestavěném zásobníku
s vestavěnou expanzní nádobou a pojistným ventilem

autor: Ing. Marek Milata Bernartice nad Odrou 300 741 01 Bernartice nad Odrou marekmilata@seznam.cz			investor: Climart s.r.o. Ruská 43, Vítkovice Ostrava	
kreslil:	Ing. Marek Milata		akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 872/11 na ulici Bivojova 872/11 Ostrava, Vítkovice k.ú.: parc.č.: ...	
HIP:	Ing. Luděk Metelka			
zodp.projektant:	Ing. Marek Milata			
stupeň : Dokumentace pro provedení stavby			výkres: Púdorys 1.PP	
měřítko: 1:75	datum: 07/2015	formát: 2xA4	zak.č.: 03015	vykr.č.: F1.4.a - 02 - 02