


LEGENDA ELEKTRO

- Domovní rozvodnice Xboard, řada BC-U.
Bílá plastová rozvodnice (materiál ABS). Stupeň krytí IP40.
Včetně N/PE svorkovnice. Počet řad 1. Počet modulů 18.
Rozměry: 410 x 260 x 106 (Šířka x Výška x Hloubka)
- Zásuvka ABB-Tango 5518A-A2349 B jednonásobná, barva bílá
- Zásuvka 32A 5p 400V na zeď ABB D4110
- Vývod pro přímé napojení
- Hlavní kabelová trasa pod omítkou
- Zásuvkový okruh CYKY-J 3x2,5 pod omítkou
- označení zásuvkového okruhu

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI - ÚČEL	PLOCHA m ²	SOKL POZÁBKY	OZN.	PODLAHA	ZVL. ÚPRAVA STĚN	OZN.	STĚNY	OZN.	STROP	OZN.	POOHLÉD	S.V.
1.17	SCHODIŠTĚ	6,30	KOBEREC v. 50mm		KOBEREC VE ČTYŘECH			STUKOVÁ OMÍTKA + 2x VÝCHNĚNÁ TER. OTERUDODOLNÝ, BARVA BÍLÁ, PAROPROPUSTNÝ					
2.01	KANCELAR I	13,30	KOBEREC v. 50mm		KOBEREC VE ČTYŘECH			STUKOVÁ OMÍTKA + 2x VÝCHNĚNÁ TER. OTERUDODOLNÝ, BARVA BÍLÁ, PAROPROPUSTNÝ		TRAPEZOVÝ PLECH + SOK. HLADKÝ PLNÝ BEZESPARY, B. 30		RASTROVÝ MINERÁLNÍ POOHLÉD	2,700
2.02	KANCELAR II	23,90	KOBEREC v. 50mm		KOBEREC VE ČTYŘECH			STUKOVÁ OMÍTKA + 2x VÝCHNĚNÁ TER. OTERUDODOLNÝ, BARVA BÍLÁ, PAROPROPUSTNÝ		TRAPEZOVÝ PLECH + SOK. HLADKÝ PLNÝ BEZESPARY, B. 30		RASTROVÝ MINERÁLNÍ POOHLÉD	2,700
2.03	KANCELAR III	22,20	KOBEREC v. 50mm		KOBEREC VE ČTYŘECH			STUKOVÁ OMÍTKA + 2x VÝCHNĚNÁ TER. OTERUDODOLNÝ, BARVA BÍLÁ, PAROPROPUSTNÝ		TRAPEZOVÝ PLECH + SOK. HLADKÝ PLNÝ BEZESPARY, B. 30		RASTROVÝ MINERÁLNÍ POOHLÉD	2,700
2.04	HALA	16,70	KOBEREC v. 50mm		KOBEREC VE ČTYŘECH			STUKOVÁ OMÍTKA + 2x VÝCHNĚNÁ TER. OTERUDODOLNÝ, BARVA BÍLÁ, PAROPROPUSTNÝ		TRAPEZOVÝ PLECH		SOK. HLADKÝ PLNÝ BEZESPARY, B. 30, PENETRAČNÍ NÁTER SOK + 2x VÝCHNĚNÁ TER. OTERUDODOLNÝ, BARVA BÍLÁ, PAROPROPUSTNÝ	2,850
2.05	KLADOVÁ KUCHYŇKA	4,40	KOBEREC v. 50mm		KOBEREC VE ČTYŘECH			STUKOVÁ OMÍTKA + 2x VÝCHNĚNÁ TER. OTERUDODOLNÝ, BARVA BÍLÁ, PAROPROPUSTNÝ		TRAPEZOVÝ PLECH		SOK. HLADKÝ PLNÝ BEZESPARY, B. 30, PENETRAČNÍ NÁTER SOK + 2x VÝCHNĚNÁ TER. OTERUDODOLNÝ, BARVA BÍLÁ, PAROPROPUSTNÝ	2,850
2.06	CHODBA HALA 2.NP	8,20	KOBEREC v. 50mm		KOBEREC VE ČTYŘECH			STUKOVÁ OMÍTKA + 2x VÝCHNĚNÁ TER. OTERUDODOLNÝ, BARVA BÍLÁ, PAROPROPUSTNÝ		TRAPEZOVÝ PLECH		SOK. HLADKÝ PLNÝ BEZESPARY, B. 30, PENETRAČNÍ NÁTER SOK + 2x VÝCHNĚNÁ TER. OTERUDODOLNÝ, BARVA BÍLÁ, PAROPROPUSTNÝ	2,850
2.07	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	2,10	SOKL SOUČÁSTI OKRAJŮ		KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OKRAJ DO V. 2,05m		STUKOVÁ OMÍTKA + 2x VÝCHNĚNÁ TER. OTERUDODOLNÝ, BARVA BÍLÁ, PAROPROPUSTNÝ		TRAPEZOVÝ PLECH + SOK. HLADKÝ PLNÝ BEZESPARY, B. 30		RASTROVÝ MINERÁLNÍ POOHLÉD	2,500
2.08	WC MUŽI	3,10	SOKL SOUČÁSTI OKRAJŮ		KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OKRAJ DO V. 2,05m		STUKOVÁ OMÍTKA + 2x VÝCHNĚNÁ TER. OTERUDODOLNÝ, BARVA BÍLÁ, PAROPROPUSTNÝ		TRAPEZOVÝ PLECH + SOK. HLADKÝ PLNÝ BEZESPARY, B. 30		RASTROVÝ MINERÁLNÍ POOHLÉD	2,500
2.09	WC ŽENY	3,30	SOKL SOUČÁSTI OKRAJŮ		KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OKRAJ DO V. 2,05m		STUKOVÁ OMÍTKA + 2x VÝCHNĚNÁ TER. OTERUDODOLNÝ, BARVA BÍLÁ, PAROPROPUSTNÝ		TRAPEZOVÝ PLECH + SOK. HLADKÝ PLNÝ BEZESPARY, B. 30		RASTROVÝ MINERÁLNÍ POOHLÉD	2,500
2.10	ZÁŘEČNÁ MÍSTNOST A SHOWROOM	39,45	KOBEREC v. 50mm		KOBEREC VE ČTYŘECH			STUKOVÁ OMÍTKA + 2x VÝCHNĚNÁ TER. OTERUDODOLNÝ, BARVA BÍLÁ, PAROPROPUSTNÝ		SOK. HLADKÝ PLNÝ BEZESPARY, B. 30, PENETRAČNÍ NÁTER SOK + 2x VÝCHNĚNÁ TER. OTERUDODOLNÝ, BARVA BÍLÁ, PAROPROPUSTNÝ			
2.11	TESTOVACÍ MÍSTNOST	42,43	KOBEREC v. 50mm		KOBEREC VE ČTYŘECH			STUKOVÁ OMÍTKA + 2x VÝCHNĚNÁ TER. OTERUDODOLNÝ, BARVA BÍLÁ, PAROPROPUSTNÝ		SOK. HLADKÝ PLNÝ BEZESPARY, B. 30, PENETRAČNÍ NÁTER SOK + 2x VÝCHNĚNÁ TER. OTERUDODOLNÝ, BARVA BÍLÁ, PAROPROPUSTNÝ			
2.12	CHODBA	12,95	KOBEREC v. 50mm		KOBEREC VE ČTYŘECH			STUKOVÁ OMÍTKA + 2x VÝCHNĚNÁ TER. OTERUDODOLNÝ, BARVA BÍLÁ, PAROPROPUSTNÝ		SOK. HLADKÝ PLNÝ BEZESPARY, B. 30, PENETRAČNÍ NÁTER SOK + 2x VÝCHNĚNÁ TER. OTERUDODOLNÝ, BARVA BÍLÁ, PAROPROPUSTNÝ			
SUMA		198,33											



generální projektant: ATELIER SIMONA GROUP <small>ATELIER SIMONA - architektura a inženýring s.r.o. ATELIER SIMONA - architektura a inženýring s.r.o. SAUDER ATO - Architecture, Planning and Consulting ATELIER SIMONA - inženýring s.r.o. www.atelier-simona.cz</small>	název akce: REKONSTRUKCE BUDOVY A PŘÍSTAVBA ZA ÚČELEM VYTVOŘENÍ VÝROBNÍCH A SKLADOVACÍCH PROSTOR SPOLEČNOSTI CLIMART, spol.s r.o. místo akce: Bivojova 872/11, 703 00 Ostrava - Vítkovice autor projektu: Ing. Arch. Petr Podgorný hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Hynčica vypracoval: Libor Fiala	podpis: číslo zakázky: 1.15.108 datum: 11/2015 formát: 8x A4 mřítko: 1:50 změna: *	investor: CLIMART, spol.s r.o. Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice Tel./fax: +420 596 693 757 ostrava@climart.cz číslo paré: 1 číslo výkresu: EL-05
projektant profese: LIBOR FIALA <small>Společnost BVO, Ostrava Společnost BVO, Ostrava Společnost BVO, Ostrava</small>	část projektu: D.1.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE stupeň PD: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE		
výkres: PŮDORYS 2.NP - ZÁSUVKOVÁ INSTALACE			