



= Zájemci veřejné zakázky =

Valašské Meziříčí 21. března 2017

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Identifikace veřejné zakázky:

Název: **Rekonstrukce budovy a přístavba za účelem vytvoření výrobních a skladovacích prostor společnosti CLIMART, spol. s r. o.**

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0003447

Druh podle předmětu: Stavební práce

Druh podle finančního limitu: mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů¹

Zadavatel, tj. CLIMART, spol. s r. o., se sídlem Ruská 398/43, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ: 27845061, který je v rámci výběrového řízení na základě příkazní smlouvy zastoupený příkazníkem, tj. QUANTUM CZ s. r. o., se sídlem Novoveská 101/27, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 25869043, poskytuje níže vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotazy č. 1 ze dne 17. 3. 2017:

V ZD uvádíte pod bodem:

10.7. Součástí nabídky uchazeče bude řádně vyplněna tabulka V příloze 10 – Specifikace výrobků, které uchazeč předpokládá použít a zabudovat. Uvedené výrobky a materiály budou použity při realizaci díla.

1/ V příloze je uveden koberec ve čtvercích Modulyss Step, tento se liší vyšší cenou než uvádíte ve skladbách podlah od standardní ceny 450 Kč/m². Lze čtverce Modulyss nahradit adekvátními kobercovými čtverci podobných vlastností za příznivější cenu?

Odpověď na dotaz 1/:

Příloha „Skladby podlah“ byla upravena – viz příloha „Skladby podlah_20170321.xls“.

2/ V rozpočtu je položka 311 – Lepení soklových lišt do fabionů. Lepení kobercových čtverců do fabionů je zcela kontraproduktivní co se následné údržby týče. Navíc proveditelnost bude díky podkladů koberc. čtverců značně obtížná – prosím o aktualizaci či upřesnění, opět soklování je odlišné cenově oproti standardu, které uvádíte v příloze 10.

Odpověď na dotaz 2/:

Ano, lze použít standardní soklování s plastovou lištou.

3/ Dle standardů se mělo počítat s cenou za PVC kolem 400 Kč/m² bez DPH, upřesňovaný výběr homogenního materiálu iQ One je cenově přes 1000,- Kč/m² bez DPH.

Odpověď na dotaz 3/:

Příloha „Skladby podlah“ byla upravena – viz příloha „Skladby podlah_20170321.xls“.

4/ Plastové okno xxx/xxx Rehau Geneo 86 Uw=0,72 W/m²K, ve výpisu Uw menší nebo rovno 0,58W/m²K, co je platné?

Odpověď na dotaz 4/:

Platná hodnota Uw= 0,72 W/m²K. Požadavek na zasklení Ug=0,58W/m²K.

¹ S postupem dle Pravidel pro výběr dodavatelů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Sekce fondů EU, VaVal a investičních pobídek – Řídící orgán OP PIK

5/ Ve výkazu výměr a v příloze č. 10 je uveden jiný počet hasicích přístrojů než v PBŘ PD. prosím o upřesnění.

Odpověď na dotaz 5/:

Platí počet, uvedený ve výkazu výměr a v příloze č. 10 ZD.

6/ pol. 73 M+D firemní nápis-viz výkres pohledy, ve výkresech pohledů není zakreslen nápis, prosím uveďte kde je umístěn a náhled nápisu.

Odpověď na dotaz 6/:

Nápis je umístěn na čelní fasádě, viz PD, výkres „pohled jižní – nové konstrukce“.

V příloze č. 10 – Specifikace výrobků jsou uvedeny typy a popisy pro ÚT, ZT, EL, VZT, HSV+PSV - výrobky, název výrobku, typ/specifikace. Co je platné pro zhotovitele ke správnému ocenění rozpočtu? Tabulka standardu příloha č. 10 nebo výpis prvků PD?

Odpověď na dotaz:

Platný ke správnému ocenění je výpis prvků PD. Do přílohy č. 10 ZD – Specifikace výrobků, uvede účastník výrobky, které hodlá použít a zabudovat. Uvedené výrobky a materiály budou následně použity při realizaci samotného díla. Příloha č. 10 ZD je určena mimo jiné k posouzení splnění kvalitativních a technických parametrů účastníkem.

Dotaz č. 2 ze dne 21. 3. 2017:

Výkresy projektové dokumentace jsou v zadávací dokumentaci pouze v .dwg. Bylo by možné poskytnout výkresy v .pdf?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel poskytuje výkresy – viz příloha „Výkresy v pdf“.

Na základě provedených změn zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek z původního termínu 3. 4. 2017 10:00 hodin na 6. 4. 2017 10:00 hodin a dále se upravuje termín otevírání obálek s nabídkami z původního termínu 3. 4. 2017 10:00 hodin na 6. 4. 2017 10:00 hodin².

Bc. Markéta Vodáková
QUANTUM CZ s. r. o., zástupce zadavatele

Přílohy:

Skladby podlah_20170321.xls

Výkresy v pdf

² Otevírání obálek je neveřejné v souladu s ustanovením bodu 13. 4. ZD.