



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1. NP		
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]
101	VSTUPNÍ HALA	50,23
102	ELEKTORORZVODNA	7,40
103	VRÁTNICE	12,13
104	ARCHIV	17,60
105	PŘEDSÍŇ	8,87
106	UMÝVÁRNA	3,51
107	ZÁDVEŘÍ	5,04
109	WC	1,02
110	KANCELÁŘ VÝDEJNA	17,28
111	SKLAD	18,40
112	SKLAD	50,22
113	STROJOVNA	31,63
114	REGULAČNÍ STANICE	8,92
115	KOTELNA	60,88
116	STROJOVNA	26,88
117	UMÝVÁRNA	1,92
118	WC	1,20
119	ŠATNA	6,07
120	DÍLNA	6,52

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1. NP		
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]
121	CHODBA	8,38
122	CHODBA	11,59
123	SKLAD KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	23,03
124	CHODBA	21,11
125	SKLAD NÁBYTKU	37,69
126	SKLAD MĚŘIDEL	32,03
127	SKLAD RUČNÍHO NÁŘADÍ	43,36
128	DÍLNA	15,53
129	SKLAD NÁHRADNÍCH DÍLŮ	17,05
130	SKLAD	5,55
131	SKLAD ZAHRADNÍHO NÁŘADÍ	11,28
132	CHODBA	29,52
133	GARAŽ	37,20
		629,04 m²

ROZVODNÁ SOUSTAVA

3PEN 400V AC 50 Hz / TN-C
3NPE 400V AC 50 Hz / TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed2

- 411.2 Základní ochrana před přímým dotykem
- A.1 Základní izolace živých částí
- A.2 Ochrana přepážkami nebo kryty
- 411.3. Doplnková ochrana proudovými chrániči

- 411.3 Ochrana při poruše
- 411.3.1 Ochranné uzemnění a ochranné pospojování
- 411.3.2 Automatické odpojení při poruše
- 415.1 Doplnková ochrana: proudovými chrániči
- 415.2 Doplnková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

LEGENDA SVÍTIDEL

- A — SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ DIFUZOR, PŘISAZENÉ, 4000 K, 4500 lm, 41 W, IP20
B — MODULÁRNÍ LED SVÍTIDLO S PRIZMATICKOU OPTIKOU, 4000 K, 35W, 3800 lm, IP20, PŘISAZENÉ
C — SVÍTIDLO LED, KULATÉ, PŘISAZENÉ, 4000 K, 1900 lm, 20 W, IP65
D — SVÍTIDLO LED, POLYKARBONÁTOVÝ KRYT, PŘISAZENÉ, 4000 K, 4300 lm, 34 W, IP66
E — SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ POLYKARBONÁT, PŘISAZENÉ, 4000 K, 1200 lm, 16 W, IP20
N — SVÍTIDLO LED, NOUZOVÉ, DOBA NEZÁVISLOSTI 3 HODINY, 94 lm, 3 W, IP65

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frydek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

a)				
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL	ING. PETR HANÁČEK			
PROJEKTANT	ING. PETR HANÁČEK			
SCHVÁLIL	ING. JIŘÍ STAŠEK			
KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ STAŠEK			
INVESTOR	CONTROL INVEST PROJECT s.r.o.			
MÍSTO STAVBY	Těmická 1296, Bzenec 696 81			
STAVBA	CONTROL INVEST PROJECT S.R.O. - ADMIN.BUDOVA, ÚSPORY ENERGIÍ			
ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÉ				
		Č. ZAK.	10995-004-000	
		ARCHIVNÍ ČÍSLO	HP4-2-97062	
		LISTŮ	1	POČET A4 6
		MĚŘITKO	1:75	POŘADOVÉ Č. 02

PŮDORYS 1.NP