

TABULKA MÍSTNOSTNÍ 3.NP		
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]
301	KANCELÁŘ	14,51
302	CHODBA	8,50
303	WC	1,16
304	KOUPELNA	2,17
305	KANCELÁŘ	13,89
306	KANCELÁŘ	13,63
307	CHODBA	8,32
308	WC	1,09
309	KOUPELNA	2,17
310	KANCELÁŘ	14,33
311	KANCELÁŘ	14,06
312	CHODBA	8,32
313	WC	1,12
314	KOUPELNA	2,17
315	KANCELÁŘ	13,89
316	KANCELÁŘ	13,63
317	CHODBA	8,32
318	WC	1,09
319	KOUPELNA	2,35
320	KANCELÁŘ	14,99
321	CHODBA	128,31
322	WC	1,16
323	KOUPELNA	2,54
324	CHODBA	2,20
325	KANCELÁŘ	15,57
326	KANCELÁŘ	13,04
327	UKLIDOVÁ KOMORA	2,51

TABULKA MÍSTNOSTNÍ 3.NP		
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]
328	CHODBA	2,35
329	WC	1,16
330	KOUPELNA	2,54
331	KANCELÁŘ	14,33
332	KANCELÁŘ	13,63
333	CHODBA	7,79
334	WC	1,09
335	KOUPELNA	2,54
336	KANCELÁŘ	13,89
337	KANCELÁŘ	14,51
338	CHODBA	8,50
339	KOMORA	15,34
340	VÝLEVK	1,26
341	SKLAD	4,55
342	KUCHYŇ	19,35
343	ZASEDACÍ MÍSTNOST	41,29
345	KANCELÁŘ	15,49
346	KOUPELNA	2,63
347	WC	1,16
348	CHODBA	7,64
349	KANCELÁŘ	12,46
350	KANCELÁŘ	15,13
351	KOUPELNA	2,63
352	WC	1,16
353	CHODBA	7,48
354	KANCELÁŘ	14,16
355	KANCELÁŘ	14,33

TABULKA MÍSTNOSTNÍ 3.NP		
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]
356	KOUPELNA	2,72
357	WC	1,09
358	CHODBA	8,16
359	KANCELÁŘ	13,63
360	KANCELÁŘ	13,89
361	KOUPELNA	2,17
362	WC	1,16
363	CHODBA	8,32
364	KANCELÁŘ	14,06
365	KANCELÁŘ	14,33
366	KOUPELNA	2,17
367	WC	1,11
368	CHODBA	8,32
369	KANCELÁŘ	13,63
370	KANCELÁŘ	13,89
371	KOUPELNA	2,17
372	WC	1,16
373	CHODBA	8,50
374	KANCELÁŘ	14,51
		728,42 m <sup>2</sup>

#### ROZVODNÁ SOUSTAVA

3PEN 400V AC 50 Hz / TN–C  
3NPE 400V AC 50 Hz / TN–S


#### OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed2

- 411.2 Základní ochrana před přímým dotykem  
– A.1 Základní izolace živých částí  
– A.2 Ochrana přepážkami nebo kryty  
– 411.3. Doplnková ochrana proudovými chrániči

- 411.3 Ochrana při poruše  
– 411.3.1 Ochranné uzemnění a ochranné pospojování  
– 411.3.2 Automatické odpojení při poruše  
– 415.1 Doplnková ochrana: proudovými chrániči  
– 415.2 Doplnková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

#### LEGENDA SVÍTIDEL

- A – SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ DIFUZOR, PŘISAZENÉ, 4000 K, 4500 lm, 41 W, IP20  
B – MODULÁRNÍ LED SVÍTIDLO S PRIZMATICKOU OPTIKOU, 4000 K, 35W, 3800 lm, IP20, PŘISAZENÉ  
C – SVÍTIDLO LED, KULATÉ, PŘISAZENÉ, 4000 K, 1900 lm, 20 W, IP65  
D – SVÍTIDLO LED, POLYKARBONÁTOVÝ KRYT, PŘISAZENÉ, 4000 K, 4300 lm, 34 W, IP66  
E – SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ POLYKARBONÁT, PŘISAZENÉ, 4000 K, 1200 lm, 16 W, IP20  
N – SVÍTIDLO LED, NOUZOVÉ, DOBA NEZÁVISLOSTI 3 HODINY, 94 lm, 3 W, IP65



"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frydek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

a)		DATUM	PROVEDL	KONTROLA
OZN.	ZMĚNA			
VYPRACOVAL	ING. PETR HANÁČEK			
PROJEKTANT	ING. PETR HANÁČEK			
SCHVÁLIL	ING. JIŘÍ STAŠEK			
KONTOLOVAL	ING. JIŘÍ STAŠEK			
INVESTOR	CONTROL INVEST PROJECT s.r.o.			
MÍSTO STAVBY	Těmická 1296, Bzenec 696 81			
STAVBA	CONTROL INVEST PROJECT S.R.O. - ADMIN.BUDOVA, ÚSPORY ENERGIÍ <b>ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÉ</b>			
		Č. ZAK.	10995-004-000	
		ARCHIVNÍ ČÍSLO	HP4-2-97064	
		LISTŮ	1	POČET A4 6
		MĚŘITKO	1:75	POŘADOVÉ Č. 04

PŮDORYS 3.NP