

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP		
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]
201	CHODBA	31,68
202	KANCELÁŘ	35,39
203	KANCELÁŘ	38,92
204	ZASEDACÍ MÍSTNOST	82,88
205	CHODBA	67,42
206	ŠATNA	40,71
207	KOMORA	2,31
208	OBÝVACÍ POKOJ	16,59
209	KUCHYŇ	11,43
210	POKOJ	15,04
211	POKOJ	15,50
212	KOUPELNA	5,33
213	CHODBA	17,89
214	ŠATNA	3,11
215	WC	1,72
216	CHODBA	18,11
217	WC	1,79
218	ŠATNA	3,23
219	KOUPELNA	5,43
220	POKOJ	15,50
221	POKOJ	15,04
222	KUCHYŇ	11,43

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP		
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]
224	KOMORA	2,37
225	PŘEDSÍŇ ŽENY	4,06
226	ÚKLID	2,87
227	WC ŽENY	13,90
228	WC MUŽI	13,16
229	PŘEDSÍŇ MUŽI	3,76
230	KANCELÁŘ	38,06
231	ARCHIV	17,85
232	KANCELÁŘ	21,88
233	KANCELÁŘ	19,04
234	KANCELÁŘ	20,68
235	KANCELÁŘ	40,78
236	WC	6,53
237	KANCELÁŘ	21,56
238	CHODBA	34,90

734,44 m²

ROZVODNÁ SOUSTAVA

3PEN 400V AC 50 Hz / TN-C
3NPE 400V AC 50 Hz / TN-S


OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed2

- 411.2 Základní ochrana před přímým dotykem
 - A.1 Základní izolace živých částí
 - A.2 Ochrana přepážkami nebo kryty
 - 411.3. Doplňková ochrana proudovými chrániči

- 411.3 Ochrana při poruše
 - 411.3.1 Ochranné uzemnění a ochranné pospojování
 - 411.3.2 Automatické odpojení při poruše
 - 415.1 Doplňková ochrana: proudovými chrániči
 - 415.2 Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

LEGENDA SVÍTIDEL

- A — SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ DIFUZOR, PŘISAZENÉ, 4000 K, 4500 lm, 41 W, IP20
- B — MODULÁRNÍ LED SVÍTIDLO S PRIZMATICKOU OPTIKOU, 4000 K, 35W, 3800 lm, IP20, PŘISAZENÉ
- C — SVÍTIDLO LED, KULATÉ, PŘISAZENÉ, 4000 K, 1900 lm, 20 W, IP65
- D — SVÍTIDLO LED, POLYKARBONÁTOVÝ KRYT, PŘISAZENÉ, 4000 K, 4300 lm, 34 W, IP66
- E — SVÍTIDLO LED, OPÁLOVÝ POLYKARBONÁT, PŘISAZENÉ, 4000 K, 1200 lm, 16 W, IP20
- N — SVÍTIDLO LED, NOUZOVÉ, DOBA NEZÁVISLOSTI 3 HODINY, 94 lm, 3 W, IP65



DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frydek-Místek a.s.. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ.

a)				
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL	ING. PETR HANÁČEK			
PROJEKTANT	ING. PETR HANÁČEK			
SCHVÁLIL	ING. JIŘÍ STAŠEK			
KONTOLOVAL	ING. JIŘÍ STAŠEK			
INVESTOR	CONTROL INVEST PROJECT s.r.o.			
MÍSTO STAVBY	Těmická 1296, Bzenec 696 81			
STAVBA	CONTROL INVEST PROJECT S.R.O. - ADMIN.BUDOVA, ÚSPORY ENERGIÍ			
ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÉ				
		Č. ZAK.	10995-004-000	
		ARCHIVNÍ ČÍSLO	HP4-2-97063	
		LISTŮ	1	POČET A4 6
		MĚŘITKO	1:75	POŘADOVÉ Č. 03

PŮDORYS 2.NP