

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1. NP		
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
101	VSTUPNÍ HALA	50,23
102	ELEKTROVÝROBNA	7,40
103	VÝKŮP	12,13
104	ARCHIV	17,60
105	PŘEDSÍN	8,87
106	UMÝVÁRNA	3,51
107	ZÁVĚR	5,04
108	WC	1,02
109	KANALIZAČNÍ VÝJEJNA	17,28
110	SKLAD	18,40
111	SKLAD	50,22
112	STROJOVNA	31,63
113	REGULAČNÍ STANICE	8,92
114	KOTELNA	60,88
115	STROJOVNA	26,88
116	UMÝVÁRNA	1,92
117	WC	1,20

119	SATNA	6,07
120	DILNA	6,52
121	CHODBA	8,38
122	CHODBA	11,59
123	SKLAD KLEMPŘSKÝCH VÝROBKŮ	23,03
124	CHODBA	21,11
125	SKLAD NÁBYTKU	37,89
126	SKLAD MĚŘIDEL	32,03
127	SKLAD RUCHNÍHO NÁŘADÍ	43,38
128	DILNA	19,53
129	SKLAD NÁHRADNÍCH DÍLŮ	17,05
130	SKLAD	5,55
131	SKLAD ZÁHRADNÍHO NÁŘADÍ	11,28
132	CHODBA	29,52
133	GARÁŽ	37,20


629,04 m²

Poz.	Název zařízení	KS
1	Plynový zdvořšený kondenzační kotel s nerezovým výměníkem, Q=25–95 kW vč. čerpadla s el. reg. odtěpek Q= 9,20 m ³ z.p./h (DODÁVKA ÚT)	3 ks
2	Tlakové expanzní nádob s membránou 500 l, plnicí přetěk 120 kPa (je součástí ÚT)	3 ks
6	Nepřímotopný zásobníkový ohřevč teplé vody o objemu 1000 l	2 ks
10	Stávající zásobníkový ohřevč teplé vody o objemu 2500 l před použitím nutno vyčistit nádobu i topnou vložku, nové izolace (je součástí ÚT)	1 ks
12	Tlakové expanzní nádob s membránou 200 l	2 ks

LEGENDA POTRUBÍ A ARMATUR

— + — + — NOVÝ VNITŘNÍ PLYNOVOD
- - - - - NOVÝ ODTĚK
— + — + — STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ PLYNOVOD

KK KILOVÝ KOHOUT NA PLYN
KKV KILOVÝ KOHOUT VZORKOVACÍ
TL TLAKOMĚR NA PLYN
R REGULÁTOR-TJARTERAN R72
TP TURBINOVÝ PLYNOMĚR-R72 G100/DN50
HV HAVAROVNÍ ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL



±0 ≅ 195,000 m n.m.

TOKUMENTACE JE DÍLEŠNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT FRYŠKAMÍSTEK S.R.O. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ.

a)	OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
	VYPRACOVAL	ING. JIŘÍ STAŠEK			
	PROJEKTANT	ING. JIŘÍ STAŠEK			
	SCHVÁLIL	ING. JIŘÍ STAŠEK			
	KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ STAŠEK			
	INVESTOR	CONTROL INVEST PROJECT S.R.O.			
	MÍSTO STAVBY	Těmnická 1296, Bzenec 698 81			
	STAVBA	CONTROL INVEST PROJECT S.R.O. - ADMIN. BUDOVA, ÚSPORY ENERGIÍ PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ			
		Č. ZAK. : 10895-004-000			
		ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-2-97058			
		LISTŮ 1			
		MĚŘÍTKO			
		1:50			
		POŘADOVÉ Č.			
		02.			