



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



Výběrové řízení na stavební práce

zadávané podle Pravidel pro výběr dodavatelů Operačního programu
Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost, č.j. MPO 65504/16/61100, ze dne 5. 12. 2016
(dále jen „pravidla“). Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění.

„Inovace pro D PLAST a.s. – Výstavba haly LU7“

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

ZADAVATEL: D PLAST a.s., U Tescomy 206, Zlín-Lužkovice, PSČ 760 01

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám zveřejňuje zadavatel na profilu zadavatele a zároveň jsou rozesílány e-mailem všem dosud známým uchazečům ve smyslu bodu č. 19) pravidel.

Zadavatel poskytuje na základě dotazů a žádostí uchazečů níže uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Žádost o poskytnutí dodatečných informací:

*Jaký má být tlak v meziprostoru pláště u položek „Podzemní dvouplášťová nádrž objem 40.000 litrů“?
Tento tlak byl dohledán v PD jen u menších nadzemních nádržích.*

Odpověď:

Údaj je na výkrese č. PR 101 a je to 0,5 bar.

Ve Zlíně dne 16. 2. 2017

Ing. Zdeněk Zubíček
ředitel společnosti

D PLAST a.s.
U Tescomy 206
760 01 Zlín - Lužkovice