



DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3

NÁZEV ZAKÁZKY:	Energetické úspory ve firmě DOČEŠ a. s.
DRUH ZAKÁZKY:	Zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:	Podlimitní veřejná zakázka na dodávky
DRUH ZADAVATELE:	Ostatní zadavatel
PROFIL ZADAVATELE:	http://docs.profilzadavatele.cz/

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Název zadavatele:	DOČEŠ a. s.
IČ zadavatele:	13503871
DIČ zadavatele:	CZ13503871
Právní forma:	121 Akciová společnost
Adresa zadavatele:	Jarošov nad Nežárkou 239 378 41 Jarošov nad Nežárkou
Statutární orgán:	Bc. Libor Ondřej, dat. nar. 29. května 1975 člen představenstva

Výše uvedený zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k zakázce s názvem "**Energetické úspory ve firmě DOČEŠ a. s.**", zadané v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů (platnými od 5. 12. 2016) u zakázek spolufinancovaných z programu OPPIK. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.

Dne 9. 3. 2017 obdržel zadavatel e-mailem následující dotazy:

DOTAZ Č. 1:

Dobrý den,
Obracíme se tímto na vás s dotazem, zda je možno při instalaci vybourat v obvodové stěně montážní otvor v úrovni 1. NP (prostor budoucí kotelny) a zda podlaha budoucí kotelny je dimenzována na váhu kotle cca 5 tun.

Děkuji a přeji hezký den

ODPOVĚĎ Č. 1:

Dobrý den,
Bourání obvodové zdi není přijatelné, odporuje podmínkám zadání. Podlaha není na kotel o váze 5 tun dimenzována.

DOTAZ Č. 2:

Dobrý den,

V dokumentaci k zakázce "Energetické úspory ve firmě DOČEŠ byl po prostudování TZ a Souhrnné zprávy zjištěn nesoulad k výkonu parního kotle. V TZ na str. 8 v add "Požadavky na parní kotel" se

uvádí kotel středotlaký parní o výkonu 1t/h a přetlaku 8bar, o trochu výše v add. "Bilanci potřeby páry"- po sečtení potřeby páry je celkový výkon 857,4kW tzn. 1,2t/h vyrobené páry.
Žádáme o vyjádření, na jaké parametry je potřeba uvažovat a následně instalovat kotel.

Děkuji.

ODPOVĚĎ Č. 2:

Dobrý den,

Dle zadávací dokumentace se jedná o **kotel o výkonu min. 1t /h syté páry při min. tlaku 5barů.**

Jarošov nad Nežárkou, 10. 3. 2017



.....
Bc. Libor Ondřej - člen představenstva