

Dodatečné informace č. 1

Dobrý den,

Prosím o upřesnění položek ve výkazu výměr HSV :

762431110R01	Demontáž zdevastovaného obložení stěn hobrou tl. do 12 mm	m2	493,60
762431120RT2	Montáž obložení stěn lignátem tl. do 8 mm včetně dodávky, deska Cetris tl. 8 mm	m2	493,60

V řezu **D.01-stavební-řez AB** je obložení vč. rámu stávající.

Ani v TZ se nepíše o tom, že by se obložení mělo demontovat a nahrazovat. Naopak je napsáno, že bude zachováno.

Odpověď

Rozpočet a výkaz výměr se vypracoval později než projektová dokumentace a tak se demontáž objevila až v rozpočtu. PD se již neupravovala a zůstala stejná.

Platí tedy rozpočet.