

Dodatečné informace č. 4

Prosím o změnu UW u vrat položka T05 – žádný výrobce neumí $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ ani vrata Hörmann. Prosíme upřesnit případně změnit.

Odpověď:

Průmyslová vrata Hörmann SPU 67 uvádí bez integrovaných dveří dokonce $0,67 \text{ W/m}^2\text{K}$. Jinak by stačilo i $1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$