

Regulace spotřebiče

Číslo místnosti	Popis místnosti	Číslo spotřebiče	Specifikace	1RP	2RP
-106-	Kancelář	106-01	21-060140-50	IVAR.VD 210IN/15/1	IVAR.DS 302/15/4,5ot.
-105-	Chodba	105-01	11-060110-50	IVAR.VD 210IN/15/1	IVAR.DS 302/15/1,3ot.
-104-	WC	104-01	11-060070-50	IVAR.VD 210IN/15/1	IVAR.DS 302/15/1,3ot.
-103-	Sklad	103-01	22-060140-50	IVAR.VD 210IN/15/2	IVAR.DS 302/15/1,4ot.
-102-	Technická místnost	102-01	22-060110-50	IVAR.VD 210IN/15/2	IVAR.DS 302/15/1,3ot.
-101-	Skladovací hala	101-01	HN22UWARAC.BSD	R910/25	R15TG/25/6ot.
-101-	Skladovací hala	101-02	HN22UWARAC.BSD	R910/25	R15TG/25/4,5ot.
-101-	Skladovací hala	101-03	HN22UWARAC.BSD	R910/25	R15TG/25/2,8ot.
-101-	Skladovací hala	101-04	HN22UWARAC.BSD	R910/25	R15TG/25/2,4ot.
-101-	Skladovací hala	101-05	HN22UWARAC.BSD	R910/25	R15TG/25/4,2ot.
-101-	Skladovací hala	101-06	HN22UWARAC.BSD	R910/25	R15TG/25/3,4ot.

Legenda

Materiál	Výkres	Značka	Typ
Ventily			
	R910	GIACOMINI	R910
	R15TG	GIACOMINI	R15TG
	R60	GIACOMINI	R60
	R250D	GIACOMINI	R250D
	R74A	GIACOMINI	R74A
	STAD	IMI – TA	STAD
	IVAR.VD 210IN	IVAR CS	IVAR.VD 210IN
	IVAR.DS 302	IVAR CS	IVAR.DS 302
Trubky			
	IVAR.IVCCT	IVAR CS	IVAR.IVCCT
Izolace			
	THERMAFLEX FRZ	THERMAFLEX	THERMAFLEX FRZ

Ventily

Značka	Typ	DN	kvs m³/h	Provedení	Počet
GIACOMINI	R910	15	12.70	P – přímý	2
GIACOMINI	R910	25	48.50	P – přímý	6
GIACOMINI	R910	50	211.00	P – přímý	2
GIACOMINI	R15TG	25	8.94	P – přímý	6
GIACOMINI	R60	15	4.00	P – přímý	1
GIACOMINI	R60	50	59.76	P – přímý	1
GIACOMINI	R60	65	65.00	P – přímý	1
GIACOMINI	R250D	65	240.00	P – přímý	2
GIACOMINI	R74A	65	55.00	P – přímý	1
IMI – TA	STAD	10	1.47		1
IMI – TA	STAD	25	8.70		1
IVAR CS	IVAR.VD 210IN	15	0.60	P – přímý	5
IVAR CS	IVAR.DS 302	15	1.35	R – rohový	5

Te=-15 °C

TĚLESA 70/50°C

POZN.

- PRO ROZVODY UT BUDE POUŽITO POTRUBÍ Z UHLÍKATÉ OCELI, OBOUSTRANĚ POZINKOVANÉ IVAR IVCCT. ALTER. NÁHRADOU MŮŽE BÝT POUŽITÍ MĚĎĚNÉHO POTRUBÍ SUPERSAN
- ROZVODY UT BUDOU VEDENY VOLNĚ PO STĚNÁCH, POTRUBÍ PRO TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY T.J. VĚTEV Č. V2 A VŠECHNA POTRUBÍ V KOTELNĚ BUDOU V CELÉ DÉLCE IZOLOVÁNY NÁVLEKOVÝMI IZOLACEMI Z LEHČENÉHO POLYETYLENU THERMAFLEX TL. VIZ. PD., VĚTEV V1–PRO OTOPNÁ TĚLESA BUDE VEDENA JAKO NEIZOLOVANÁ(POZE PŘI PRŮCHODU STĚNAMI BUDE POUŽITO TEPELNÉ IZOLACE JAKO CHRÁNIČKY)
- PRO VYTÁPĚNÍ BUDOU POUŽITY TEPLOVODNÍ TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY LVZ.GEA SAHARA MAXX HN, PŘIPOJENÉ POMOCÍ VENTILU GIACOMINI R910 A REGUL.ŠROUBENÍ GIACOMINI R15TG, KAŽDÁ JEDNOTKA BUDE DODÁNA S PODSTROPNÍM MONTÁŽNÍ SADOU VELIKOST 2, Z POZINKOVANÝCH ÚHELNÍKŮ A ZÁVITOVÝCH TYČÍ 4xM10–DÉLKY 2,0 m, DÁLE PAK S PRŮMYSLOVÝM PROSTOROVÝM TERMOSTATEM (PRO ZAVĚŠENÍ JEDNOTEK BUDE NUTNÉ VYBUDOVAT VYNÁŠECÍ RÁM MEZI STŘEŠNÍMI VAZNICEMI Z OCELOVÝCH PROFILŮ)
- V NEJVYŠŠÍCH MÍSTECH LEŽATÉHO ROZVODU BUDOU OSAZENY AUTOMATICKÉ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILY GIACOMINI R99–DN 10

Tělesa

Značka	Model	Typ	Délka mm	Specifikace	Počet
KORADO tělesa 2015	RADIK KLASIK	11/600	700	11-060070-50	1
KORADO tělesa 2015	RADIK KLASIK	11/600	1100	11-060110-50	1
KORADO tělesa 2015	RADIK KLASIK	21/600	1400	21-060140-50	1
KORADO tělesa 2015	RADIK KLASIK	22/600	1100	22-060110-50	1
KORADO tělesa 2015	RADIK KLASIK	22/600	1400	22-060140-50	1
Sahara	Maxx HN	Industrry		HN22UWARAC.BSD	6

Parametry trubek

Značka	Typ	DN	d1xs mm	Délka m
IVAR CS	IVAR.IVCCT	15	15x1,2	53.30
IVAR CS	IVAR.IVCCT	28	28x1,5	90.00
IVAR CS	IVAR.IVCCT	35	35x1,5	105.40
IVAR CS	IVAR.IVCCT	54	54x1,5	32.00
IVAR CS	IVAR.IVCCT	76	76,1x2	4.00

Řady izolací

Značka	Typ	d2 mm	s mm	Délka m
THERMAFLEX	THERMAFLEX FRZ	15.00	25.00	13.00
THERMAFLEX	THERMAFLEX FRZ	28.00	25.00	90.00
THERMAFLEX	THERMAFLEX FRZ	35.00	25.00	105.40
THERMAFLEX	THERMAFLEX FRZ	54.00	25.00	32.00
THERMAFLEX	THERMAFLEX FRZ	89.00	25.00	4.00

- POUŽITÍ OCELOVÁ DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA KLASIK
  - typ 10 – DESKOVÉ TĚLESO S JEDNOU PROFILOVANOU TOP. DESKOU
  - typ 11 – DESKOVÉ TĚLESO S JEDNOU PROFILOVANOU TOP. DESKOU, S JEDNOU LAMELOU A KRYCÍ MŘÍŽKOU
  - typ 12 – DESKOVÉ TĚLESO, DVĚ PROFILOVANÉ TOPNÉ DESKY, S JEDNOU LAMELOU A KRYCÍ MŘÍŽKOU
  - typ 22 – DESKOVÉ TĚLESO, DVĚ PROFILOVANÉ TOPNÉ DESKY, DVĚ PŘÍDAVNÉ LAMELY A KRYCÍ MŘÍŽKOU





Pozn.

- v PD. jsou použity výrobky konkrétních výrobců, pro zakázku je možné použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných výrobků, dodavatel stavby musí zajistit a doložit jejich vlastnosti a jejích správné použití.

REVIZE Č.: 0

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
ING.ADAM	ING.BUREŠ	ING. BUREŠ	ING. BUREŠ

INVESTOR: EFLER, s.r.o.
Skládka 191; 417 23 Košťany

AKCE : Revitalizace zchátralého objektu na expediční a skladovou halu;na p.p.č.831 v kú. KOŠŤANY D.02.–ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ

OBSAH : SVISLÉ ŘEZY

PROJEKT

ABS STAVEBNÍ SPOLEČNOST,s.r.o
NÁMĚSTÍ 4/2;418 01 BÍLINA
TEL: 417 821 242 DIČ: CZ44564139

MĚŘÍTKO	1: 50
DATUM	X/2014
FORMÁT	3x A4
ČIS.ZAK.	21/2014
Č.VÝKR.	3
PARÉ Č.	