

U	....KERAMICKÉ UMYVADLO dle výběru investora
WC	....KLOZET KOMBI-KOMPLET dle výběru investora
H	....NOVÝ HYDRANTOVÝ SYSTEM pod omítku D25, S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ 30,0 m S VYBAVENÍM DLE POSOUZENÍ POŽ.BEZP. STAVBY

POZN.

- ROZVODY VNITŘNÍHO VODOVODU VEDENÉHO VE ZDIVU BUDOU ZHOTOVENY Z PLASTOVÉHO POLYPROPYLENOVÉHO POTRUBÍ SYSTEMU EKOPLASTIK PP-R/PN 16, POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU-UHLÍKOVÁ OCEL uvnitř/vně pozinkovaná, VŠECHNA POTRUBÍ BUDOU IZOLOVÁNA NÁVLEKOVÝMI IZOLACEMI Z LEHČENÉHO POLYETYLÉNU THERMAFLEX NEBO MIRELON ALTER.TL. 25 mm
- ROZVODY VNITŘNÍHO VODOVODU BUDOU VEDENY PŘEVÁŽNĚ VOLNĚ PO STĚNÁCH POD STROPEM NA KONZOLÁCH, PLASTOVÉ POTRUBÍ PAK VE STĚNÁCH.
- VÝTOKOVÉ ARMATURY – DLE VÝBĚRU INVESTORA, U UMYVADELA SE SPODNÍM NAPOJENÍM,
- WC MÍSY PROVEDENÍ KOMBI, + SEDÁTKO

POŽÁRNÍ VODA-UHLÍKOVÁ OCEL uvnitř/vně pozinkovaná
STUDENÁ VODA-PLASTOVÉ POTRUBÍ PPR-PN16
TEPLÁ VODA-PROPOJOVACÍ HADICE MEZI OHŘÍVAČEM A BATERIÍ
STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA VODY

Pozn.

- v PD. jsou použity výrobky konkrétních výrobců, pro zakázku je možné použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných výrobků, dodavatel stavby musí zajistit a doložit jejich vlastnosti a jejich správné použití.

REVIZE Č.: 0			
ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
ING.ADAM	ING.BUREŠ	ING. BUREŠ	ING. BUREŠ
INVESTOR: EFLER, s.r.o. Sklářská 191; 417 23 Košťany			
AKCE : Revitalizace zchátralého objektu na expediční a skladovou halu;na p.p.č.831 v kú. KOŠŤANY D.03.-ZTI-VNITŘNÍ VODOVOD			
OBSAH : AXONOMETRIE			

P R O J E K T
ABS STAVEBNÍ SPOLEČNOST,s.r.o
NÁMĚSTÍ 4/2;418 01 BÍLINA
TEL: 417 821 242 DIČ: CZ44564139

MĚŘÍTKO	1: 50
DATUM	X/2014
FORMÁT	18 A4
ČÍSLO ZAK.	21/2014
Č.VÝKR.	3
PARÉ Č.	