

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Místnost	Název	plocha	strop	poznámka
č.p. 361	**Jilská 1**			
1	zádveří	2,70		
2	vstupní hala	20,50	dř. podhled	
3	prodejna	26,00	rovný omítka	
4	tel.ústředna	6,00	rovný omítka	
5/1	čekárna	9,50		
5/2	ordinace	18,20		
5/3	denní míst.	5,70		
5/4	soc.zázemí	3,60		
6/1	podatelna	3,60	rovný omítka	
6/2	kancelář	5,60	rovný omítka	
6/3	kancelář	5,60	rovný omítka	
7	chodba	30,00	SDK+klenba	
8+7	kancelář	12,00	klenba	
9	kancelář	11,00	rovný omítka	
10	kancelář	10,00	rovný omítka	
11	knihovna	98,00	klenba	
12	provozní m.	6,00	rovný omítka	
13	kancelář	7,00		
14	schodiště	5,00	šikmý omítka	
15	WC ženy	5,60	rovný SDK	
16	WC muži	6,00	rovný SDK	
17	chodba	31,60	rovný SDK	
18	prodejna	12,50	rovný omítka	
19	místnost úkl.	2,40	rovný omítka	
20	schodiště	15,80		
21	sklad	6,00	rovný omítka	
		365,90		
č.p. 236	**Jilská 3**			
1a	vstupní hala	10,00	rovný omítka	
2a	kancelář	13,00	rovný omítka	
3a	studovna	78,50	rovný omítka+klenba	
4a	výp.protokol	33,00	rovný omítka	
5a	strojovna výt.	1,00		
6a	chodba	35,30	rovný SDK+klenba	
7a	kancelář	18,80	rovný omítka	
8a	kancelář	11,20	rovný omítka	
9a	schodiště	12,80	klenba	
10a	kancelář	11,30	rovný omítka	
11a	rozvodna	9,40	rovný omítka	
12a	WC muži	8,80	rovný SDK	
13a	WC ženy	5,00	rovný SDK	
14a	depozitář	85,40	rovný omítka	
15a	výdej na knihy	1,00		
16a	dvorek	63,70		
17a	sál	53,00	akust. podhled	
18a	foyer	58,70	klenba	
		509,90		
č.p.352	**Husova 4**			
1b	depozitář	35,20	klenba	
2b	HUP	10,70	klenba	
3b	schodiště	13,90	klenba	
4b	průjezd	70,00		
5b	knihovna	74,60	klenba	
6b	knihovna	13,80	rovný omítka	
7b	knihovna	46,90	rovný+trám	
8b	chodba	17,80	klenba	
9b	chodba	5,60	klenba	
10b	WC a umyv.	5,00	klenba	
11b	kancelář	6,10	klenba	
12b	kancelář	9,70	klenba	
13b	chodba	49,50	klenba	
14b	vrátnice	6,00	rovný SDK	
15b	schodiště	6,80	šikmý omítka	
16b	WC	2,70	klenba	
17b	WC	4,50	klenba	
18b	místnost úkl.	4,10	klenba	
19b	knihovna	65,00	rovný omítka	
20b	chodba	5,10	rovný SDK+trám	
21b	kanc.	8,00	rovný SDK	
22b	kanc.	11,00	rovný SDK	
23b	kanc.	25,00	rovný SDK	
24b	WC ženy	6,60	rovný SDK	
25b	WC muži	6,00	rovný SDK	
		509,60		

LEGENDA ZNAČEK EPS:

- ÚSTŘEDNA EPS
- PŘÍDAVNÝ OVLÁDACÍ PANEL
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ
- OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ BEZDRÁTOVÝ
- OPTICKO TEPLOTNÍ HLÁSIČ
- TEPLOTNÍ HLÁSIČ
- KOMBINOVANÝ HLÁSIČ (KOUŘ+TEPLOTA+CO)
- TEPLOTNÍ HLÁSIČ BEZDRÁTOVÝ
- OPTICKÝ HLÁSIČ NAD PODHLEDEM
- LINEÁRNÍ HLÁSIČ – VYSÍLAČ/PŘIJÍMAČ
- LINEÁRNÍ HLÁSIČ – ODRAZNÁ PLOCHA
- LINKOVÝ MODUL 4 VSTUPY/2 VÝSTUPY
- LINKOVÝ MODUL PRO BEZDRÁTOVÉ PRVKY
- SIRÉNA
- PARALELNÍ OPTICKÁ SIGNALIZACE
- ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ 24Vss

LEGENDA KABELOVÝCH TRAS:

- STOUPACÍ VEDENÍ
- LINKA HLÁSIČŮ V OMÍTCE
- LINKA HLÁSIČŮ NAD PODHLEDEM
- LINKA HLÁSIČŮ V LIŠTĚ NA POVRCHU
- ROZVODY SIRÉN
- POMOCNÉ NnapájENÍ EPS (24Vss)
- SPOLEČNÁ TRASA VÍCE KABELŮ

POZNÁMKA:
Detailní umístění všech prvků a vedení kabelových tras musí být před zahájením montáže konzultováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem správce areálu.
Kabelové rozvody linek hlásičů budou provedeny:
– v technických prostorech (zejména v suterénu a na půdě) budou vedeny na povrchu v instalačních lištách;
– v chodbách s instalovanými podhledy budou uloženy nad podhledem do stávajících žlabů SLP rozvodů;
– v ostatních prostorech budou vedeny v instalačních trubkách pod omítkou. Tam kde nebude možné provést dostatečně hlubokou drážku pro uložení trubky (např. prkenné stropy s rákosovým podstřím), bude uložen v omítce pouze kabel.
Kabelové rozvody linek sirén budou provedeny:
– v technických prostorech (v suterénu a nad podhledy) budou vedeny na stěnách nebo stropě s uchycením pomocí ohnioodolných příchytek pro jednotlivý kabel nebo skupinových držáků (např. OBO Grip). Vzdálenost příchytek nebo držáků bude provedena podle technických podmínek výrobce tak, aby trasa zaručovala funkčnost obvodu při požáru 30 minut podle předpisu ZP–27/2008;
– v ostatních případech bude kabel uložen do drážky v omítce s krytím min. 10 mm.

S

PROJEKT	PARE :		
	GEN.PROJEKTANT:	Ing. Jaroslav Borovička	
	VYPRACOVAL:	Ing. Jaroslav Borovička, ing. Petr Skalník, Petr Kožušník	
	INVESTOR:	Filosofický a Sociologický ústav AV ČR, Ústav dějin umění AV ČR	
	MÍSTO:	Jilská 361/1 a Husova 352/4, Staré Město, Praha 1	
	AKCE:	Instalace systému EPS v celém areálu AV ČR, Jilská – Husova	
sdružení inženýrů Q PROJEKT Fráglatská 1298/8, Praha 9 provozovna: Bob. ze Šumberka 1229/8 Praha 4 tel./fax +420-281 210 919 e-mail: q-projekt@q-projekt.cz	obsah výkresu: PŮDORYS 1.NP		č. výkresu: 2
č. zakázky	formát: 18xA4	datum: 06/2014	účel: PPD
	dwg:	měřítko: 1:100	