

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Místnost	Název	plocha	strop	poznámka
č.p. 361	**Jilská 1**			
101	WC ženy	7,00	rovný SDK	
102	kancelář	28,00	rovný omítka	
103	kancelář	19,00	rovný omítka	
104	kancelář	22,00	rovný omítka	
105	kuchyňka	1,00	rovný SDK	
106	kancelář	24,00	rovný omítka	
107	WC muži	8,00	rovný SDK	
108	kancelář	20,00		
109	kancelář	15,30	rovný omítka	
109/1	kancelář	7,00	rovný omítka	
109/2	kancelář	7,50	rovný omítka	
110	kancelář	28,00	rovný SDK	
111	kancelář	21,00	rovný SDK	
112	kancelář	19,80	rovný SDK	
113	kancelář	21,00	rovný omítka	
114	kancelář	30,20	rovný omítka	
115	kancelář	11,00	rovný omítka	
116	kancelář	15,10	rovný omítka	
117	chodba	16,00	rovný omítka	
117/1	chodba	32,00	rovný omítka	
118	schodiště	15,80	šikmý omítka	
119	chodba	31,60	rovnáý SDK	
		400,30		
č.p. 236	**Jilská 3**			
101a	kancelář	26,50	rovný omítka	
102a	kancelář	19,50	rovný omítka	
103a	kancelář	10,40	rovný omítka	
104a	kancelář	12,00	rovný omítka	
105a	kancelář	11,20	rovný omítka	
106a	kancelář	13,40	rovný omítka	
107a	kancelář	11,90	rovný omítka	
108a	kancelář	12,10	rovný omítka	
109a	kancelář	12,00	rovný omítka	
110a	kancelář	12,60	rovný omítka	
111a	kancelář	12,00	rovný omítka	
112a	kancelář	14,00	rovný omítka	
113a	kancelář	12,00	rovný omítka	
114a	kancelář	17,40	rovný omítka	
115a	kancelář	21,50	rovný omítka	
116a	kancelář	6,00	rovný omítka	
117a	schodiště	9,00	šikmý omítka	
118a	kancelář	12,30	rovný omítka	
119a	WC ženy	8,00	rovný SDK	
120a	WC muži	13,00	rovný SDK	
121a	kancelář	21,10	rovný omítka	
122a	předsálí	9,00	rovný SDK	
123a	chodba	101,00	rovný SDK	
124a	zasedací	48,00	rovný omítka	
		445,90		
č.p. 352	**Husova 4**			
101b	kancelář	16,50	rovný omítka	
102b	kancelář	16,40	rovný omítka	
103b	kancelář	15,70	rovný omítka	
104b	kancelář	15,70	rovný omítka	
105b	kancelář	15,30	rovný omítka	
106b	kancelář	17,00	rovný omítka	
107b	kancelář	15,30	rovný omítka	
108b	kancelář	15,50	rovný omítka	
109b		neobsazeno		
110b	kancelář	17,00	rovný omítka	
111b	kancelář	21,00	rovný omítka	
112b	kancelář	20,40	klenba	
113b	kancelář	15,70	rovný omítka	
114b	kancelář	31,70	klenba+malba	
115b	kancelář	35,70	rovný omítka	
116b	kancelář	16,30	klenba	
117b	zasedací	35,20	klenba	
118b	kancelář	12,60	rovný omítka	
119b	čajová kuch.	5,50	rovný omítka	
120b	WC ženy	5,00	rovný SDK	
121b	WC muži	14,00	rovný SDK	
122b	kancelář	14,80	rovný omítka	
123b	chodba	63,50	rovný+klenba	
124b	schodiště	20,80	šikmý omítka	
125b	chodba	42,70	rovný omítka	
		499,30		

LEGENDA ZNAČEK EPS:

- ÚSTŘEDNA EPS
- PŘÍDAVNÝ OVLÁDACÍ PANEL
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ
- OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ BEZDRÁTOVÝ
- OPTICKO TEPLOTNÍ HLÁSIČ
- TEPLOTNÍ HLÁSIČ
- KOMBINOVANÝ HLÁSIČ (KOUŘ+TEPLOTA+CO)
- TEPLOTNÍ HLÁSIČ BEZDRÁTOVÝ
- OPTICKÝ HLÁSIČ NAD PODHLEDEM
- LINEÁRNÍ HLÁSIČ – VYSÍLAČ/PŘIJÍMAČ
- LINEÁRNÍ HLÁSIČ – ODRAZNÁ PLOCHA
- LINKOVÝ MODUL 4 VSTUPY/2 VÝSTUPY
- LINKOVÝ MODUL PRO BEZDRÁTOVÉ PRVKY
- SIRÉNA
- PARALELNÍ OPTICKÁ SIGNALIZACE
- ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ 24Vss

LEGENDA KABELOVÝCH TRAS:

- STOUPACÍ VEDENÍ
- LINKA HLÁSIČŮ V OMÍTCE
- LINKA HLÁSIČŮ NAD PODHLEDEM
- LINKA HLÁSIČŮ V LIŠTĚ NA POVRCHU
- ROZVODY SIRÉN
- POMOCNÉ NAPÁJENÍ EPS (24Vss)
- SPOLEČNÁ TRASA VÍCE KABELŮ

POZNÁMKA:
Detailní umístění všech prvků a vedení kabelových tras musí být před zahájením montáže konzultováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem správce areálu.
Kabelové rozvody linek hlásičů budou provedeny:
– v technických prostorech (zejména v suterénu a na půdě) budou vedeny na povrchu v instalačních lištách;
– v chodbách s instalovanými podhledy budou uloženy nad podhledem do stávajících žlabů SLP rozvodů;
– v ostatních prostorech budou vedeny v instalačních trubkách pod omítkou. Tam kde nebude možné provést dostatečně hlubokou drážku pro uložení trubky (např. prkenné stropy s rákosovým podhítím), bude uložen v omítce pouze kabel.
Kabelové rozvody linek sirén budou provedeny:
– v technických prostorech (v suterénu a nad podhledy) budou vedeny na stěnách nebo stropě s uchycením pomocí ohnídonlných příchytek pro jednotlivý kabel nebo skupinových držáků (např. OBO Grip). Vzdálenost příchytek nebo držáků bude provedena podle technických podmínek výrobce tak, aby trasa zaručovala funkčnost obvodu při požáru 30 minut podle předpisu ZP–27/2008;
– v ostatních případech bude kabel uložen do drážky v omítce s krytím min. 10 mm.

S

	PARE :		
GEN.PROJEKTANT:	Ing. Jaroslav Borovička		
VYPRACOVAL:	Ing. Jaroslav Borovička, ing. Petr Skalník, Petr Kožušník		
INVESTOR:	Filosofický a Sociologický ústav AV ČR, Ústav dějin umění AV ČR		
MÍSTO:	Jilská 361/1 a Husova 352/4, Staré Město, Praha 1		
AKCE:	Instalace systému EPS v celém areálu AV ČR, Jilská – Husova		
obsah výkresu:	PŮDORYS 2.NP	č. výkresu:	3
č. zakázky:	formát: 18xA4	datum: 06/2014	účel: PPD
dwg:	měřítko: 1:100		

sdružení inženýrů Q PROJEKT
Fráglerstadt 1298/8, Praha 9 provozovna:
Bok. nr. Švambera 1229/8 Praha 4
tel./fax: +420-281 210 919
e-mail: projektik@q-projekt.cz