

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP

Místnost	Název	plocha	strop	poznámka
č.p. 361	**Jilská 1**			
201	kancelář	29.00	rovný omítka	
202	kancelář	21.00	rovný omítka	
203	kancelář	22.00	rovný omítka	
204	kancelář	22.00		
205	kancelář	23.00		
206	kancelář	24.00	rovný omítka	
207	kancelář	37.00		
208	kancelář	18.00		
209	kancelář	15.50		
210	kancelář	5.70	rovný omítka	
210/1	kuchyňka	4.20	rovný omítka	
211	kancelář	20.00	rovný omítka	
212	kancelář	19.15		
213	kancelář	10.12		
214	kancelář	13.00		
215	WC ženy	7.00	SDK rovný	
216	sklad	1.00	SDK rovný	
217	WC muži	8.00	SDK rovný	
218	chodba	48.20	SDK rovný	
219	chodba	31.60	SDK rovný	
220	schodiště	15.80	šikmý omítka	
		399.27		
č.p. 236	**Jilská 3**			
201a	kancelář	20.00	rovný omítka	
202a	kancelář	21.10	rovný omítka	
203a	kancelář	12.10	rovný omítka	
204a	kancelář	13.00	rovný omítka	
205a	kancelář	12.50	rovný omítka	
206a	kancelář	13.40	rovný omítka	
207a	kancelář	12.60	rovný omítka	
208a	kancelář	12.90	rovný omítka	
209a	kancelář	12.60	rovný omítka	
210a	kancelář	12.10	rovný omítka	
211a	kancelář	12.10	rovný omítka	
212a	kancelář	14.90	rovný omítka	
213a	kancelář	11.80	rovný omítka	
214a	kancelář	17.40	rovný omítka	
215a	kancelář	21.60	dř. trámový	
216a	kancelář	6.00	rovný omítka	
217a	kancelář	6.00	rovný omítka	
218a	sklad	12.30		
219a	WC muži	13.00	SDK rovný	
220a	WC ženy	8.00	SDK rovný	
221a	kancelář	20.10	rovný omítka	
222a	chodba	9.00	rovný omítka	
223a	kancelář	9.00	rovný omítka	
224a	kancelář	19.00	rovný omítka	
224/1a	kancelář	13.00	rovný omítka	
225a	chodba	112.00	SDK rovný	
226a	schodiště	9.00	šikmý omítka	
		468.60		
č.p 352	**Husova 4**			
201b	kancelář	16.70		
202b	kancelář	17.00	rovný omítka	
203b	kancelář	16.50	rovný omítka	
204b	kancelář	15.60	rovný omítka	
205b	kancelář	15.10	rovný omítka	
206b	kancelář	16.90	rovný omítka	
207b	kancelář	16.40	rovný omítka	
208b	kancelář	16.50	rovný omítka	
209b	kancelář	16.20	rovný omítka	
210b	kancelář	16.20		
211b	kancelář	22.10	rovný omítka	
212b	kancelář	17.50	rovný omítka	
213b	kancelář	16.70	rovný omítka	
214b	zasedačka	32.80	rovný omítka	
215b	kancelář	36.40	rovný omítka	
216b	kancelář	16.20	rovný omítka	
217b	chodba	10.00	rovný omítka	
217/1b	kancelář	9.40	rovný omítka	
218b	archiv	42.20	rovný omítka	
219b	kancelář	14.90	rovný omítka	
220b	čajová kuch.	5.80	rovný omítka	
221b	WC muži	5.00	rovný omítka	
222b	WC ženy	14.90	rovný omítka	
223b	kancelář	14.80	rovný omítka	
224b	chodba	38.50	rovný omítka	
225b	schodiště	10.00	šikmý omítka	
226b	chodba	42.70	rovný omítka	
		512.10		

LEGENDA ZNAČEK EPS:

- ÚSTŘEDNA EPS
- PŘÍDAVNÝ OVLÁDACÍ PANEL
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ
- OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ BEZDRÁTOVÝ
- OPTICKO TEPLOTNÍ HLÁSIČ
- TEPLOTNÍ HLÁSIČ
- KOMBINOVANÝ HLÁSIČ (KOUŘ+TEPLOTA+CO)
- TEPLOTNÍ HLÁSIČ BEZDRÁTOVÝ
- OPTICKÝ HLÁSIČ NAD PODHLEDEM
- LINEÁRNÍ HLÁSIČ – VYSÍLAČ/PŘIJÍMAČ
- LINEÁRNÍ HLÁSIČ – ODRAZNÁ PLOCHA
- LINKOVÝ MODUL 4 VSTUPY/2 VÝSTUPY
- LINKOVÝ MODUL PRO BEZDRÁTOVÉ PRVKY
- SIRÉNA
- PARALELNÍ OPTICKÁ SIGNALIZACE
- ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ 24Vss

LEGENDA KABELOVÝCH TRAS:

- STOUPACÍ VEDENÍ
- LINKA HLÁSIČŮ V OMÍTCE
- LINKA HLÁSIČŮ NAD PODHLEDEM
- LINKA HLÁSIČŮ V LIŠTĚ NA POVRCHU
- ROZVODY SIRÉN
- POMOCNÉ NAPÁJENÍ EPS (24Vss)
- SPOLEČNÁ TRASA VÍCE KABELŮ

POZNÁMKA:
Detailní umístění všech prvků a vedení kabelových tras musí být před zahájením montáže konzultováno a odsouhlaseno odpovědným zástupcem správce areálu.
Kabelové rozvody linek hlásičů budou provedeny:
– v technických prostorech (zejména v suterénu a na půdě) budou vedeny na povrchu v instalačních lištách;
– v chodbách s instalovanými podhledy budou uloženy nad podhledem do stávajících žlabů SLP rozvodů;
– v ostatních prostorech budou vedeny v instalačních trubkách pod omítkou. Tam kde nebude možné provést dostatečně hlubokou drážku pro uložení trubky (např. prkenné stropy s rákosovým podhledem), bude uložen v omítce pouze kabel.
Kabelové rozvody linek sirén budou provedeny:
– v technických prostorech (v suterénu a nad podhledy) budou vedeny na stěnách nebo stropě s uchycením pomocí ohnitelných příchytek pro jednotlivý kabel nebo skupinových držáků (např. OBO Grip). Vzdálenost příchytek nebo držáků bude provedena podle technických podmínek výrobce tak, aby trasa zaručovala funkčnost obvodu při požáru 30 minut podle předpisu ZP–27/2008;
– v ostatních případech bude kabel uložen do drážky v omítce s krytím min. 10 mm.

S

sdružení inženýrů Q PROJEKT Fráglerova 1298/8, Praha 9 provozovna: Bob. ze Šumberka 1229/8 Praha 4 tel./fax +420-281 210 919 e-mail: q-projekt@q-projekt.cz		PARE :				
	GEN.PROJEKTANT:	Ing. Jaroslav Borovička				
	VYPRACOVAL:	Ing. Jaroslav Borovička, ing. Petr Skalník, Petr Kožušník				
	INVESTOR:	Filosofický a Sociologický ústav AV ČR, Ústav dějin umění AV ČR				
	MÍSTO:	Jilská 361/1 a Husova 352/4, Staré Město, Praha 1				
	AKCE:	Instalace systému EPS v celém areálu AV ČR, Jilská – Husova				
	obsah výkresu	PŮDORYS 3.NP				č. výkresu 4
č. zakázky	formát	18xA4	datum	06/2014	účel PPD	dwg	měřítko 1:100