



VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK č. 2

pro výběrové řízení na veřejnou zakázku

Název veřejné zakázky: „Instalace FVE elektrárny na objektech společnosti GRUND a.s.“

Zadavatel: GRUND a.s., Kalná Voda 5, 542 23 Mladé Buky, IČO: 25263366

Zadavatel obdržel dne 22. 11. 2021 k výše uvedené veřejné zakázce žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávacích podmínek.

Zadavatel poskytuje v souladu s Pravidly pro výběr dodavatele OP PIK a zadávací dokumentací k veřejné zakázce ve lhůtě 2 pracovních dnů od doručení žádosti následující vysvětlení zadávací dokumentace, včetně přesného znění požadavku:

Dotaz č. 1:

„Dobrý den, prosím o sdělení, zda můžeme použít FV panel o šířce 113,3 cm na projekt to nebude mít vliv a toto je standardní šířka panelů jež se vyrábí.“

Odpověď zadavatele k dotaz č. 1:

Zadavatel prověřil u projektanta, že šířka 113,3 cm je ještě **přípustná**. Zadavatel si ale dovoluje upozornit, že rozměr 113,3 cm je skutečně maximálně přípustný, na limitu rozměrů střech. Zadavatel rovněž upozorňuje, že je potřeba dodržet maximální přípustné zatížení dle rozhodnutí stavebního úřadu, které je součástí zadávací dokumentace.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to

do 17. 12. 2021 do 12:00 hod.

.....

Datum a podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele