

Zápis z prohlídky místa plnění



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

ZÁPIS Z PROHLÍDKY MÍSTA PLNĚNÍ

Uskutečněné v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v souladu s pravidly OPPIK

Veřejná zakázka: **Rozšíření střešní FVE**
Identifikační číslo zakázky: P18V00000001

Identifikace zadavatele

Název zadavatele: **H.R.G. spol. s r.o.**
Právní forma: 112 – Společnost s ručením omezeným
Sídlo: Svitavská 1203, Litomyšl PSČ 570 01
IČO: 47471611
Zastoupení: Ing. Leoš Tupec, jednatel

Kontaktní osoba zadavatele

Kontaktní osoba: Ing. Aleš Bečvář
Telefonní číslo: +420 724 532 481
E-mail: ales.becvar@hrg.cz
Adresa: Svitavská 1203, Litomyšl PSČ 570 01

V souladu s bodem 2 Pokynů k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele a Pravidel pro výběr dodavatelů v OPPIK zadavatel uskutečnil prohlídku místa plnění společně pro všechny účastníky, kteří mají zájem o podání nabídky.

Prohlídka místa plnění se uskutečnila dne **11. 7. 2018** se srazem účastníku před vchodem do budovy společnosti H.R.G. spol. s r.o., Svitavská 1203, Litomyšl PSČ 570 01. Přílohou zápisu z prohlídky místa plnění je prezenční listina účastníků a zástupců zadavatele.

PRŮBĚH PROHLÍDKY:

1. Účastníkům byla umožněna prohlídka místa budoucího plnění zakázky včetně okolí tak, aby účastníci mohli pro sebe získat na svojí vlastní odpovědnost a náklady dostupné informace, které mohou být nezbytné pro přípravu nabídky na výše uvedenou zakázku.
2. Osoba zastupující účastníka, která se zúčastnila prohlídky místa plnění zakázky, potvrdila svoji přítomnost v přiložené prezenční listině.
3. Během prohlídky místa plnění zakázky odpovědný zástupce zadavatele provedl účastníka po místě budoucího plnění zakázky včetně jejího okolí. Jednací jazykem byla čeština.
4. V průběhu prohlídky místa plnění byly vzneseny následující žádosti o upřesňující informace:

Dotaz č. 1 : Jaký je sklon střechy haly 1, haly 3?
Odpověď: Sklon střech haly 1 a haly 3 je 10°.

Zápis z prohlídky místa plnění



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Dotaz č. 2 : Jaká je tloušťka plechu na střeše haly 1, haly 3?

Odpověď: Tloušťka plechu na střeše haly 1 a haly 3 je 0,5 mm.

Dotaz č. 3 : Jak je vymyšleno kotvení na hale 5?

Odpověď: Kotvení na hale 5 je vymyšleno přitížením.

Dotaz č. 4 : Existuje smlouva připojení s ČEZ? Pokud ano, je možné ji poskytnout?

Odpověď: Ano, smlouva existuje. Smlouvu Vám pošleme a zveřejníme na stejném místě jako je zveřejněna zadávací dokumentace.

Dotaz č. 5 : Existuje energetický posudek? Pokud ano, je možné ho poskytnout?

Odpověď: Ano, posudek existuje. Posudek Vám pošleme a zveřejníme na stejném místě jako je zveřejněna zadávací dokumentace.

Dotaz č. 6 : Je na instalaci FVE vydáno stavební povolení?

Odpověď: Ne, stavební povolení není vydáno.

5. Tento zápis, smlouvu o připojení s ČEZ a energetický posudek obdrží účastník prohlídky místa plnění, zároveň budou tyto dokumenty zveřejněny na profilu zadavatele.

6. Vzhledem k výše uvedeným informacím se zadavatel rozhodl k prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou původní lhůtu. **Nová lhůta pro podání nabídek je 30. 7. 2018 do 12:00 hod.**

V Litomyšli dne 12. 7. 2018

.....

Ing. Leoš Tupec

Jednatel

Příloha:

Prezenční listina účastníků a zadavatele