



### DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3

k výběrovému řízení na dodání **VÝMĚNA OSVĚTLENÍ V HMMC NOŠOVICE, HALA  
FINÁLNÍ MONTÁŽE (SO400), SVAŘOVNY (SO220) A VPC (SO930)**

Evidenční číslo zakázky: Z2017-010280

zadavatel: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Průmyslová zóna Nošovice,  
Hyundai 700/1, PSČ 739 51 Nižní Lhoty, zastoupený zmocněncem Lukášem  
Hrnčířikem

#### Dodatečná informace č. 3

##### **Dotaz č. 1:**

V odpovědi ze dne 27.4.2017 nebylo jednoznačně uvedeno pro co se má splnit 400 lx, jestli je myšleno Emin  $\geq$  400 lx nebo Em  $\geq$  400 lx? Je mezi nimi dost podstatný rozdíl, tak žádám o upřesnění.

##### **Odpověď č. 1:**

Jedná se o průměrnou hladinu osvětlení, vycházíme-li z výpočtu Dialux, Relux, jedná se o hodnotu Em, která je rovna nebo vyšší 400 lx/m<sup>2</sup>.

##### **Dotaz č. 2:**

V odpovědi ze dne 27.4.2017 je uvedeno, že svítidla se napojí na stávající zásuvkové rozvody - mám tedy chápat, že silová část bude v zásuvce odpojitelná, ale datové rozvody budou napevno?

##### **Odpověď č. 2:**

Specifikace připojení svítidel na datovou sběrnici DALI je uvedena v zadávací dokumentaci - příloha č. 4, technická specifikace část 1. - 3. technická specifikace připojení a vybudování do infrastruktury - 3. Odrážka:

*„Připojení řídicího systému v místě zavěšení svítidla musí být prostřednictvím svorkovnice případně konektoru na svítidle a umožňovat bezproblémovou výměnu svítidla v případě poruchy nebo údržby.“*

Zadávací podmínky a náležitosti uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají neměnné.

V Nižních Lhotách, dne 2. 5. 2017

Lukáš Hrnčířik, zmocněnec  
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.