EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

k výběrovému řízení na dodání **VÝMĚNA OSVĚTLENÍ V HMMC NOŠOVICE, HALA FINÁLNÍ MONTÁŽE (SO400), SVAŘOVNY (SO220) A VPC (SO930)**

Evidenční číslo zakázky: Z2017-010280

zadavatel: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, PSČ 739 51 Nižní Lhoty, zastoupený zmocněncem Lukášem Hrnčiříkem

Dodatečná informace č. 4

Dotaz č. 1:
V části „Technické požadavky na řídicí systém" je uvedeno *„Instalace řídícího software na server v HMMC, případně administrátorská PC."* Rozumí se tím instalace SW dodaného dodavatelem na server, který již je v majetku HMMC? Pokud ano, jaké jsou parametry tohoto serveru (velikost operační paměti, diskový prostor k dispozici, výkon procesoru)?

Odpověď č. 1:
Specifikace počítačů, rozuměno administrátorská PC, bude upravena v závislosti na finálním nabídnutém řešení a jeho minimálních požadavcích pro bezchybný provoz. Všechna administrátorská PC budou v majetku i správě HMMC.
Server HMMC, rozuměno soustava serverů globální sítě HMMC, slouží jen pro zprostředkování komunikace mezi administrátorskými PC a systémem řízení osvětlení, včetně servisního přístupu prostřednictvím zabezpečené VPN a jejich výpočetní výkon nesmí být použit pro řízení osvětlení. Systém osvětlení musí disponovat v rámci jednotlivých hal vlastní síťovou infrastrukturou, kterou připojíme prostřednictvím 1x RJ45 do infrastruktury HMMC pro přístup ze zabezpečené VPN pro servisní účely a administrátorských PC.

Dotaz č. 2:
Je možné, aby HMMC poskytla vybranému dodavateli servisní datové připojení prostřednictvím zabezpečené VPN za účelem případných dálkových servisních zásahů do řídicího systému?

Odpověď č. 2:
Ano. Také viz. odpověď č. 1.

Dotaz č. 3:
V části 2 technické specifikace je ve složce „rozvrzeni_zon" uvedena pouze SO 220 Svařovna. Je k dispozici předpis pro rozvržení zón i pro ostatní řešené prostory?

Odpověď č. 3:
Rozvržení zón pro budovu finální montáže a VPC bude doplněno dodatečnou informací vzhledem k probíhajícím změnám v rozvržení výrobních procesů. Informace k rozvržení zón v uvedených budovách nemá dle názoru zadavatele vliv na technické zadání zakázky a jedná se pouze o softwarové nastavení nainstalovaých světel, tj. jde pouze o informativní část dokumentace.

Zadávací podmínky a náležitosti uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají neměnné.

V Nižních Lhotách, dne 3. 5. 2017

Lukáš Hrnčiřík, zmocněnec
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.