



DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8

k výběrovému řízení na dodání **VÝMĚNA OSVĚTLENÍ V HMMC NOŠOVICE, HALA
FINÁLNÍ MONTÁŽE (SO400), SVAŘOVNY (SO220) A VPC (SO930)**

Evidenční číslo zakázky: Z2017-010280

zadavatel: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Průmyslová zóna Nošovice,
Hyundai 700/1, PSČ 739 51 Nižní Lhoty, zastoupený zmocněncem Lukášem
Hrnčířikem

Dodatečné informace č. 8

Dotaz č. 1:

Mám otázku ohledom ENEC certifikátu k produktu. Je akceptovateľné, ak tento certifikát doložíme dodatočne? Vieme zatiaľ vystaviť potvrdenie od certifikačného orgánu, že certifikácia prebieha. ENEC certifikát pre DALI predradník už máme.

Odpověď č. 1:

Certifikát ENEC je jednou z technických podmínek, vyjadřující požadavky na vlastnosti nabízeného předmětu plnění a musí být součástí nabídky. Přislíb, že jej dodáte po termínu je nedostačující, avšak budeme akceptovat certifikáty stejné technické váhy, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci v bodě 5.1 „zadavatel přijme i nabídku, kde uchazeč prokáže, že nabízená dodávka je v souladu se stanovenými technickými podmínkami, tj. bude akceptovat i jiné doklady, které prokáží shodu s požadavky nebo kritérii uvedenými v ZD, např. zkušební protokoly nebo osvědčení vydaná osobou, která vykonává činnosti v oblasti posuzování shody včetně kalibrace, testování, certifikace a inspekce.“

Dotaz č. 2:

V odpovědi č.1 dodatečných informací číslo 5. ze dne 9. 5. 2017 jste uvedli, že činitel údržby je 0,8 u svítidel se střední dobou života L80B50, potažmo že činitel údržby 0,9 je pro svítidla se střední dobou života L90B10. S tímto tvrzením musíme absolutně nesouhlasit. Činitel údržby (jak sám název napovídá) se určuje součinem několika činitelů, které mimojiné definují údržbovou praxi jak na provozovaných svítidlech, tak na plochách prostoru, ve kterém svítidla provozována jsou. Norma tento součin konkrétně definuje:

$$f_M = f_{LLM} * f_{LS} * f_{LM} * f_{RSM}$$

kde f_{LLM} je činitel poklesu světelného toku zdrojů (dříve z_z) – určuje výrobce

f_{LS} je činitel funkční spolehlivosti světelných zdrojů (dříve z_f) – určuje výrobce

f_{LM} je činitel znečištění svítidel (dříve z_s) – určuje zadavatel/provozovatel jako definici
periody čištění svítidel a vlivu znečištění okolními vlivy

f_{RSM} je činitel znečištění povrchů místnosti (dříve z_p) – určuje zadavatel/provozovatel jako
definici periody čištění ploch (stěny, strop, podlaha) a vlivu znečištění okolními vlivy

Vámi definované činitele jsou tedy neúplně a nesprávně určené. K tomu dodáváte větu:
„Pochopitelně očekáváme, že nabídnutá řešení splní požadavky nejen návrhu, ale především
v samotné realizaci, kde reálný činitel údržby se pohybuje v rozmezí 0,72-0,76.“ Soubor



takovýchto požadavků nejen dostatečně konkrétně nedefinuje jednotný požadavek pro všechny účastníky, ale je zároveň nesmyslný. Pokud totiž budete ctít normu, nemůžete definovat udržovací činitel bez znalosti prostoru, nebo naopak ho definovat jen jako vlastnost prostoru bez parametrů svítidel.

Proto Vás žádáme o jasné definování všech činitelů znečištění, abychom mohli konkrétně určit činitel údržby.

Odpověď č.2:

Ano, Váš výpočet činitele údržby je naprosto správný. Zadavatel vychází ze životnosti svítidla a vzhledem k tomu, že tento údaj (činitel údržby) není zohledněn v Technické specifikaci dodávky, která je součástí zadávací dokumentace, postačí návrh řešení vypočtený z činitele poklesu světelného toku zdrojů a činitele funkční spolehlivosti světelných zdrojů.

Zadávací podmínky a náležitosti uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají neměnné.

V Nižních Lhotách, dne 16. 5. 2017

Lukáš Hrnčířík, zmocněnec
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.