


VYSKA

VYSKA



- 1 KONDENZAČNÍ ODVLHČOVAČ S ČERPADLEM
vzduch.výkon 320m³/h
odvlhčovací výkon 36 3/24h
příkon max. 0,55 kW
oblast tepl.nasazení 6–32°C

Vypracoval:	Kontrola:
MENCLOVÁ PETRA	Josef PRINC
Investor: JHMD Jindřichohradecké místní dráhy a.s.	
Místo: NOVÁ BYSTRICE	
Akce:	
S0-01- NÁDRAŽNÍ BUDOVA JHMD a.s	
D.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	
Obsah: D.4.2. PLYNOFKACE A VYTÁPĚNÍ	
PŮDORYS SUTERÉNU – ODVLHČOVAČ	
č. výkresu: D.4.2.8	
č. paré:	

Josef Princ

projektování a montáž

Jarošovská 753/II, 377 01 Jindřichův Hradec

tel:389607035;fax:384361460;mobil:602344211

IČO:135 02 565 DIČ:CZ-520402266

Formát : 2x4

Stupeň PD : PP

Měřítko: 1:50

Arch. č.: 65/13

Formát : 2x4

Datum: VII-13