

CHEVAK Cheb, a.s.

Tršnická 4/11, 350 02 CHEB

Tel.: +420 354 414 111, fax: 354 414 216

e-mail: chevak@chevak.cz

webová stránka: www.chevak.cz

IČO: 49787977

DIČ: CZ49787977

Obch.rejstřík KS Plzeň, oddíl B, vložka 367

Datum zápisu: 01.01.1994

JKR group s.r.o.

Otakara Březiny 72/11

351 01 FRANTISKOVY LÁZNĚ

Váš dopis:

Naše značka:

3627/2012

Vyřizuje/linka:

Mayerová/214

Cheb dne:

13. 06. 2012

Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení

Investor požádal o vydání stanoviska k PD "Rekonstrukce s přístavbou bývalého objektu „Masny Cheb“ na výrobu štukatérských prvků", zpracované v květnu 2012.

Místo stavby: Cheb, ulice Pražská, p. p. č. 1366/7 a 1366/5, k. ú. Cheb

Investor: JKR group s.r.o.

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci objektu bývalé masny v Chebu na výrobu štukatérských prvků na st. p. č. 1366/7 a 1366/5. Vlastníkem bývalé masny je společnost STEEL EFECT. Předmětem části dokumentace je řešení vnitřního rozvodu pitné a požární vody a vnitřního rozvodu splaškové kanalizace.

Výrobní hala bude napojena na stávající rozvody vody v areálu bývalého masokombinátu /doložen souhlas vlastníka objektu/

Odpadní vody z výrobní haly budou napojeny na vnitřní areálové rozvody stávající oddílné splaškové a dešťové kanalizace /doložen souhlas vlastníka objektu/. Splašková kanalizace bude využívána k odvedení splaškových vod ze sociálního zařízení a odvedení splaškových vod z van určených pro oplachování nářadí použitého pro výrobu. Jedná se o odpadní vody, které budou obsahovat pevné částice (zbytky sádry a cementu z použitého nářadí). Tyto pevné částice se budou usazovat v lapači umístěném pod vanou, do kterého budou odpadní vody z van natékat. Z lapače bude proveden odtok DN100 do splaškové kanalizace ve výšce 350 mm nad jeho dnem. Pevné nerozpustné částice se budou usazovat na jeho dně a budou ručně vybírány. Odpadní vody nebudou ničím zabarveny.

Lapač – je navržena kovová svařovaná vanička obdélníkového tvaru o rozměrech 1200 x 600 x 500 mm s odtokem ve výšce 350 mm.

CHEVAK Cheb, a. s. souhlasí s vydáním stavebního povolení s podmínkou:

- Pro zajištění hydraulické stability navržené sedimentační nádrže doporučujeme přítokovou část osadit normou stěnou
- K závěrečné kontrolní prohlídce stavby předloží investor zástupci CHEVAK Cheb, a.s. smlouvu o likvidaci zachycených hmot oprávněnou firmou
- Kvalita odpadních vod vypouštěných ze sedimentační nádrže musí splňovat maximální koncentrační limity platného kanalizačního řádu pro město Cheb

- V četnosti 4x ročně bude oprávněnou osobou odebrán dvouhodinový směsný vzorek odpadních vod na odtoku ze sedimentační nádrže a stanovena koncentrace nerozpuštěných látek (NL) akreditovanou laboratoří. Výsledky rozborů a doklady o množství zachycených hmot budou neprodleně předávány na CHEVAK Cheb, a.s., oddělení vodorozvoje
- Investor uzavře před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby s CHEVAK Cheb, a. s. smlouvu na dodávku vody a odkanalizování; ve smlouvě bude uvedeno množství vody dodávané, množství a druh odkanalizované odpadní vody včetně limitů znečištění, velikost a druh odkanalizovaných ploch a množství zpoplatněných srážkových vod

CHEVAK Cheb, a.s.

787977
Cheb

Milena Hájková
vedoucí vodorozvoje

Za správnost vyhotovení:

Mayerová Marie
referent vodorozvoje

Přílohy
Projektová dokumentace

0415/2012

Cheb

V zájmovém území se nenachází žádná zařízení ve správě CHEVAK Cheb, a.s.

Toto vyjádření má platnost 1 rok.

V Chebu: 11.6.12 Podpis: M. Holý

© ČÚZK 2010