

Nový stav 1.NP

Plynová zařízení

SYSTÉM NUCENÉHO VĚTRÁNÍ – č.6

Teplotová šňítka plynová jednotka výkonem:
21 kW/2000m3/hod+120Pa/230V/650W.
Přikoj plynů = 2,4 m3/hod
Provedení uzavřené typu C dle TPg 704 01
Přislušenství – závěsná konzola, směšovací komora s klapkami,
servomotorův
VZT připojovat mrazáky + přechod na kruhové potrubí.
Odkouření systémové 2 x DN 80 na fasádu 1,5 m od nřtřky nasáván.
Připojení plynů : KK 20/40 , flex. plynová hadice se šroubením DN 20.
Protišedřová žaizuje s pevnými lamelami 400x400, filtr vzduchu.
Regulace prostorovým termostatem v ref. místnosti 1:18- 1,5 m nad pool.

