

Rekonstrukce s přístavbou
bývalého objektu " Masny Cheb "
na st.p.č. 1366/7 a 1366/5 v k.ú. Cheb.

Akce :

Projektant : Jiří Gregor TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Technická data vnitřního plynovodu								
pořadové číslo	spotřebič	výkon kW	příkon m3/hod	počet spotřebičů	celkový příkon m3/hod.	přetlak kPa	poznámka	plynoměr dle ZČP
1	Plynový teplovzdušný agregát	34	3,9	3	11,7	2,0	nový	Nový dle RWE
2	Plynový teplovzdušný agregát	21	2,4	1	2,4	2,0	nový	
Stávající odběr z přípojky m3/hod.					0,0			
Q hod. max m3/hod.					14,1			
Q min. m3/hod.					2,4			
Q redukovaný m3/hod.					12,5			
Q roční m3/rok					13000			