

## Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5

podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“)

---

### **Veřejný zadavatel:**

Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené, Praha 1, Maltézské nám. 14  
sídlo: Maltézské nám. 14, 118 44 Praha 1  
IČO: 61387339  
právní forma: Příspěvková organizace  
zastoupený: MgA. Naděžda Ostřanská, ředitelka

### **Osoba zastupující veřejného zadavatele v zadávacím řízení:**

RUNICON consulting s.r.o.  
sídlo: Bratislavská 1488/6, Hostivař, 102 00 Praha 10  
IČO: 01635671  
zastoupený: Mgr. Roman Novotný, jednatel  
kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: Mgr. Roman Novotný  
korespondenční adresa: Vlárská 1460/19, 104 00 Praha 10  
e-mail: [verejne-zakazky@email.cz](mailto:verejne-zakazky@email.cz)

**Název veřejné zakázky:** Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené – celková rekonstrukce objektu konzervatoře v ul. Lázeňská 5/483 (stavební práce), Identifikační číslo SMVS: 133V111000012

Veřejná zakázka je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem: 517253.

Veřejná zakázka je zadávána v otevřeném řízení, v souladu s ustanoveními § 21 odst. 1 písm. a), § 27 a násl. zákona o veřejných zakázkách, Směrnice Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy o zadávání veřejných zakázek, č.j.: MSMT – 13430/2014-1, v platném znění a Dokumentace Programu 133 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálního školství a náhradní výchovné péče.

---

**Na základě obdržených písemných žádostí dodavatelů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, ze dne 24.09.2015, vyhotovil zadavatel tyto Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5. Všichni dodavatelé při zpracování svých nabídek zohlední a použijí tyto a předchozí Dodatečné informace k zadávacím podmínkám.**

### **1) Přesné znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

V projektové dokumentaci je rozpor ohledně provětrávacích mřížek. V tabulkách dveří je uvedeno „u dveří označených v projektu VZT bude osazena provětrávací mřížka“ nebo „u dveří označených v projektu VZT bude osazena provětrávací zpěňovací mřížka“. Tyto mřížky jsou vykážány v projektu a výkazu VZT a tato část projektu počítá s jejich instalací do stěn.

Protipožární mřížky jsou specifikované jako „stěnový protipožární uzávěr-odolnost 90 min. - 400x215 - listy budou drženy elmagetem 24Vss, max.250mA, dále bude vybavena dvěma kontakty pro EPS a MaR“, které nelze instalovat do dveří. Navíc dveře mají odolnost 30 min. a mřížky 90 min. Budou tedy oceněny pouze v části VZT a jejich instalace do stěn nikoliv do dveří?

Protipožární mřížky specifikované ve VZT (pol. 2.3 a 5.2) jsou v místech, kde dle stavební části a požární zprávy jsou obvyčejné dveře. Např. do místnosti 0.03, 0.10, 1.05, mezi 1.01 a 1.08, 2.03, apod.

Žádáme Vás o správnou specifikaci.

### **Odpověď zadavatele:**

Mřížky prosím oceňte kompletně dle specifikace VZT.

## **2) Přesné znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

Prosíme o upřesnění:

- 1) Dle dodatečných informací č.2. se do rozpočtu ZTI doplnila položka č.4 odd. 723 - „*Nátěry potrubí syntetické do DN 50 mm 1x antikorozní, 1x základní, 1x email*“ v nově zaslaném výkazu výměr v dodatečných informací č.4. již tato položka chybí – bude se tedy provádět?

### **Odpověď zadavatele:**

Ano, bude se provádět. Cenu nátěrů připočtete prosím k položce potrubí, pol. 44,45,46 - kap. 723 - Vnitřní plynovod.

## **3) Přesné znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

- 2) Ve výkazu výměr ZTI v dodatečných informací č.4. byli vyjmuty položky č. 5 odd. 725 – „*Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny*“ a č. 6 odd. 725 – „*Montáž klozetových mís standardních*“ – máme tedy montáž připočítat k položce dodávky klozetů?

### **Odpověď zadavatele:**

Ano, cenu montáže připočtete prosím k položce dodávky klozetů.

## **Závěr:**

Vzhledem k tomu, že veřejný zadavatel neprovedl v rámci Dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 5 žádné úpravy či změny zadávacích podmínek ve smyslu ustanovení § 40 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách, lhůta pro podání nabídek se již neprodlužuje. Lhůta pro podání nabídek je tedy do **05.10.2015 do 12:30 hodin**. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **05.10.2015 od 12:35 hodin** na adrese: Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené, Maltézské nám. 14, Praha 1 (v ředitelně školy).

Veřejný zadavatel vyhotovil tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám v souladu s ustanoveními § 49 zákona o veřejných zakázkách, přičemž tyto budou odeslány a uveřejněny v souladu s ustanoveními § 49 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách.

Zadavatel tímto děkuje všem zájemcům o veřejnou zakázku za zaslané písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám a zároveň upozorňuje na to, že lhůta po kterou byli dodavatelé oprávněni po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám již uplynula, viz § 49 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách.

V Praze dne: 25.09.2015

MgA. Naděžda Ostřanská  
ředitelka