



Projektant	Ing. Z. Jicha	IČO:	47543850	REVEL s.r.o. stavební obchodní a montážní společnost Příbram, Dubno 127 tel. 378 61 105-11904 IČO 47 54 38 50
Kraj :	Středočeský	Míst. ú.	Příbram	
Investor	Kovohutě Příbram Nástupní d. a. s.	Vypracoval	Ing. St. Kantor	
Stavba - Objekt STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘESTAVBA SKLADOVACÍHO OBJEKTU NA VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ STŘEDISKO poz. č.parc. 3448,3441 k.ú. PŘÍBRAM				
Obsah výk.		D1.4. VZT - Půdorys 2.NP zázemí Měřítko 1 : 50 Č. výkr. V2		

Pozn.: Rozvody provedeny z potrubí kruhového vnitřního a čtyřhran. pozinkového potrubí sk. (v hl. prost. těsně) s tvarovkami, při vedení chlad. vzduchu v upraveného vzduchu v chladném prostoru bude potrubí opatřeno tepelnou izolací (min. vata s AL. folií), na patkách stoupaček a v požadovaných místech bude proveden odvod kondenzátu (označ. Q.K.) do kanalizace, potrubí pro odvod vzduchu od laborator. digestoří bude v chemicky odolném provedení (plastové a v povrchové úpravě splňující požadavky rozvodů kvality investora (antistatická...), a též s povrch. úpravou vnitřního pláště potrubí, není uvažována doprava abrazivních částic, ventilátor od laboratorních digestoří bude v provedení nevybúšeném, v požadovaných místech bude proveden náter potrubí dle vzorníku RAL a viditelné elementy budou řešeny s kvalitní povrchovou úpravou a s barevným řešením povrchu dle architekt. požadavků (např. v barvě klempíř. pvcu apod.) při realizaci umístění a zakončení systému VZT konzultovat s investorem nebo HIPem, přesné určení prostupů a tras bude určeno po odkvůli konstrukci, nedílnou součástí dokumentace je i technická zpráva a přílohy