KATASTRY	Příbram
PARCELNÍ ČÍSLA	3433/1
DRUH POVRCHU	zpevněná plocha – pojezd
VZDÁLENOSTI ŠACHET [m]	22,6

OZNAČENÍ ŠACHET: stáv. Š21 — RŠS1

SMĚROVÉ POMĚRY

M 1:100



KÓTA POKLOPU	478,26	477,98
HLOUBKA VÝKOPU	2,35	1,28
KÓTA DNA POTRUBÍ	476,01	476,80
KÓTA TERÉNU	478,26	477,98
SROVNÁVACÍ ROVINA	470,00 (–8,200) SROV. ROVINA	
STANIČENÍ [m]	0,00	22,6

0.0

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN150–PVC SN12	22,6 m
SKLON[%]–DÉLKA[m]	2,17 %	22,6 m
KAP. PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	33,6 – 1,85	

LEGENDA ZNAČENÍ

P: — POKLOP
Z: — ZAÚSTĚNÍ
D: — DNO

±0,00=478,20m.n.m.

POZN.:

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT V TERÉNU VYTYČENY STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ SÍTĚ A V PRŮBĚHU VÝSTAVBY ZAJIŠTĚNY PROTI POŠKOZENÍ
KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI SÍTĚMI BUDE PROVEDENO V SOULADU S ČSN 73 6005

PROJEKTANT	Ing. Petr Chochola		IČO: 458 66 236
KRESLIL	Bc. Radek Čížek, DiS.		
VED. PROJEKTANT	Ing. Milan Sigmund		
INVESTOR	KOVOHUTĚ NÁSTUPNICKÁ a.s. Příbram, 261 81 Příbram VI č.p. 530		
OBECNÍ ÚŘAD	PŘÍBRAM	KRAJ	STŘEDOČESKÝ

APLAN PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
FIBICHOVA 55, PŘÍBRAM II, 261 01
Tel., Fax : 318 620 111

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘESTAVBA SKLADOVACÍHO OBJEKTU NA VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ STŘEDISKO
poz. č.parc. 3448, 3433/1 k.ú. Příbram

D.1.4.a – ZDRAVOINSTALACE

PODÉLNÝ PROFIL SPLAŠKOVÉ KAN.

DATUM	11/2015
STUPEŇ	DSP
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	AP.15–2015
FORMÁT	2 A4
MĚŘÍTKO	1:100
ČÍSLO VÝKRESU	ZT. 06