


LEGENDA ELEKTROINSTALACE:

- ZÁŘÍVKOVÁ SVÍTLIDLA BUDU VYBAVENA ELEKTRONICKÝMI PŘEDŘADNIKY
- ozn. A - SVÍTLIDLO zářivkové, průmyslové s krycím sklem, 2x Z58W, IP 66, s přidavným reflektorem, hlubokozařít
např.: VYRTYCH a.s. SALUKA-AR-258-EP
- ozn. B - DTTO doplněné nouzovým zdrojem
- ozn. C - SVÍTLIDLO průmyslové, 2x Z58W, IP 65
např.: VYRTYCH a.s. VIPET resp. MODUS V3 Z58
- ozn. D - DTTO doplněné nouzovým zdrojem
- ozn. E - SVÍTLIDLO PŘÍSAZENÉ, třížka-sítko, 2x54W, IP65
např.: VYRTYCH a.s. HOUNDA4
- ozn. H - SVÍTLIDLO stropní svítidlo s PMMA krytem, 2x 18W, IP40
např.: MODUS BRKL218KO375
- ozn. I - SVÍTLIDLO nástěnné průmyslové svítidlo, 2x 18W, IP65
např.: VYRTYCH a.s. VIPET
- ozn. J - VENKOVNÍ SVÍTLIDLO NA VÝLOŽNÍKU NA FASÁDĚ
např.: MODUS NV150SG, halogen, výbojka 150W
- ozn. K - SVÍTLIDLO DO KUCHYNSKÉ LINKY S VLASTNÍM VYPÍNAČEM
ozn. N - SVÍTLIDLO NOUZOVEHO OSVĚTLENÍ s autotestem 18/1NC, IP65
např.: MODUS HELIOS OZAW H1ATSE18
- VYPÍNAČ (1), 10A - 250V
- TLAČÍTKO (1/0S) s orient. doutnákou, 10A - 250V
(ovláda osvětlení přes impuls, spínač osazený v krabici pod jedním tlačítkem)
- TLAČÍTKO (1/0), 10A - 250V (ovl. ventilátor)
- BEZPEČNOSTNÍ VYPÍNAČ 400V
- ZASKLENÉ TLAČÍTKO POŽÁRNÍ TOTAL-STOP
- ZASUVKA (2P+PE), 16A - 250V
- ZASUVKOVÁ SKŘÍŇ, IP54, (230V/16A, 400V/16A a 400V/32A)
- PRŮMYSLOVÝ OVLADAČ osvětlení
- VENTILÁTOR 230V - viz projekt VZT
- VENTILÁTOR 230V s vest. nastav. dobah. relé (ovl. tlačítkem)



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3x230/400V-50Hz, TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem provedena dle ČSN 33 2000-4-41:

ZIVÝCH ČÁSTÍ: KRYTÍM A IZOLACÍ

NEZIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Doplňková ochrana proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-41

Doplňková ochrana doplňujícím pospojováním dle ČSN 33 2000-4-4

DOKUMENTACE JE URČENA VÝHRADNĚ PRO ÚČELY STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ.
PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽI MUSÍ BÝT VYPRACOVÁNA DOKUMENTACE PRO
REALIZACI STAVBY.

PROJEKTANT	Ing. František Novotný		
VED. PROJEKTANT	Ing. Milan Sigmund		
INVESTOR	KOVŮCHÉ NÁSTUPNICKÁ a.s. Příbram, 261 81 Příbram VI č.p. 530		PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ FRIBICHOVA 55, PŘÍBRAM 261 01 TEL. FAX: 318 620 111
OBCERNÍ ÚŘAD	PŘÍBRAM	KRAJ	STŘEDČESKÝ
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘESTAVBA SKLADOVACÍHO OBJEKTU NA VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ STŘEDISKO poz. č.parc. 3448, 3433/1 k.ú. Příbram	DATUM	11/2015
		STUPĚŇ	DSP
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	15-2015 (1528)
		FORMÁT	3 A4
		MĚŘÍTKO	1:100
		ČÍSLO VÝKRESU	02