


3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-S



0.2	18	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WSO.2	WL18	WL1	WL2	WL3	WL4	WL5	WL6	WL7	WL8	WL9	WL10	WL11
CKK-J 5x1,5	CKK-J 5x10	CKK-J 3x1,5	CKK-J 3x1,5	CKK-J 3x1,5	CKK-J 3x2,5	CKK-J 3x2,5	CKK-J 3x2,5	CKK-J 3x2,5	CKK-J 3x2,5	CKK-J 3x2,5	CKK-J 3x2,5	CKK-J 3x2,5
REZERVA HDO	PŘÍVOD Z RMS1	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	R	ZÁSUVKY 230V/16A	ZÁSUVKY 230V/16A	ZÁSUVKY 230V/16A	ZÁSUVKY 230V/16A	ZÁSUVKY 230V/16A	ZÁSUVKY 230V/16A	ZÁSUVKY 230V/16A	ZÁSUVKY 230V/16A

TYP PROVEDENÍ: OCERP/PLAST RS1
KRYTÍ: IP40 / IP20
ROZMĚRY: Z – PODLE VÝROBCE
DĚLENÍ: –
NÁTER: TYPOVÝ
OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI
PŘÍVOD (Y): SPODEM
VÝVODY: NAHORU

VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	OBJEKT	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
ING. ARCH. RADKO PAVLACKÝ	KAREL MALÝ		Ing. arch. Radko Pavlacký Nám. 3. května č.1605 765 02 Ořokovice tel./fax:577 938 192
INVESTOR: KR - TOOL'S s.r.o., Mánesova 997, 68771 Bojkovice, IČ: 26923114			DATUM: ČERVEN 2017
STÁVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU PARC. Č. ST. 1465/1, K.Ú. BOJKOVICE			FORMÁT: 1 x A4
			STUPĚŇ: ÚR + SP
D14 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB, c - ELEKTROINSTALACE, BLESKOSVOD			ZAK. ČÍSLO: 17-013
			MĚŘÍTKO: -
ROZVADĚČ RS 1	STRANA 1/2	D 1.4.c	06