



TABULKA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Jméno	Plocha [m²]
2.01	SCHODIŠTĚ	6,18
2.02	CHODBA	13,44
2.03	KANCELÁŘ	12,44
2.04	SPISOVNA	7,68
2.05	ARCHIV	7,68
2.06	WC PŘEDSÍŇ MUŽI	1,45
2.07	WC - MUŽI	1,78
2.08	WC PŘEDSÍŇ ŽENY	1,45
2.09	WC ŽENY	1,78
2.10	ŠATNA ŽENY	3,24
2.11	UMÝVÁRNA ŽENY	2,11
2.12	KANCELÁŘ	12,24

MAX. VZDÁLENOSTI PODPOR POTRUBÍ:	
DIMENZE:	VZDÁLENOST [cm]:
15x1 Cu	110
18x1 Cu	130
22x1 Cu	130
28x1,5 Cu	150
35x1,5 Cu	160

LEGENDA OTOPNÉ PLOCHY

DESKOVÉ OCELOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
(s bočním připojením)

21/600/800
- DÉLKA TĚLESA
- VÝŠKA TĚLESA
- TYP TĚLESA



DESKOVÉ OCELOVÉ OTOPNÉ TĚLESO VK
se spodním připojením a vestavěným ventilem

21VK/600/800
- DÉLKA TĚLESA
- VÝŠKA TĚLESA
- TYP TĚLESA



KOUPELNOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
TRUBKOVÉ (žebřík)
(se středovým připojením)

KLTM 1500/600
- DÉLKA TĚLESA
- VÝŠKA TĚLESA
- TYP TĚLESA

LEGENDA ARMATUR

RŠ	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ ROHOVÉ
RV	TERMOSTATICKÝ VENTIL ROHOVÝ
TH	TERMOSTATICKÁ HLAVICE
HR	HLAVICE RUČNÍ
ŠVK	ŠROUBENÍ PRO TĚLESA VK
HMr+TH	ARMATURA HM (rohová) + termohlavice (integrován ventil a regul. šroubení)

LEGENDA POTRUBÍ

OTOPNÁ VODA PŘÍVODNÍ - 70°C ekviterm.

OTOPNÁ VODA VRATNÁ - 50°C ekviterm.

Cu MĚDĚNÉ POTRUBÍ

IZ POTRUBÍ IZOLOVÁNO

PŘÍVODNÍ A VRATNÉ POTRUBÍ SOLÁRNÍHO ROZVODU
MĚDĚNÉ POTRUBÍ SUPERSAN 22x1



±0,000 = PODLAHA HALY, VÝŠKOVÝ SYSTÉM MÍSTNÍ

VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	OBJEKT
ING. ARCH. RADKO PAVLACKÝ	ING. JAROSLAV MIKERÁSEK	

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
Ing. arch. Radko Pavlacký
Nám. 3. května č.1605
765 02 Otrokovice
tel,fax:577 938 192

INVESTOR: KR - TOOLS s.r.o., Mánesova 997, 68771 Bojkovice, IČ: 26923114

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU PARC. Č. ST. 1465/1, K.Ú. BOJKOVICE

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB, b - Ústřední vytápění

DATUM	ČERVEN 2017
FORMÁT	4 x A4
STUPEŇ	ÚR + SP
ZAK. ČÍSLO	17-013
MĚŘÍTKO	1:50

PŮDORYS 2. NP, SCHÉMA — D 1.4.b — 04