


3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-C-S



HODNOTU HLAVNÍHO JISTIČE VČ. MTP
A UMÍSTĚNÍ MĚŘENÍ POTVRDIT INVESTOREM

0.1	0.2
WLO.1	WSO.2
CYKY-J 3x120+70	CYKY-J 5x1,5
PRŮVOD Z SR322	REZERVA HDO

ČÁST MĚŘENÍ PLOMBOVATELNÁ

1	1a	2	2a	3	3a	4	4a
WL1	WS1a	WL2	WS2a	WL3	WS3a	WL4	WS4a
CYK- λ 5x1,5	CYK-0 3x1,5	CYK- λ 5x1,5	CYK-0 3x1,5	CYK- λ 5x1,5	CYK-0 3x1,5	CYK- λ 5x1,5	CYK-0 3x1,5
OSVĚTLENÍ	TLAČÍTKA	OSVĚTLENÍ	TLAČÍTKA	OSVĚTLENÍ	TLAČÍTKA	OSVĚTLENÍ	TLAČÍTKA

TYP PROVEDENÍ:	SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ RMS1
KRYTÍ:	IP40 / IP20
ROZMĚRY:	P-1x600+1x1000+1x600/2000/400
DĚLENÍ:	—
NÁTĚR:	TYP OVÝ
OBSLUHA:	PRAČ. POUČENÍMI
PŘÍVOD (Y):	SPODEM
VÝVODY:	NAHORU

VEDOUČÍ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	OBJEKT
ING. ARCH. RADKO PAVLACKÝ		KARL MALÝ	
INVESTOR: KR - TOOLS s.r.o., Mánesova 997, 68771 Bolkovice, IČ: 26923114			
STÁVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU PARC. Č. ST. 1465/1, K.U. BOLKOVICE			
D.14. - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB, c - ELEKTROMONTÁŽE, BLESKOSVOD			
ROZVADĚČ RMS 1		STRANA 1/4	
D 1.4.c		05	