

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Strop
1.01	HALA 1	270,37	PODHLED
1.02	HALA 2	132,93	SDK PODHLED
1.03	ŠATNA MUŽI	35,61	MALBA VÁPENNÁ
1.04	UMÝVÁRNA MUŽI	11,07	MALBA VÁPENNÁ
1.05	WC PŘEDSÍŇ MUŽI	3,71	MALBA VÁPENNÁ
1.06	WC - PISOÁRY	4,46	MALBA VÁPENNÁ
1.07	WC - MUŽI	1,35	MALBA VÁPENNÁ
1.08	WC - MUŽI	1,44	MALBA VÁPENNÁ
1.09	WC PŘEDSÍŇ ŽENY	2,56	MALBA VÁPENNÁ
1.10	WC ŽENY	1,44	PODHLED
PLOCHA CELKEM:		464,94	

A/ SV. LED 63W, 6900lm, PRŮMYSLOVÉ, KRYT PC, IP65
B/ SV. LED 34W, 3500lm, KANCELÁŘSKÉ, KRYT, IP40
C/ SV. LED 22W, 2300lm, KANCELÁŘSKÉ, KRYT, IP40
D/ SV. LED 37W, 3300lm, PŘISAZENÉ, KRYT OPÁL, IP44
E/ SV. LED 27W, 2600lm, PŘISAZENÉ, KRYT OPÁL, IP20
F/ SV. LED 17W, 1800lm, PŘISAZENÉ, KRYT OPÁL, IP20
G/ SV. LED 36W, 3900lm, PANEL NA POVRCH, 60x60, IP40
H/ SV. LED 50W, 4800lm, REFLEKTOR NA STĚNU, IP65
N/ SV. LED 2x3W, 380lm, NOUZOVÉ, IP44, 1hod
Np/ SV. LED 3W, 270lm, NOUZOVÉ, IP44, 1hod, PIKTOGRAM

ROZVODY V ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI PROVEDENY POD OMÍTKOU S PŘÍSLUŠENSTVÍM ZAPUŠTĚNÝM IP20, IP40, (IP44). VE VÝROBĚ ROZVODY NA POVRCHU S PŘÍSLUŠENSTVÍM NÁSTĚNNÝM IP44.
OVLÁDACÍ PRVKY OSAZENY VE VÝŠCE 1,2 m SPODNÍ HRANOU
ZÁSUVKY OBECNĚ OSAZENY VE VÝŠCE 0,4m, NAD PRACOVNÍ PLOCHOU 1,2m SPODNÍ HRANOU
(EVENT. PODLE NÁVRHU INTERIERU)
(V KOUPELNÁCH RESPEKTOVAT POŽADAVKY PRO ZÓNY PODLE ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.)
(UMÝVACÍ PROSTOR PODLE ČSN 33 2130 ed. 3.)
VENTILÁTORY JSOU PŘIPOJENY Z OBVODU OSVĚTLENÍ A OVLÁDÁNY POMOCÍ TLAČÍTEK SE ZPOŽDĚNÝM VYPNUTÍM POMOCÍ ČASOVÉHO RELÉ NAPŘ. SMR-H.
UMÍSTĚNÍ VŠECH ZAŘÍZENÍ ELEKTRO KOORDINOVAT V PŘEDSTIHU S OSTATNÍMI PROFESEMI.
V OBJEKTU MUSÍ BÝT PROVEDENO HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ !

LEGENDA EZS:
- EZS ÚSTŘEDNA EZS
- KOM KOMUNIKÁTOR
- KLÁVESNICE
- DETEKTOR PIR
- MAGNET DVEŘNÍ, VRATOVÝ
- SIRÉNA S MAJÁKEM
- OPTICKOKOUŘOVÝ POŽÁRNÍ HLÁSIČ DO EZS

DATOVÉ ROZVODY:
- RACK DATOVÝ ROZVADĚČ 32U
- DAT. ZÁSUVKA 2xRJ45 cat.5e 2x FTP 4p cat 5e
- WIFI DAT. ZÁSUVKA 2xRJ45 cat.5e FTP - WIFI, POE
- ANTÉNA WIFI, UMÍSTĚNÍ PODLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK

- SPÍNAČ Č. 1, POD OMÍTKU, IP20
- PŘEPÍNAČ Č. 5, POD OMÍTKU, IP20
- PŘEPÍNAČ Č. 6, POD OMÍTKU, IP20
- PŘEPÍNAČ Č. 6+1, POD OMÍTKU, IP20
- PŘEPÍNAČ Č. 7, POD OMÍTKU, IP20
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ 10A, IP20, POD OMÍTKU, ORIENTACE
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ 10A, IP20, POD OMÍTKU, SIGNALIZACE
- DETEKTOR POHYBU, 180 st., IP44
- SPÍNAČ Č. 1, NA POVRCH, IP44
- SPÍNAČ Č. 1, NA POVRCH, IP44, SIGNALIZACE
- PŘEPÍNAČ Č. 5, NA POVRCH, IP44
- PŘEPÍNAČ Č. 6, NA POVRCH, IP44
- PŘEPÍNAČ Č. 7, NA POVRCH, IP44
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ 10A, IP44, NA POVRCH, ORIENTACE
- SPORÁKOVÁ KOMBINACE 25A, POD OMÍTKU, SIGNALIZACE, IP20
- ZÁSUVKA 230V/16A, POD OMÍTKU
- ZÁSUVKA 230V/16A, POD OMÍTKU, SVODIČ TYP 3
- ZÁSUVKA 230V/16A, NA POVRCH, IP44

- ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 2x230V/16A, 1x16A/400V, 1x32A/400V, IP44
- POHON VRAT
- KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
- KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA VNITŘNÍ
- ROBUR
- TERMOSTAT, TEPLOTNÍ ČIDLO
- DETEKTOR VENKOVNÍ TEPLOTY
- ZDROJ SPLACHOVAČE PISOÁRU, DODÁVKA ZT
- VÝVOD 12V
- VÝVOD 230V
- VÝVOD 400V
- VENTILÁTOR, DODÁVKA VZT
- SMR-H ČASOVÉ RELÉ DO KRABICE
- HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA
- KABELOVÝ ŽLAB
- ROZVADĚČ
- OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE stř. 50Hz, 400V/230V / TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:
ZÁKLADNÍ: IZOLACÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY, ZÁBRANAMI
PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM

VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. ARCH. RADKO PAVLACKÝ	VYPRACOVAL KAREL MALÝ	OBJEKT	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Ing. arch. Radko Pavlacký Nám. 3. května č.1605 765 02 Otrokovice tel,fax:577 936 192
INVESTOR: KR - TOOLS s.r.o., Mánesova 997, 68731 Bojkovice, IČ: 26923114		DATUM	ČERVEN 2017
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU PARC. Č. ST. 1465/1, K.Ú. BOJKOVICE		FORMÁT	8 x A4
		STUPEŇ	ÚŘ + SP
		ZAK. ČÍSLO	17-013
D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB, c - ELEKTROINSTALACE, BLESKOSVOD		MĚŘÍTKO	1:50
ELEKTROINSTALACE 1.NP		D 1.4.c	03