

A - LED panel vestavný 33W/4000K, UGR<19 - CRI=80
B - LED 31W/4000K IP65
C - LED 23W/4000K IP65
D - LED panel přisazený 29W/4000K, UGR<19 - CRI=80
E - LED 20W/4000K 300mm IP44
F - LED 15W/4000K 300mm IP44
G - LED 36W/4000K 400mm IP44
H - LED 10W, AL korpus, PC dif., IP44
L - Profil LED, pásek 15W/m 24V DC, externí zdroj 24V DC

N1 - nouzové LED 2W, IP65, 215lm ze svítidla, CORIDOR
N1.1 - dtto, AREA
N2 - nouzové nástěnné 1W, IP65, 128lm ze svítidla, piktogram

POZNÁMKA

Napájecí síť	:	3 NPE~ 50 Hz, 400V/TN-C 3 NPE~ 50 Hz, 400V/TN-C-S
Ochrana před neb.dotyk. napětím dle ČSN 33 2000-4-41, ed.2	:	základní: ZÁKLADNÍ IZOLACÍ, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY ochranná opatření: ochrana při poruše: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ zvýšená: DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE doplňková: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

VYPRACOVAL: Ing. Jiří Smílek	VED.PROJEKTU: Martin Kotásek	KELINS Kancelář ELelektrických INStalací Ing.Jiří Smílek Eimova 6 615 00 Brnpo-Židenice mobil: 776 649 189 E-mail: j.smilek@seznam.cz
MÍSTO: K.Ú. VELKÉ KARLOVICE, PARC.Č. ST. 497/5, Č.P. 527, VELKÉ KARLOVICE		Stupeň: Dok.Stav.Pov.
INVESTOR: IVETA KUMBÁROVÁ A JAROSLAV KUMBÁR, Č.P. 162, JARCOVÁ 756 24		Formát: 2x 2A4
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 527, VELKÉ KARLOVICE		Datum: 22.6.2018
OBJEKT: SO 01 Prodejna		Měřítko: 1:100
NÁZEV ČÁSTI: SO 01.4 Silnoproudá elektrotechnika vč. ochrany před bleskem		166-D-1258
NÁZEV VÝKR. Půdorys Elektroinstalace	podlaží/místnost.č 2.NP	Číslo výkresu 03 / Paré č.