


- A - LED panel vestavný 33W/4000K, UGR<19 - CRI=80
- B - LED 31W/4000K IP65
- C - LED 23W/4000K IP65
- D - LED panel přiškrty 29W/4000K, UGR<19 - CRI=80
- E - LED 20W/4000K 300mm IP44
- F - LED 15W/4000K 300mm IP44
- G - LED 36W/4000K 400mm IP44
- H - LED 10W, AL korpus, PC dif., IP44
- L - Profil LED, pásek 15W/m 24V DC, externí zdroj 24V DC

N1 - nouzové LED 2W, IP65, 215lm ze svítidla, KORIDOR
N1.1 - dito, AREA
N2 - nouzové nástěnné 1W, IP65, 128lm ze svítidla, piktoqram

A	Změna umístění HDS	6.8.2018	Ing. Jiří Smílek		KONTROLA
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	PODPIS	POZNĚ
VYPRACOVAL:		VED. PROJEKTU:			
Ing. Jiří Smílek		Martin Kolářek			
MÍSTO:		K.Ú. VELKÉ KARLOVCE, PARC.Č. ST. 497/5, Č.P. 527, VELKÉ KARLOVCE			
INVESTOR:		META KUMBAROVA A JAROSLAV KUMBAR, Č.P. 162, JARCOVÁ 756 24			
STÁNEK:		STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 527, VELKÉ KARLOVCE			
OBJEKT:		S0 01 Prodejna			
NÁZEV ČÁSTI:		S0 01.4 Stínoproudá elektrotechnika vč. ochrany před bleskem			
NÁZEV VÝR.		podlaží/místnost			
Přodrys		Elektroinstalace		1.NP	
		Číslo výkresu		166-D-1257A	Paré č.
		02			
		Formát:		2x A4	
		Datum:		22.6.2018	
		Měřítko:		1:100	
		Stupeň:		Dok.Slov.Pov.	
		Kancelář		Ing. Jiří Smílek	
		Elektřinických		Ernovu 6	
		Instalací		615 00 Brno - Žitánek	
		mobil: 776 649 189			
		E-mail: jsmilek@seznam.cz			
		