

Dodatečné informace k veřejné zakázce č. 1

1. Zadavatel:

Obchodní firma: Lesy hl. m. Prahy
Zastoupená: Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem organizace
Sídlo: Práčská 1885 – Záběhlice, 106 00 Praha 10
Identifikační číslo: 45247650

2. Informace o zakázce:

Název veřejné zakázky: Dokončení výstavby Centrálního parku Jižní město
Limit veřejné zakázky: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce
Datum zahájení ZŘ: 31.1.2018
Lhůta pro podání nabídek: 16.2.2018, 10.00 hod.

3. Znění dotazu:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

obracím se na Vás ve věci výběrového řízení veřejné zakázky "Dokončení výstavby Centrálního parku Jižní město", na kterou zpracováváme cenovou nabídku a chtěl bych Vás tímto požádat o zodpovězení níže uvedených dotazů:

1) Veřejné osvětlení - svítidlo:

Reflektor s výbojkou 35W. Typ svítidla SAO

Zemní štěrbinové svítidlo – LED, 10W typ ASP

U obou svítidel je problém:

Neznáme vyzářovací optiku

Teplota chromatičnosti

Způsob zapuštění (štěrbinové svítidlo)

Typ svítidla konkrétně – aby navazoval na předchozí etapy

Rozměry svítidel nejsou uvedeny

2) Asfaltový kryt - je navržen červený - je možno nabídnout červenohnědou barvu?

Odpověď:

1. Veřejné osvětlení - svítidlo

- reflektor s výbojkou 35W, typ svítidla SAO (uveden na výkrese - osvětlení altánu)
- dle akceptace stanoviska projektanta Ing. Režným z OTV z 25.5.2017 bude použito světlo ART005 LED (náhrada za ART004 dle vyjádření projektanta, které se již nevyrábí) - výrobce Artechnic s.r.o.
- vyzařovací optika: 20 mm, 35°, 18 LED stmívatelné
- teplota chromatičnosti: neutrální bílá

Zemní štěrbinové svítidlo (viz obr. 1, obr. 2)

- LED, 10W typ ASP
- vyzařovací optika: není
- teplota chromatičnosti: neutrální bílá
- způsob zapuštění (štěrbinové svítidlo): do země (IP67)
- typ svítidla navazujícího na předchozí etapy: typ NOTERA, provedení Vyšehrad s LED zdrojem
- rozměry svítidel nejsou uvedeny: průměr 220mm, výška 200mm

2. Asfaltový kryt

- svrchní vrstva barevného asfaltu - bude použita směs ACO 11
- barevný odstín červenohnědý
- pokračování parkové cesty v etapě 0006 západ by měla být obdobná jako realizovaná část na východě CP

obr. 1



obr. 2



Dotaz č. 2:

Dobrý den.

Posíláme Vám dotazy týkající se výše uvedené veřejné zakázky a žádáme Vás tímto o odpovědi.

Specifikace ACO asfaltového chodníku (typ asfaltové směsi, barevnost s ohledem na cenový dopad)

V příloze 2.1 - TZ je uveden Asfaltový beton-probarvený, červená ACO 11 tl. 50 mm

Výkaz výměr SO 02 položka poř.č. 15 uvádí barevný ACO 8 (ABJ) - červený

Příloha 2.4 - vzorový příčný řez uvádí ACO barevný červený asfaltobeton tl. 50 mm

Dotaz č.1:

Žádáme zadavatele o uvedení ZD do souladu a stanovení jaká směs ACO bude realizována (ACO 8 nebo ACO 11).

Dotaz č.2:

Pro jednoznačné stanovení barevnosti povrchu ACO žádáme zadavatele o zveřejnění

Lesy hl. m. Prahy

Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice

tel: +420 778 477 390, info@lesy-praha.cz, www.lhmp.cz

IČO: 45247650

DIČ: CZ 45247650

číslo účtu: 2000780018/6000

požadovaného vzorového barevného odstínu ACO (barevný - červený, resp. probarvený - červenohnědý),

Odpověď:

Zodpovězení všech dotazů viz odpovědi na dotaz č.1

Zadavatel na základě dodatečných informací prodlužuje termín podání nabídek do 20.2.2018, 10.00 hod. Otevírání obálek s nabídkami se dále řídí zadávací dokumentací dle bodu 10.

V Praze dne 12. 02. 2018

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.

Lesy hl. m. Prahy

Lesy hl. m. Prahy
Práčská 1885, 106 00 Praha 10
www.lesypraha.cz
IČ: 45247650, DIČ: CZ45247650
č. 4

Lesy hl. m. Prahy

Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice

tel: +420 778 477 390, info@lesy-praha.cz, www.lhmp.cz

IČO: 45247650

DIČ: CZ 45247650

číslo účtu: 2000780018/6000