

Oblastní inspektorát práce
pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj

ZORKA DRAJEROVÁ
Štefánikova 1054
530 02 Pardubice

Váš dopis ze dne
1.11.2017

Naše č.j.:
21814/8.42/17-2

Naše sp. zn
V8-2017-308

Vyřizuje/kontakt:
Ing. Lukáš Krčil / 950 179 835

Hradec Králové
15.12.2017

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: REVITALIZACE AREÁLU MEDUNA KALÍRNA - ROZŠÍŘENÍ TECHNOLOGICKÝCH, LOGISTICKÝCH A
PODPŮRNÝCH PROSTOR - ČERNÁ ZA BORY - REVITALIZACE PROSTORU VRÁTNICE A STAVBA
VÝROBNÍCH A PODPŮRNÝCH PROSTOR

místo: parc. č. 238/7, 238/8, 238/11, 237/6, 237/7, 237/8, 237/9, st. 271/1, 274/2 k.ú. Černá za Bory,
Pardubice

zadavatel: MEDUNA vakuová kalírna s.r.o., Hostovická 196, 533 01 Pardubice, IČ: 28847555

projektant: , , IČ:

předložená výše nadepsanému OIP dopisem č.j. 21814/8.42/17-1 ze dne 1.11.2017

Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:

Byly zjištěny následující závady:

1. V projektové dokumentaci není vyřešena bezpečnost při užívání v rámci kontroly a údržby střechy a zařízení umístěných na střeše (pozn.: na střeše, mimo jiné, budou osazeny venkovní klimatizační jednotky) dle článku 5.6 ČSN 73 1901 - Navrhování střech - Základní ustanovení.
2. Upozorňujeme, že pro ochranu před bleskem, musí projektová dokumentace pro provádění stavby obsahovat výpočet řízení rizika podle normových hodnot (ČSN EN 62305-2 ed.2 řízení rizika) k výběru nejvhodnějších ochranných opatření jak požaduje § 36 odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

Závady nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit oblastnímu inspektorátu práce k posouzení.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.



Oblastní inspektorát práce
pro Královéhradecký kraj
a Pardubický kraj
Říční 1195
501 01 Hradec Králové (18)

Ing. Lukáš Krčil
Inspektor inspekce II

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby