



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 3

Název zadavatele: Město Hlučín
Sídlo: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
IČ: 00300063
DIČ: CZ00300063
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka - Hlučín,
Číslo účtu: 27-1843589399/0800
Osoba zastupující zadavatele: Mgr. Pavel Paschek, starosta

V Hlučíně dne 08. 06. 2018

Veřejná zakázka: Obnova veřejného osvětlení Hlučín-Darkovičky a Hlučín-Bobrovníky

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě předchozích žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Uchazeč žádá o možnost nabídnout na místo svítidla 24LED 41W 500mA svítidlo s příkonem 55W. Vzhledem k nastavené rozteči 50m pro toto svítidlo není možné dodržet požadavky pro zatřídění komunikace P3 rozteč s kterou by bylo možné toto zatřídění splnit s požadovaným příkonem je cca 41m. Žádáme tedy o opravu vzorových úseku, aby bylo možno s takovým to příkonem, pro toto zatřídění uvažovat. Případně o možnost nabídnout svítidlo s max. příkonem 55W, které by odpovídalo vzorovým výpočtům (situacím). Toto je povoleno pouze v příloze „1_Technicke vyhodnoceni soustavy VO_r2“ je nutné provést úpravu i v popisu „2_Polozkovy rozpočet rekonstrukce_ Vykaz vymer_slepy_r2“, (nastavit například rozmezí požadovaného příkonu), aby bylo i pro zadavatele zřejmé jaké svítidlo bude uchazečem nabídnuto.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel vypočetl hodnoty pro jednotlivé úseky tak, aby byly splněny požadavky ČSN CEN/TR 13 201.

Obecný úsek pro tuto rozteč je napočten s maximálním příkonem 55 W, jak je uvedeno v 1_Technicke vyhodnoceni soustavy VO. Zadavatel tyto hodnoty žádným způsobem měnit nebude.



Upozornění zadavatele:

Zadavatel upravil v položce M7 v příloze 1 Technické vyhodnocení soustavy VO r3 hodnotu z 39 W na 41 W u obecného úseku P4 tak, aby byla v souladu s položkovým rozpočtem a výše uvedenou přílohu přikládá k uveřejnění na profil zadavatele.

S pozdravem

.....
Radim Pala, DiS.

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností