

LEGENDA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU

OSA ROZMÍSTĚNÍ KOTVICÍCH BODŮ ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU

DOPLŇKOVÝ KOTVICÍ BOD ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU

LEGENDA

- V - STŘEŠNÍ VPUSŤ - DN 110 - VIZ DETAIL D04
- S - SIGNALIZAČNÍ SESTAVA - DN 50 - VIZ DETAIL D04
- H - HRÁZKA - VIZ DETAIL D04
- B2.1 - ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE - VIZ ZTI
- B2.2 - ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ VZDUCHOTECHNIKU
- B3 - ODSTRANIT ATIKY NAD VCHODEM
- SZ1 - SNĚHOVÝ ZACHYTÁVAČ JEDNOTRUBKOVÝ

POZNÁMKA:
POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK BUDE OSAZEN NA MÍSTĚ PŮVODNÍHO
*) - KÓTY PO SPÁDU



napojení na stávající jímací vedení (I.etapa)
napojení na stávající jímací vedení (I.etapa)
napojení na stávající jímací vedení (I.etapa)



POZNÁMKA:

Zatřídění objektu dle ČSN EN 62305 do ochranné úrovně LPS III. Výška objektu je cca 9,39. Ochrana střechy navržena pomocí mřížové soustavy. Na základě LPS III je vypočtena bezpečná vzdálenost 0,5m. Je to vzdálenost mezi jímačem a kovovým konstrukcí.

Maximální dovolená rozteč svodů je 15 m, minimální dovolená, vzdálenost mezi svody je 5 m. Vertikální vedení bude kotveno max. po 1 m. Pokud nebude možné dodržet min. bezpečnou vzdálenost, pak příslušné zařízení nebo konstrukce musí být vodivě spojena s jímací soustavou.

Zemnící pásek bude využit stávající případně bude doplněn nový nebo zemnící tyče.

Provedení hromosvodů je navrženo:
Nadzemní část střecha - AlMgSi.
Podzemní část - FeZn.

LEGENDA:

SK - svorka křížová
SOK - svorka okapová
SZ - zkušební svorka
vedení hromosvodu AlMgSi
vývod pro vyhřívání dešťových svodů
vývod pro vyhřívání el. vpustí

VED. PROJEKTU	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. V. PAVLÍK	K. PRÁŠIL	K. PRÁŠIL	ING. J. ABSOLON	
INVESTOR	Město Hodkovice n.M., nám. T.G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice n.M.			DATUM 07/2019
MÍSTO STAVBY	Sokolská č.p. 412, k.ú. Hodkovice nad Mohelkou, p.č. 67			ÚČEL DPS
KULTURNÍ DŮM SOKOLSKÁ 412, HODKOVICE N. MOHELKOU OPRAVA STŘECH				MĚŘÍTKO 1:50
				Č.ZAKÁZKY 19056
				Č.ARCHIVNÍ
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				ČÍSLO PŘÍLOHY
STŘECHY - II				D.1.4.f.E02