



MĚSTO HOSTINNÉ

Náměstí 69, 543 71 Hostinné, IČ: 277 908, DIČ: CZ00277908, <http://hostinne.info>

Hostinné dne 16.05.2013

Vyřizuje/ odbor
Hana Zmátlíková

Telefon/ e-mail
499 404 743, zmatlikova@muhostinne.cz

Věc: Doplnující informace - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce chodníků parku Smíření v Hostinném“

Ke dne 16.05.2013 jsme obdrželi dodatečné informace/dotazy uchazečů:

dotaz č. 1.

Není počítáno s odvozem vybourané suti ze stávajících chodníků včetně jejího uložení na skládku a poplatku za skládku.

Odpověď na dotaz č. 1.

Ano, ve výkazu chybí položky:

22	013	979081121x	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 10 km	t	642,311		
23	013	979082121x	Poplatek za skládku suti	t	642,311		

Uvedené položky zapracujte do výkazu výměr a naceňte. Ostatní položky byly zpracovatelem dokumentace překontrolovány a jsou v pořádku.

dotaz č. 2.

Není řešeno, co s výkopy po odstranění stávajících chodníků v místě, kde nebude nový chodník, ale zeleň.

Odpověď na dotaz č. 2.

Výkopy po stávajících chodnících nebudou v této etapě výstavby upravovány. Není tedy předmětem této zakázky.

dotaz č. 3.

V rozpočtu chybí položky na osazení vodících prvků a obrubníků.

Odpověď na dotaz č. 3.

Požadavkem NPÚ a památkové péče je realizace chodníkových ploch bez vodících prvků a obrubníků. Dle popisu zakázky ve "Výzvě" bude kladení 2 krajních žulových a betonových kostek do betonového lože.

dotaz č.4.

Jak bude naloženo s výkopy zeminy pro nový chodník.

Odpověď na dotaz č. 4.

Zemina bude deponována na p.p.č. 180/4 pro následné použití v další etapě prací.

dotaz č. 5.

Co obsahují položka výkazu výměr p.č. 14 - podklad z kameniva a p.č. 15 - podklad ze štěrkodrtě.

Odpověď na dotaz č. 5.

Obě položky jsou včetně dopravy materiálu, rozprostření a samotného materiálu.

dotaz č. 6.

Dle textu "Výzvy" bude použita na kryt zpevněné plochy z části žulová kostka a žulové desky. Je přesně specifikován druh a lokalita lomu tohoto přírodního materiálu?

Odpověď na dotaz č. 6.



MĚSTO HOSTINNÉ

Náměstí 69, 543 71 Hostinné, IČ: 277 908, DIČ: CZ00277908, <http://hostinne.info>

Není přesně definován původ materiálu. Vzorek ŽK bude před započítím prací odsouhlasen zástupci NPÚ a památkové péče. Zároveň je ze strany památkové péče požadavek na kladení betonové dlažby Best Esmero Metropol, kdy musí být dodržena jednotná velikost spárování v celé ploše bez tvoření rastru. Vzorek kladení chodníkové plochy rovněž bude muset být na místě stavby protokolárně odsouhlasen zástupci památkové péče.

Upozorňuji na text "Výzvy", kde jsou popsány druhy dláždění ploch viz - hlavní parková komunikace bude z nepravidelné betonové kostky Esmero Metropol v žlutém probarvení, úpravy okolí pomníku a míst pro lavičky z žulové kostky žlutošedé vel. 8/10 a žulových desek. Předmět zakázky neobsahuje mobiliář, veřejné osvětlení, zahradnické, zámečnické, restaurátorské a zednické práce.

Lhůty plnění zakázky malého rozsahu uvedené ve "Výzvě k podání nabídky" tj. do 24.05.2013 v 9.00 hod. se nemění.

Tyto doplňující informace jsou uveřejněny na webových stránkách města Hostinné (elektronická úřední deska, sekce "nabídky")

Ing. Jiří Stráník
vedoucí odboru investic a majetku města

