Digitálně podepsáno
Jméno: Mgr.
Veronika Lžičařová
Datum: 25.10.2013 13:36:50

DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 64826996
zastoupený: Drahoslavem Chudobou, jednatelem společnosti
e-mail: verejnezakazky@dabona.eu / TEL: +420 494 531 538 / FAX: +420 494 322 044

Odpověď na dotaz zájemce - č. 10

Zadavatel:

Město Jaroměř
nám. ČSA 16
551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
zastoupený: Ing. Jiřím Klepsou, starostou města

V Rychnově nad Kněžnou, dne 25. října 2013

Z pověření zadavatele veřejné zakázky **„Pasáž a novostavba komunikačního jádra domu č. p. 49, Jaroměř"** zadané v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, oznámením o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. číslem VZ 364156 reagujeme na dotaz zájemce:

Dotaz č. 43

Ve výkazu výměr objektu SO 08 Elektroinstalace je ve sloupcích pro ocenění položek uveden jen součet za materiál. Žádáme o informaci, jakým způsobem má být tento výkaz výměr vyplněn, tedy kam má uchazeč vyplnit cenu za montáž a celkovou cenu za materiál a montáž.

Odpověď:

Sloupec pro ocenění montáží byl do soupisu prací SO 08 Elektroinstalace přidán. Soupis prací je ke stažení na profilu zadavatele http://jaromer-josefov.profilzadavatele.cz/.

Zadavatel žádá uchazeče, aby při zpracování nabídkové ceny počítali s tímto opraveným soupisem prací a ten vložili do nabídky.

Dotaz č. 44

V položce č. 61 (SO 03) bourání podkladů pod dlažby – kompletní skladba podlahy je uvedena výměra 2,888 m3, pokud budu brát skladbu 0,1 m vychází mi 28,88 m2, což odpovídá částem v místě světlíku a v místnosti 0.08. Ale dle mého při prohlídce stavby byla dlažba v celé ploše… Ta se odstraňovat nebude?

V dotazech č. 9 ze dnešního dne je odpovězeno, že souhlasíte se zinkovaným ponorem, ale již není uvedeno, ani ve výkazu výměr ani v nějaké doplňující PD jakých konstrukcí, jakých pozic se to přesně týká.

DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 64826996
zastoupený: Drahoslavem Chudobou, jednatelem společnosti
e-mail: verejnezakazky@dabona.eu / TEL: +420 494 531 538 / FAX: +420 494 322 044

Odpověď:

Položka č. 61 se týká odbourání zvýšených podkladních betonů do úrovně 100mm nad stávající podlahu, které se nacházejí v místn. č. 0.02(pod světlíkem) a 0.08 ve výkresu D.1.1.2.2 - Bourací práce 1.NP a dále nášlapné vrstvy podlah dotčených místností v 1.NP včetně schodiště do 1.PP. Nášlapné vrstvy v celém objektu se vybourávají i s lepidlem a soklíky vč. očištění do tl. 20mm. Kubatury jsou do soupisu prací doplněny. Soupis prací je k dispozici na profilu zadavatele http://jaromer-josefov.profilzadavatele.cz/
Zadavatel žádá uchazeče, aby při zpracování nabídkové ceny počítali s tímto opraveným soupisem prací a ten vložili do nabídky.

Dotaz č. 45:

V rozpočtu U SO 03je položka č.16 - D + M roznášecí betonový blok ks 8 s odkazem na výkres D1.1.2.5., pozn.7. Ve výkrese jsem našel pouze čtyři odkazy a každý úplně jiný. Pozn. 7 hovoří pouze o I profilech č.200 a to jsou pouze dva odkazy, a to mezi místnostmi č.3.03 a 3.04 a u téže stěny místnosti 3.02. Kde se nacházejí ostatní? Nad dveřmi D02, D03 a D12 jsou I č.140. Žádáme Vás o její doplnění přesné specifikace výměr co vlastně je obsahem položky?

Odpověď projektanta.

Roznášecí betonový blok pod osazením ocel. nosníků z I 200 a I 140 je uvažován na obou koncích nosníku, tzn. 4 nosníky = 8 kusů roznášeních bet. bloků. Položka označuje vyrobení zpevnění uložení v ostění - podbetonování tl. cca 150 mm do úrovně osazení nosníků do zdi na jejich obou stranách a činnosti popsané v Pozn. 7.

Dotaz č. 46

V dotazech č. 9 ze dnešního dne je odpovězeno, že souhlasíte se zinkovaným ponorem, ale již není uvedeno, ani ve výkazu výměr ani v nějaké doplňující PD jakých konstrukcí, jakých pozic se to přesně týká.

Odpověď:

Dotaz uchazeče se týkal konstrukcí rámů zábradlí, výplní zábradlí a madel. Tyto prvky jsou označeny v PD a v soupisu prací na pozicích od Z/01 do Z/53.

Zadavatel upozorňuje, že veškeré odpovědi na dotazy musí být zohledněny při zpracování nabídky uchazeče.

Z důvodu dodatečných informací položených v zadávacím zařízení, rozhodnul zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek – lhůta pro podání nabídek končí dne 5. listopadu 2013 v 10:00 hodin. Nabídky jsou

DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 64826996
zastoupený: Drahoslavem Chudobou, jednatelem společnosti
e-mail: verejnezakazky@dabona.eu / TEL: +420 494 531 538 / FAX: +420 494 322 044

přijímány u osoby pověřené zadavatelskými činnostmi vždy v pracovních dnech od 8:00 hod do 16:00 hod. V poslední den lhůty budou nabídky přijímány pouze do 10:00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 5. listopadu 2013 v 10:01 hod v zasedací místnosti DABONA s. r. o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.

Ostatní údaje v Zadávací dokumentaci se nemění.

.....
osoba pověřená výkonem
zadavatelských činností
DABONA s.r.o.