Digitálně podepsáno
Jméno: Mgr.
Veronika Lžičařová
Datum: 09.10.2013 15:55:46

DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 64826996
zastoupený: Drahoslavem Chudobou, jednatelem společnosti
e-mail: verejnezakazky@dabona.eu / TEL: +420 494 531 538 / FAX: +420 494 322 044

Odpověď na dotaz zájemce č. 2

Zadavatel:

Město Jaroměř
nám. ČSA 16
551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
zastoupený: Ing. Jiřím Klepsou, starostou města

V Rychnově nad Kněžnou, dne 9. října 2013

Z pověření zadavatele veřejné zakázky **„Pasáž a novostavba komunikačního jádra domu č. p. 49, Jaroměř"** zadané v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, oznámením o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. číslem VZ 364156 reagujeme na dotaz zájemce:

Dotaz č. 5
Nepodařilo se mi v zadávacím VV SO03 identifikovat/nalézt pol. D13-D14 z výpisu vnitřních výplní - seznam v truhl. pracech končí u D12, v odd.zám.p. se výplně nevyskytují.

Odpověď :

Prvky D12 a D13 – jedná se o 9 kusů vnitřních dveří se zárubněmi. Jsou zavedeny ve výkazu výměr JAROMER_CISTOPIS_VV_OPRb_09_10_2013.xls. Uveřejněno na profilu zadavatele http://jaromer-josefov.profilzadavatele.cz/
Zadavatel žádá uchazeče, aby při zpracování nabídkové ceny počítali s tímto opraveným soupisem prací a ten vložili do nabídky.

Dotaz č. 6
V zadávacím VV k SO03 je pod pol.č.50 uvedena D+M barového pultu s odkazem "*kompletně"* dle výkresu D.1.1.2.5. Tím je ale výkres půdorysu 1.NP, kde se sice dá identifikovat něco jako pult/bar (chybí označení pozice), ale to je vše. Jaký je požadovaný materiál (zděný/dřevěný/atp.), povrchová úprava, výška, rozsah vybavení v dodávce (i zobrazené dřezy, pult, lednice, chlazení ....?), detaily..... ?

DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 64826996
zastoupený: Drahoslavem Chudobou, jednatelem společnosti
e-mail: verejnezakazky@dabona.eu / TEL: +420 494 531 538 / FAX: +420 494 322 044

Odpověď:

Pro kompletní nacenění dodávky baru kavárny jako souboru včetně zařízení použijte výkres s uvedenými specifikacemi - č . D1.1.2.99 - Detail zařízení kavárny – uveřejněno na profilu zadavatele http://jaromer-josefov.profilzadavatele.cz/

Stavebně - Barová část je vyzděna dokola „U“ a obložena kamennou dlažbou (jako podlahy) celá z vnějšího líce a v úrovní nad pracovní linkou (od 800 nad podlahou po vrch vyzdění). Do pozic budou přivedeny instalace ZTI a elektro dle PD.

Dotaz č.7

Prosím o popis rozsahu oprav schodiště do 2.NP (viz pozn.3 z půdorysu 1.NP). Při prohlídce jsme se bohužel soustředili na prostor za plánovanými dveřmi D/09 a tento prostor byl opominut. V TZ je pouze zmínka o D+M nového zábradlí (ve výpisu zám.prvků je ale zábradlí počítáno jen z 1.PP-1.NP), světla podle PD elektro v prostoru nejsou, povrchové úpravy jsou popsány pouze finální apod.

Odpověď:

Schodiště ve stávající budově z 1.NP do 1.PP bude opraveno včetně povrchů jen do úrovně plochy podesty (včetně) ke dveřím vedoucím do provozu bývalé sauny a to včetně dveří. Madlo na schodišti bude přidáno. Osvětlení této podesty řeší projekt Elektro. Vše je obsaženo v PD

Z důvodu dodatečných informací položených v zadávacím zařízení, rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek – lhůta pro podání nabídek končí dne 24. října 2013 ve 13:00 hodin. Nabídky jsou přijímány u osoby pověřené zadavatelskými činnostmi vždy v pracovních dnech od 8:00 hod do 16:00 hod. V poslední den lhůty budou nabídky přijímány pouze do 13:00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 24. října 2013 ve 13:01 hod v zasedací místnosti DABONA s. r. o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.

Ostatní údaje v Zadávací dokumentaci se nemění.

.....
osoba pověřená výkonem
zadavatelských činností
DABONA s.r.o.