DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 64826996
zastoupený: Drahoslavem Chudobou, jednatelem společnosti
e-mail: verejnezakazky@dabona.eu / TEL: +420 494 531 538 / FAX: +420 494 322 044

Odpověď na dotaz zájemce - č. 8

Zadavatel:

Město Jaroměř
nám. ČSA 16
551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
zastoupený: Ing. Jiřím Klepsou, starostou města

V Rychnově nad Kněžnou, dne 18. října 2013

Z pověření zadavatele veřejné zakázky **„Pasáž a novostavba komunikačního jádra domu č. p. 49, Jaroměř"** zadané v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, oznámením o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. číslem VZ 364156 reagujeme na dotaz zájemce:

Dotaz č. 36

Ve výpisu prvků je u dveřních prvků (dveří a stěn) uvedena zárubeň ocelová rámová. Co je u výrobků D01, D06, D07, D08 a D09 myšleno jako zárubeň? Je tím myšleno, že celá dřevěná stěna bude osazena do ocelového rámu? Zpravidla bývá u dřevěných stěn dřevěný rám. Prosím o upřesnění.

Odpověď:

Rámy dveří - architektonickým záměrem je vytvořit v historické budově moderní předěly se subtilními a funkčními rámy či zárubněmi. Truhlářské masivní rámy se pro tento záměr nehodí. V odpovědi na otázku č. 24 byly přidány i 2 obrázky (foto) požadovaného vzhledu, kde je jasně patrné, že nic jiného, vyjma dveřního křídla, není uvažováno dřevěné.

Dotaz č. 37

V popisu pískovcové dlažby je uvedena tloušťka 30 mm. Výrobce však uvádí, že se dlažba řeže zpravidla v tloušťce 50 mm, vyjímečně v tloušťce 40 mm. Prosím zadavatele o upřesnění požadované tloušťky.

Odpověď:

Pískovcová dlažba – z techn. zprávy: „*V pasáži (3.01, 3.02) a v odbytové části kavárny (3.03, 3.04) bude položena pískovcová dlažba, světlá, kartáčovaný povrch, skládaná v příčných pásech z formátů 400 x 600, 600 x 600, 400 x 400 mm, tl. 12 mm, kalibrovaná - spáry 2 mm, nátěr ochrannou impregnací, dilatační celky cca po 6,0 m., sokl do výšky 70 mm.*"

DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 64826996
zastoupený: Drahoslavem Chudobou, jednatelem společnosti
e-mail: verejnezakazky@dabona.eu / TEL: +420 494 531 538 / FAX: +420 494 322 044

Vhodná a kalibrovaná pískovcová dlažba je na českém trhu dostupná od tl. 1,2 cm – v našem případě se jedná o pískovec velmi tvrdý, vhodný pro i venkovní využití. Konkrétně je uvažován s tl. 12 - 15 mm). Požadavek je rovinnost nášlapné vrstvy a aby se pískovec nešpinil – tzn. opískovaný a kartáčovaný povrch opatřen impregnací - a aby byl dodržen spárořez z příčných pruhů 600 mm a 400 mm. Formátování je nutno zajistit vždy. Ve výkazu výměr není specifikace tloušťky 30 mm, nýbrž do 30mm.

Zadavatel upozorňuje, že veškeré odpovědi na dotazy musí být zohledněny při zpracování nabídky uchazeče.

Ostatní údaje v Zadávací dokumentaci se nemění.

.....
osoba pověřená výkonem
zadavatelských činností
DABONA s.r.o.