



**Pardubice**

Magistrát města Pardubic  
Odbor životního prostředí | Oddělení odpadů a ovzduší  
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Č. jednací: OŽP/24774/2018/BA  
Č. spisu: OŽP/22201/2018/BA  
Počet listů: 2  
Počet příloh: 0

Projekce CZ s.r.o.  
Tovární 290  
537 01 CHRUDIM

43/18

20. 04. 2018

Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Bakajsová  
Tel.: 466 859 169  
E-mail: [jaroslava.bakajsova@mmp.cz](mailto:jaroslava.bakajsova@mmp.cz)

Datum: 16.04.2018

### **Společné vyjádření odboru životního prostředí ke stavbě: „Tělocvična Lázně Bohdaneč“**

Místo stavby: st.p.č. 559/5, p.p.č. 559/1, 559/4 a 549/1 v k.ú. Lázně Bohdaneč  
Investor: Město Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč  
Popis stavby: Předmětem PD je novostavba sportovní haly se zázemím.

#### **Oddělení odpadů a ovzduší:**

Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů bude vydáno závazné stanovisko.

Z hlediska ochrany ovzduší není třeba závazné stanovisko podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Mgr. Jaroslava Bakajsová

#### **Oddělení ochrany přírody:**

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“) v platném znění je stavba možná.

Informace pro stavebníka:

- 1) V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5 m od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 83 90 61 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Zároveň podle této normy bude provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. bedněním kmene minimálně do výšky 2 m),
- 2) v případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les bude v souladu s ustanovením § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. požádán o vydání závazného stanoviska ke kácení věcně i místně příslušný Městský úřad Lázně Bohdaneč,
- 3) na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou firmou v místě rozvětvení, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankcionováno podle výše uvedeného zákona č. 114/1992 Sb.

Z hlediska ochrany LPF nemáme námitek.

Ing. Petr Veselovský

Z pohledu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, je stavba možná. Záměr vyžaduje vydání souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF dle zákona 334/1992 Sb. v platném znění.

Karel Linhart, DiS.

**Oddělení vodního hospodářství:**

Z vodoprávního hlediska podle ustanovení § 18 zák. č.254/01 Sb. - o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů je výše uvedená stavba možná. Provozovatel objektu uzavře smlouvu o likvidaci odpadních a dešťových vod s organizací, která má k této činnosti oprávnění.

Zuzana Kalinová

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas, není rozhodnutím podle správního řádu, a proto nelze proti němu podat odvolání. Odbor životního prostředí si vyhrazuje možnost změnit toto vyjádření, vyjdou-li ve věci najevo nové okolnosti, které by mohly mít vliv na zájmy ochrany životního prostředí.

„otisk úředního razítka“

**Ing. Miroslav Míča**  
vedoucí OŽP

**MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC**  
odbor životního prostředí  
oddělení odpadů a ovzduší  
Štrossova ulice 44  
530 21 Pardubice -1-

PD předána.