



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

VÁŠ DOPIS:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: Ja/2018/v,k/734

VYŘIZUJE: Ing. Janoušek

DATUM: 10.4.2018

Projekce CZ

Josef Jirák

Tovární 290

537 01 Chrudim

59/18
10. 04. 2018

Věc: Lázně Bohdaneč – areál ZŠ a MŠ, tělocvična – vyjádření k dokumentaci pro územní a stavební řízení

Předložená dokumentace řeší výstavbu tělocvičny se zázemím v areálu školy, která bude propojena s dalšími objekty.

Tělocvična se napojí na vnitřní areálový rozvod vody za fakturačním vodoměrem (umístěný ve stávající vodoměrné šachtě).

Odkanalizování je řešeno jako oddílné – splaškové vody budou odvedeny do splaškové stoky veřejné kanalizace DN 400 v ulici Za Školkou stávající kanalizační přípojkou.

Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže a přečerpány do dešťové kanalizace v Tyršově ulici.

K návrhu a realizaci stavby máme následující připomínky:

1. Do vnitřní kanalizace napojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu nebudou vypouštěny dešťové vody z nově vzniklých ploch.
 2. Odvádění dešťových vod mimo veřejnou splaškovou kanalizaci bude v této stavbě provedeno rovněž pro etapu A (přístavba západního křídla) – stanovisko VAK Ja/16/v,k/772 ze dne 12.9.2016.
 3. Odběr vody pro požární potřeby bude možné provádět z hydrantů veřejného a vnitřního vodovodu. Vodovod pro veřejnou potřebu není vodovodem požárním.
 4. Do veřejné kanalizace nebudou vypouštěny balastní vody (drenáže a jiné druhy zařízení pro snižování hladiny podzemních vod).
 5. V rámci stavby bude zajištěna účast technika VAK při kontrolních dnech.
 6. Před kolaudací bude aktualizována smlouva o odběru vody z veřejného vodovodu a
- S pozdravem

Ing. Pavel Janoušek
vedoucí provozně technického oddělení

Platnost vyjádření do 04/2019.

Na vědomí: Ing. Štorek, p. Vojtěch

Spis: vyj Pce 2018

TEL. 466 798 448

FAX. 466 304 643

e-mail: pavel.janousek@vakpce.cz

www.vakpce.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČSOB, a.s.

17699313/0300

IČO

60108631

DIČ

CZ60108631